

CENTRE HOSPITALIER DE EHPAD HASPARREN

SECURITE INCENDIE DES BATIMENTS SOUS DETECTION INCENDIE

					DESENFUMAGE	DESENFUMAGE	CLOISONNEMENT	R.I.A.	PORTES COUPE FEU ASSERVIES	ASCENSEUR NON-STOP	REPORT AU	REPORT AU
	DETECTION	COULOIRS	CHAMBRES	Loc. à RISQ.	COULOIR	ESCALIER	ESCALIER				STANDARD	STANDARD
Les EXTINCTEURS sont implantés conformément à la réglementation et sont en nombres suffisants.											Alarme Tech.	Alarme Inc.
CHAUFFERIE	OUI	OUI			NATUREL	ASSERVI	OUI	NON	NON	NON	NON	NON
Gpe ELECTROGENE	Externe	Externe			NATUREL	Externe	Externe		Externe	NON	NON	NON
CUISINES	OUI	OUI			MECANIQUE	ASSERVI	OUI		OUI	OUI	NON	OUI
BLANCHISSERIE	Externe	Externe			NATUREL	Externe	Externe		Externe	Externe	Externe	NON
PHARMACIE	OUI	OUI			MECANIQUE	ASSERVI	OUI		OUI	OUI	NON	OUI
ATELIERS	OUI	NON			NATUREL	Sans objet	Sans objet		Sans objet	Sans objet	Sans objet	NON
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE SECURITE EN DATE DU 22 MAI 2024												
EHPAD	OUI	OUI	OUI	OUI	MECANIQUE	ASSERVI	OUI		OUI	OUI	NON	OUI NON