

CENTRE HOSPITALIER DE EHPAD "Dithurbide" - SARE

SECURITE INCENDIE DES BATIMENTS SOUS DETECTION INCENDIE

					DESENFUMAGE	DESENFUMAGE	CLOISONNEMENT	R.I.A.	PORTES COUPE FEU ASSERVIES	ASCENSEUR NON-STOP	REPORT AU	REPORT AU
	DETECTION	COULOIRS	CHAMBRES	Loc. à RISQ.	COULOIR	ESCALIER	ESCALIER				STANDARD	STANDARD
Les EXTINCTEURS sont implantés conformément à la réglementation et sont en nombres suffisants.											Alarme Tech.	Alarme Inc.
CHAUFFERIE	OUI	Sans objet		NATUREL	MANUEL	Sans objet	NON	Sans objet	Sans objet	NON	OUI Toutes les alarmes INCENDIE sont reportées aux offices des Infirmières PLUS sur tous les téléphones portables DECT	
Gpe ELECTROGENE	OUI	Sans objet		NATUREL	MANUEL	Sans objet		Sans objet	NON			
CUISINES	OUI	OUI		NATUREL	MANUEL	OUI		OUI	NON			
BLANCHISSERIE	OUI	OUI		NATUREL	MANUEL	OUI		OUI	NON			
PHARMACIE	OUI	OUI		NATUREL	MANUEL	OUI		OUI	NON			
ATELIERS	OUI	OUI		NATUREL	MANUEL	OUI		OUI	NON			
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE SECURITE EN DATE DU 31 JANVIER 2024												
EHPAD	OUI	OUI	OUI	OUI	MECANIQUE	ASSERVI	OUI		OUI	OUI pour les 2 Ascenseurs	Non concerné	OUI