

E.P.S. GARAZI - Site principal d'ISPOURE												
SECURITE INCENDIE DES BATIMENTS SOUS DETECTION INCENDIE												
					DESENFUMAGE	DESENFUMAGE	CLOISONNEMENT	R.I.A.	PORTES COUPE FEU ASSERVIES	ASCENSEUR NON-STOP	REPORT AU	REPORT AU
	DETECTION	COULOIRS	CHAMBRES	Loc. à RISQ.	COULOIR	ESCALIER	ESCALIER				STANDARD	SSI + REPPORTS + D.E.C.T.
Les EXTINCTEURS sont implantés conformément à la réglementation et sont en nombres suffisants.											Alarme Tech.	Alarme Inc.
CHAUFFERIE	OUI	ISOLEE			NATUREL	SANS OBJET	SANS OBJET	NON	SANS OBJET	SANS OBJET	OUI NON	OUI
Gpe ELECTROGENE	OUI	ISOLE			NATUREL	SANS OBJET			SANS OBJET		OUI NON	NON
CUISINES	OUI	OUI			NATUREL	MANUEL			OUI		OUI NON	OUI
BLANCHISSERIE	OUI	OUI			NATUREL	MANUEL			OUI		OUI	OUI
PHARMACIE	OUI - ASN	OUI			MECANIQUE	MANUEL	OUI		SANS OBJET		OUI	
ATELIERS	OUI	NON			NATUREL	MANUEL	SANS OBJET		NON		OUI	
AVIS FAVORABLE REMIS le 13 FEVRIER 2024												
Bât. EHPAD	OUI	OUI	OUI	OUI	MECANIQUE	MANUEL	OUI	NON	OUI	OUI	OUI D.E.C.T.	OUI
Bât. SANITAIRE	OUI	OUI	OUI	OUI	MECANIQUE	MANUEL ASSERVI	OUI		OUI	OUI	OUI D.E.C.T.	OUI