



• **NOTA:**

- Plancher à prédalle précontraintes ép: 27 cm

• **Hypothèse de sol :**

- En attente de l'étude géotechnique

• **Charges :**

Charges permanentes G [daN/m²] - Charges d'exploitation Q [daN/m²]:

- Circulations	: G= 100 - Q= 350
- Chambres	: G= 100 - Q= 350
- Salle de Bains logements (décaissé de 5 cm)	: G= 200 - Q= 350
- Sanitaires	: G= 100 - Q= 350
- Salle à manger	: G= 100 - Q= 350
- Rangements	: G= 100 - Q= 400
- Bureau	: G= 100 - Q= 350
- Lingerie	: G= 100 - Q= 400
- Terrasses accessibles	: G= 200 - Q= 350

• **Matériaux :**

Béton :

Fondations totalement enterrées : C25/30 classe XC2-XF1 enrobage 3,5 cm
Fondations partiellement enterrées : C25/30 classe XC4-XF1 enrobage 4 cm
Dalle basse du RDC : C25/30 classe XC2 enrobage 3,5cm
Voie intérieurs : C25/30 classe XC1 enrobage 3 cm
Voie de façade : C25/30 classe XC4-XF1 enrobage 4 cm
Plancher intérieur : C25/30 classe XC1 enrobage 3 cm

Aciers :

f_{yk} = 500 MPa pour les barres HA et treillis
 f_{yk} = 240 MPa pour les aciers doux

Bois :

Bois massif C24
Lamellé collé GL24h

• **STABILITE au feu :**

Bâtiment REI 60
Local à risque important REI 120

Région :

Vent : Zone 2 - Vitesse de référence 24 m/s - Rugosité IIb
Neige : Zone A1 S_g : 45 daN/m²

• **Niveau de Référence :** ±0.00 = +28.29 NGF

• **Lexique :**

Re : Relevé
Pt : Poteau
PV : Poutre voile
Pr : Poutre
Pa : Poutre allège

JD : Joint de dilatation
pp : prédalle précontrainte

• **Légende :**

Voile béton armé ép: 18 cm
Impact Mur du niveau supérieur
Décaissé de 5 cm au droit des Salles de Bains
Terrasse inaccessible

sens de portée des
prédalles précontraintes

Ce plan est la propriété de KUBE STRUCTURE et ne peut être transmis à des tiers sans son autorisation

cba architectes	8 rue La Noëlle - CS 70260 - 78105 ROUEN CEDEX Tél. 02 35 11 14 44 secretariat@architectes.fr Contact : johel.merceron@architectes.fr magdalena.bukowska@architectes.fr	unhi Unité d'habitat 35 rue des Vignettes 75000 Paris Tél. 02 35 11 14 44 www.unhi.fr Contact : m.bouillon@unhi.fr s.bouillon@unhi.fr														
ARCHITECTE MANDATAIRE																
ARCHITECTE CO-TRAITANT																
PROJET																
Reconstruction du SMR et Restructuration de l'EHPAD au Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier de Darnétal																
ADRESSE : 116, rue Louis Pasteur 76160 Darnétal																
CLIENT																
CHD	MOA : Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier de Darnétal ADRESSE : 116, rue Louis Pasteur, BP18, 76160 Darnétal e-mail : denis.venet@chd-darnetal.fr Tél. 02 35 12 32 34	Contact : denis.venet@chd-darnetal.fr														
A2MO	AMO : SAS A2MO - Agence de Rennes ADRESSE : Tour Alma 5 rue du Bosphore, 35200 Rennes e-mail : c.delaunay@a2mo.fr Tél. 06 48 58 10 19	Contact : c.delaunay@a2mo.fr														
SOENEN	OPC : SOENEN COORDINATION ADRESSE : 322 Boulevard des Belles-Portes, 14200 Herouville Saint Clair e-mail : coordination@soenen.fr Tél. 02 35 12 32 34	Contact : coordination@soenen.fr														
24-2380																
PHASE : DCE		DATE : 11/07/2025														
SMR - PLANCHER HAUT RDC		NUMERO : 812														
		ECHELLE : 1/100														
BUREAUX D'ETUDES																
ECONOMISTE :	SOCIETE : ADRESSE : 387 rue des Champs - BP 500 - 76235 Bois-Guillaume Cedex Tél. 02 35 59 48 30 - CONTACT : benjamin.mey@bngp-ingenierie.fr															
BET FLUIDES / CPA / CPO :	SOCIETE : ADRESSE : 387 rue des Champs - BP 500 - 76235 Bois-Guillaume Cedex Tél. 02 35 59 48 30 - CONTACT : benjamin.mey@bngp-ingenierie.fr - Tél. : 06 32 05 58 41															
BET STRUCTURE :	KUBE ADRESSE : 387 rue des Champs - 76230 Bois-Guillaume Tél. 02 35 59 35 03 - CONTACT : frances.suerez@kubestructure.fr - Tél. : 06 31 97 40 37															
BET ACOUSTIQUE :	DUCLOS Coralie ADRESSE : 14.4 rue du Général de Gaulle, 76240 Beaufort Tél. 02 32 34 00 12 - CONTACT : coralie@duclos.fr															
PAYSAGISTE :	ATELIER ESPACE LIBRE ADRESSE : 37 Rue du Village, 76400 Bonsecours Tél. 02 35 61 01 18 - CONTACT : meline@espace-libre.fr / amelia@espace-libre.fr															
CONTROLE																
BUREAU DE CONTROLE :	SOCIETE : ADRESSE : 87 rue François JACOB, 76 230 INEUVILLE Tél. 02 32 19 61 03 - CONTACT : elc.morin@sozotec.com															
CBPS :	VERITEES Agence Hefurt ADRESSE : 2 rue Paul Verlaine, 76700 HAPLEUR Tél. 02 35 16 54 65 - CONTACT : vhem.martin@bureauveritees.com															
CSB :	NAXIMIS ADRESSE : Horizon 2000, Immeuble Maché 6, Avenue des Hauts-Gygnoux, 76420 BIHOREL-LES-ROUEN Tél. 02 32 31 79 20 - CONTACT : jessica.dubois@naximis.com															
<table><tr><th>NUM.OPERATION</th><th>EMETTEUR</th><th>LOT</th><th>TYPE</th><th>BAT</th><th>NIVEAU</th><th>INDICE</th></tr><tr><td>23-2380</td><td>KUBE</td><td>BET</td><td>PL</td><td>SMR</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>			NUM.OPERATION	EMETTEUR	LOT	TYPE	BAT	NIVEAU	INDICE	23-2380	KUBE	BET	PL	SMR	0	0
NUM.OPERATION	EMETTEUR	LOT	TYPE	BAT	NIVEAU	INDICE										
23-2380	KUBE	BET	PL	SMR	0	0										