

LES MODES DE POSE

N°	Exemple	Description	N°	Exemple	Description
1		Conducteurs isolés dans les parois thermiquement isolantes	18		conducteurs nus ou isolés sur isolateurs
2		Câbles multiconducteurs dans des conduits encastrés dans parois thermiquement isolantes	21		Câbles mono ou multiconducteurs dans des vides de construction
3		Conducteurs isolés dans des conduits en montage apparent	22		Conducteurs isolés dans des vides de constructions
3A		Câbles mono ou multiconducteurs dans des conduits en montage apparent	22 A		Câbles mono ou multiconducteurs dans des conduits dans des vides de construction
4		Conducteurs isolés dans des conduits profilés en montage apparent.	23		Conducteurs isolés dans des conduits profilés dans des vides de construction
4A		Câbles mono ou multiconducteurs dans des conduits-profilés en montage apparent	23 A		Câbles mono ou multiconducteurs dans des conduits profilés dans des vides de construction
5		Conducteurs isolés dans des conduits encastrés dans une paroi	24		Conducteurs isolés dans des conduits profilés noyés dans la construction
5A		Câbles mono ou multiconducteurs dans des conduits encastrés dans une paroi	24 A		Câbles mono ou multiconducteurs dans des conduits profilés noyés dans la construction
11		Câbles mono ou multiconducteurs avec ou sans armature: - fixés sur un mur	25		Câbles mono ou multiconducteurs: ■ dans des faux-plafonds ■ dans des plafonds suspendus
11A		Câbles mono ou multiconducteurs avec ou sans armature: - fixés à un plafond	31		Conducteurs isolés ou câbles mono ou multiconducteurs dans des goulottes fixées aux parois
12		- sur des chemins de câbles ou tablettes non perforées	31 A		- en parcours horizontal
13		- sur des chemins de câbles ou tablettes perforées en parcours horizontal ou vertical	32		- en parcours vertical
14		- sur des treillis soudés ou sur des corbeaux	32 A		Conducteurs isolés dans des goulottes encastrées dans des planchers
16		- sur des échelles à câbles	33		Câble mono ou multiconducteurs dans des goulottes encastrées dans des planchers
17		câbles mono ou multiconducteurs suspendus à un câble porteur ou autoporteurs	33 A		Conducteurs isolés dans des goulottes suspendues
			34		Câbles mono ou multiconducteurs dans des goulottes suspendues
			34 A		Conducteurs isolés dans des conduits ou câbles multiconducteurs dans des caniveaux fermés, en parcours horizontal ou vertical
			41		