

RELEVÉ DES INTENSITES

ARMOIRE	LIBELLE	BATIMENT	I/N	I/PH1	I/PH2	I/PH3
Armoire N° 1	Tableau Général Basse Tension	Bâtiment 025	39,8A	56A	85,4A	61,5A
Armoire N° 2	Manège DROUOT	Bâtiment 026	2,9A	12,4A	14,4A	24,6A
Armoire N° 3	Aire de Lavage	Bâtiment 035	0A	0A	0A	0A
Armoire N° 4	SHN	Bâtiment 023	2,7A	2,9A	0,4A	0,9A
Armoire N° 5	Sellerie	Bâtiment 021	1,1A	2,6A	1,9A	2,6A
Armoire N° 6	Local Moto	Bâtiment 022	18,8A	18A	2A	2,6A
Coffret Ecl. Extérieur	Local Moto	Bâtiment 022	0A	0A	0A	0A
Armoire N° 7	Ecurie	Bâtiment 010	0,1A	0,1A	3,1A	3,4A
Armoire N° 8	Ecurie Cours en U	Bâtiment 022	0,2A	0A	0,2A	0A
Armoire N° 9	Cercle / Foyer	Bâtiment 006	5,5A	2,5A	0A	0A
Armoire N° 10	Bureau Administratif	Bâtiment 006	6,2A	9,1A	4,8A	6,0A
Armoire N° 10 Bis	Bureau Administratif	Bâtiment 006	Repris sur arm. 10			
Armoire N° 12	Piste	Bâtiment 009	Local fermé (pas de mesures effectuées)			
Armoire N° 16	Tunnel Pompes / Eclairage	Exterieur	0A	0A	0A	0A
Armoire N° 17	Ecurie	Bâtiment 005	1,1A	1,7A	2,2A	2A
Armoire N° 17 Bis	Ecurie	Bâtiment 005	0,9A	1,1A	2A	1,6A
Armoire N° 18	Ecurie Côté Nord	Bâtiment 005	Mesure impossible (pas la place)			
Armoire N° 19	Ecurie Côté Nord	Bâtiment 005	Mesure impossible (pas la place)			
Armoire N° 20	Ecurie Côté Ouest	Bâtiment 005	5,1A	7,1A	10A	6,1A
Armoire N° 21	Etage Côté Nord/Est	Bâtiment 005	3,5A	0,1A	3,8A	0,5A
Armoire N° 22	Etage Côté Est	Bâtiment 005	5,7A	2A	4,1A	8,7A
Armoire N° 23	Etage Côté Sud/Est	Bâtiment 005	4,1A	1,8A	2,8A	4,1A
Armoire REMATIS	Etage Côté Sud/Est	Bâtiment 005	4,3A	1,2A	2,5A	4,2A
Armoire N° 24	Etage Côté Sud/Est	Bâtiment 005	1,1A	0,4A	3,1A	3,1A
Armoire N° 25	Etage Côté Sud	Bâtiment 005	Mesure impossible (pas la place)			
Armoire N° 26	Etage Côté Nord/Ouest	Bâtiment 005	3,6A	5A	1,1A	0,9A
Armoire N° 26 Bis	Etage Côté Nord/Ouest	Bâtiment 005	0,5A	0,6A	0,2A	0,1A
Armoire N° 27	RdC Côté Est	Bâtiment 005	Mesure impossible (pas la place)			
Armoire N° 28	Ecurie	Bâtiment 027	5,5A	4,1A	2,1A	0A
Coffret N° 28/1	Ecurie 1	Bâtiment 027	Repris sur arm. 28			
Coffret N° 28/2	Ecurie 2	Bâtiment 027	Repris sur arm. 28			

RELEVÉ DES INTENSITES

ARMOIRE	LIBELLE	BATIMENT	I/N	I/PH1	I/PH2	I/PH3
Coffret N° 28/3	Sellerie	Bâtiment 027	Repris sur arm. 28			
Armoire N° 29	Plomberie	Bâtiment 029	Mesure impossible (pas la place)			
Armoire N° 30	Menuiserie	Bâtiment 026	Mesure impossible (pas la place)			
Armoire N° 31	Garage	Bâtiment 028	1A	2A	0,2A	1,1A
Armoire N° 32	Maréchalerie	Bâtiment 015	1,7A	1,7A	0,5A	0,9A
Armoire N° 33	Maréchalerie	Bâtiment 015	0,2A	0,25A	0,2A	0,15A
Armoire N° 34	Forge	Bâtiment 014	3,8A	5,9A	2,1A	1,3A
Armoire N° 35	Musée de la Ferrure	Bâtiment 014	0A	0A	0A	0A
Armoire N° 36	Salle d' Opération	Bâtiment 011	Local fermé (pas de mesures effectuées)			
Armoire N° 37	Bureaux Vétérinaire	Bâtiment 012	3A	3A	0,5A	0,7A
Armoire N° 38	Bureau Maréchalerie	Bâtiment 014	0,6A	0,9A	0A	0A
Armoire N° 39	Armoire Chauffage	Bâtiment 013	2,6A	3,2A	1,4A	4,1A
Armoire N° 40	Salon de Coiffure	Bâtiment 001	Local fermé (pas de mesures effectuées)			
Armoire N° 41	Info / Tél	Bâtiment 001	Local fermé (pas de mesures effectuées)			
Armoire N° 42	Poste de Sécurité	Bâtiment 003	0,9A	0,9A		
Armoire N° 43	Mess des Officiers	Bâtiment 034	Local fermé (pas de mesures effectuées)			
Armoire N° 44	Débarras Côté Sud/Est	Bâtiment 005	1,5A	0,1A	1,9A	1,1A
Armoire S. de COURS	Salle de Cours	Bâtiment 005	0A	0A	0A	0A
Armoire N° 45	Etage Côté Nord/Est	Bâtiment 005	Mesure impossible (pas la place)			
Armoire N° 46	Ecurie Côté Est	Bâtiment 005	23,9A	5,6A	24,2A	9,6A
Armoire N° 47	Sellerie Centrale		3,9A	4A	0,1A	0,5A
Armoire N° 48	Sellerie Centrale		0A	0A		
Armoire N° 49	Escalier Gauche Cours en U	Bâtiment 022	0,1A	0,1A		
Armoire N° 50	Escalier Droite Cours en U	Bâtiment 022	0,1A	0,1A		
Armoire N° 51	Près Local SCALIET	Bâtiment 005	2,9A	3,1A	1,2A	0A