TGBT BAT 025

4*1*120mm²
COMPACT NSX 250F PC:15kA Ir:0,6 à 1 (réglé sur 1) Im:4 à 10 (réglé sur 4)
QG
DPX3 250 STD AVC: 3A / 0-3S PC:36kA

Q5 C60N C16A 300mA — 6mm²
Q3 DPX3 160 STD AVC: 3A / 0-3S PC:25kA — 4*16mm²
Q2 DPX3 250 STD AVC: 3A / 0-3S PC:25kA — 4*70mm²
Q1 DPX3 250 STD AVC: 3A / 0-3S PC:25kA — 4*70mm²
Q4 DT40N C25A — 4mm²

Q4.1 DT40N C16A 30mA — 2.5mm²
Q4.2 DT40N C16A 30mA — 2.5mm²
Q4.3 DT40N C10A 30mA — 1.5mm²
Q4.4 DT40N C10A 30mA — 1.5mm²
Q4.5 DT40N C16A 30mA — 2.5mm²

5G6mm²
3*25mm² + 1*10mm²
4*70mm²
4*70mm²

Boite de dérivation Bat 022 — 3*80AgF + N
Boite de dérivation Bat 022 — 3*40AgF + N
Boite de dérivation Bat 006 — 3*40AgF + N
Boite de dérivation Bat 005 cour carrée — 3*45AD + Btte N
3*60A AD + Btte N

ARMOIRE 2 BAT 024 — 4*25mm² + 1*16mm²
- NSA 125NA 125A
- GENERAL FORCE C60N C63A — 16mm²
- C60N C63A — 16mm²

ARMOIRE 4 BAT 023 — 5G16mm²
- C63A — 16mm²

Coffret PC BAT 004
- C60N C16A 30mm² — 6mm²

ARMOIRE 6 BAT 022 — 5G16mm²
- COUPURE GENERALE SECTIONN. B80A
- C60N C32A 300mm² — 6mm²
- C60N C32A 300mm² — 5G10mm²

ARMOIRE 5 BAT 021 — 5G10mm²
- C60N C32A 300mm² — 6mm²

ARMOIRE 8 BAT 022 — 5G10mm²
- DPN C16A
- C60N C63A 300mm²

ARMOIRE 49
- DISJ GENERAL C32A — 6mm²

ARMOIRE 50
- DISJ GENERAL C32A — 6mm²

ARMOIRE 7 BAT 010 — 5G16mm²
- C60N C25A — 16mm²

ARMOIRE 10 BAT 006 — 5G16mm²
- C161N 125A
- C60N C63A 30mA
- C60N C32A 30mA — C60N C32A
- C40N 30mA

ARMOIRE 11 BAT 007
- C32A — 6mm²

ARMOIRE 9 BAT 006
- C60A C63A — 16mm²

ARMOIRE 12 BAT 009
- C40A 30mA — 10mm²

ARMOIRE 20 BAT 005 — 5G16mm²
- HC102 125A
- C25A 300mA — C25A 300mA
- C40A 30mA

ARMOIRE 25 BAT 005
- C25A 30mA — 4mm²

ARMOIRE 44 BAT 005
- HN33K C125A 30mA à 3A

ARMOIRE 26 BAT 005
- DPX125 C125A 30mA

ARMOIRE 51 BAT 005
- C32A — 6mm²

ARMOIRE 26Bis BAT 005
- C40A — 6mm²

ARMOIRE Salle de Cours BAT 005
- C32A — 6mm²

ARMOIRE 48 BAT 005 — 4*16mm² + 1*10mm²
- COUPURE GENERALE HN33K 125A 3A
- NF432 C32A — 5G10mm²

ARMOIRE 18 BAT 005
- C60N C40A — 10mm²
- C60N C40A — 5G6mm²

ARMOIRE 47
- C60N C40A — 6mm²

ARMOIRE 19 BAT 005
- C60N C40A — 10mm²

ARMOIRE 48
- C60N C40A — 6mm²

ARMOIRE 17 BAT 005 — 5G6mm²
- C20A 30mA — 6mm²

ARMOIRE 17 Bis BAT 005
- S20A 30mA — 6mm²

ARMOIRE 22 BAT 005 — 5G6mm²
- NG100H B80A — 25mm²

ARMOIRE 23 BAT 005 — 5G10mm²
- C60N C63A

ARMOIRE 24 BAT 005 — 5G10mm²
- C32rmA 30mA — 6mm²

ARMOIRE 21 BAT 005 — 5G16mm²
- NG100H C60A

ARMOIRE 27 BAT 005 — 5G6mm²
- C60N C63A — 16mm²

ARMOIRE 17 Bis BAT 005
- C20A 30mA — 6mm²

ARMOIRE 45 BAT 005 — 5G10mm²
- C60N C63A — 16mm²

ARMOIRE 47 BAT 005
- C40A — 6mm²

Boite de dérivation Bat 028 — 3*40AgF + N / 3*60AgF + N / 3*32AgF + N
Boite de dérivation Bat 007 — 3*40AgF + N
Boite de dérivation Bat 014 — 3*63A + N
Boite de dérivation Bat 013 — 3*63AgF + N / 3*32AgF + N

ARMOIRE 28 BAT 027 — 5G16mm²
- IR 3G-60A RCCE 30A — 16mm²

ARMOIRE 30 BAT 026 — 5G16mm²
- C125N C125A
- C60N C63A — 5G6mm²

ARMOIRE 29 BAT 026
- C60N C63A — 16mm²

ARMOIRE 31 BAT 028 — 5G16mm²
- NF440 C40A 30mA — 10mm²

ARMOIRE 40 BAT 001 — 4*70mm²
- COUPURE GENERALE C63A — 16mm²

ARMOIRE 41 BAT 001 — 5G6mm²
- C60N C32A — 6mm²

ARMOIRE 34 BAT 014 — 5G16mm²
- HN33S C100A 1A
- 16 C32A — 5G6mm²
- C32A — 4G6mm²
- 15 C32A — 5G6mm²
- 18 C32A — 5G6mm²
- 17 C32A
- 14 C32A

ARMOIRE 32 BAT 015
- HN33S C100A 1A — 10mm²

ARMOIRE 33 BAT 015
- C40A — 10mm²

ARMOIRE 35 BAT 014
- C60N C40A — 10mm²

ARMOIRE 38 BAT 014
- C60N C63A — 16mm²

ARMOIRE 42 BAT 003
- C60N C32A 30mA — 6mm²

ARMOIRE 43 BAT 034
- DB90 25A 500mA — 16mm²

ARMOIRE 32 BAT 012 — 5G16mm²
- C100A
- C60N C63A 300mA

ARMOIRE 36 BAT 011
- C60N C50A — 16mm²

ARMOIRE 39 BAT 013 — 4*70mm²
- HN33S C100A 1A — 16mm²

Boite de dérivation Passage sous terrain

ARMOIRE 16 — 3*25mm² + 1*10mm²
- LADD54 16A 6M — 16mm²
- C25A 500mA — 4mm²

ARMOIRE 3 BAT 035 — 5G6mm²
- COUPURE GENERALE 63A — 16mm²
- GENERAL ID 25A 500mA — 4mm²

ESID IDF UGD Montlhery	Dessiné par : GUILLEMET Dessinateur réalité	SEINE ET MARNE FONTAINEBLEAU	SGA Société de Gestion pour l'Administration
		QUARTIER DU CARROUSEL SYNOPTIQUE DE LA DISTRIBUTION ELECTRIQUE DU CSDU	Chaova Imm.: Chaova Bât.: 77019801AA
	Chef de l'UGD de Montlhery	Type(s): Descript(ion(XX))	Chaova Comp.: Chaova Comp.
	CDT VENANSON/PNI	Echelle : 1/-	Date création : 12/09/2018 — Indice : A
			Date Indice : 09/10/2018

Ministère des Armées — Infrastructure de la défense