

ASSERVISSEMENTS:		- I: contact incendie - H: contact horaire - D: contact de défaut	- LP: ligne pilote - TI: contact intrusion - CH: chauffage
TYPES:		- CAL: câble en attente lové (5m de mou) - ASC: attente sur sortie de câble encastré - ABD: attente sous boîte de dérivation en saillie - CALRF: câble en attente lové de type résistant au feu (CR1+C1)	- CC: coffret de coupure extérieur forcé et lumière - DIS: disjoncteur - APC: attente sur PC

ATTENTES ELECTRIQUES							
NOM	NB.	Pi/W/V/A	TENSION	LOCALISATION	ASSERV.	DESIGNATION	TYPE
EL03	5		Mono 230V + T	Suivant plan	-	Acès contrôlés	CAL

ATTENTES CVC							
NOM	NB.	Pi/W/V/A	TENSION	LOCALISATION	ASSERV.	DESIGNATION	TYPE
CV11	2		Mono 230V + T	Suivant plan	-	Registre motorisé	CAL

ATTENTES PB							
NOM	NB.	Pi/W/V/A	TENSION	LOCALISATION	ASSERV.	DESIGNATION	TYPE
PB01	1		Mono 230V + T	RDC - Local ménage administration	-	BECS 200.	ASC



Légende Luminaires	
	Type L01 : Dalle LED
	Type L02 : Downlight LED
	Type L03 : Dalle LED étanche
	Type L04 : Plafonnier LED étanche
	Type L05 : Spot encastré LED
	Type L06 : Reglette suspendu LED
	Type L07 : Luminaire suspendu circulaire LED
	Type L08 : Luminaire rectangulaire encastré LED
	Type L09 : Reglette LED étanche basse température
	Type L10 : Applique décorative LED murale
	Type L11 : Projecteur LED
	Type L12 : Ruban LED

Légende Installations Electrique	
	Prise de courant 2x16A + T encastré
	Prise de courant 2x16A + T encastré étanche
	Prise de courant 3x16A + T encastré étanche
	Poste de travail type PT : 3 PCN 10/16A+T + 2 RJ45
	Poste de travail type PG : 4 PCN 10/16A+T + 2 RJ45 + 1 HCDM
	Poste de travail type PR : 1 PCN 10/16A+T + 1 RJ45 + 1 HCDM
	Point vidéo type A mural : 1 PCN 10/16A+T + 1 RJ45 + 1 HCDM
	Point vidéo type B en plafond : 2 PCN 10/16A+T + 1 RJ45 + 1 HCDM
	Attente électrique
	Coup de poing arrêt d'urgence
	Arrêt d'urgence force cuisine
Légende Téléphonie/Informatique	
	Prise RJ45
	Prise RJ45 pour borne Wi-Fi
	Prise TV/FM
Légende SSI	
	Avertisseur sonore
	Flash lumineux
	Déclencheur manuel
	Détecteur de fumée
	Détecteur Thermovolumétrique
	Tableau de report et d'exploitation
	Asservissement porte coupe feu
	Asservissement issue de secours
	Renvoi de position de sécurité des diaphragmes coupe feu
	Interrupteur PCF
Légende Commande Eclairage	
	Interrupteur simple allumage encastré
	Bouton poussoir encastré
	Interrupteur simple allumage encastré étanche
	Interrupteur va et vient encastré étanche
	Bouton poussoir encastré étanche
	Détecteur de présence en plafond
	Détecteur de présence mural
	Tableau d'allumage
Légende Eclairage de sécurité	
	Bloc autonome d'éclairage de sécurité mural
	Bloc autonome d'éclairage de sécurité plafond
	Bloc autonome d'éclairage d'ambiance
	Bloc autonome d'éclairage de sécurité étanche
	Bloc autonome portable d'intervention
Légende Chemins de câbles	
	Chemin de câbles courants forts
	Chemin de câbles courants faibles
Légende Sonorisation	
	Haut parleur encastré en plafond
	Projecteur de son mural
	Micro
	Boîtier de connexion USB et Bluetooth
Légende CA/AI	
	Lecteur de badge
	Contact électromagnétique
	Bouton poussoir sortie
	SSG Vert
	Clavier activation/désactivation anti-intrusion
	Détecteur anti-intrusion
	Sirene anti-intrusion

REMISE A NIVEAU DU MESS -
12e REGIMENT DE
CUIRASSIERS (45)

PLAN BET

Maitre d'Ouvrage :
ESID RENNES
Service Achats Infrastructure
Quartier Marguerite - BP 14
30988 RENNES CEDEX 9
pierre.germe@esid-idsa.fr

AMO HQE :
S2E-JC
45 avenue Georges
Clemenceau
20000 BESANCON
cedric.marchal@idc-hqe.fr

Bureau de contrôle :
BUREAU VERITAS EXPLOITATION
Agence Centre Val de Loire
8 allée Colette Duval
37100 TOURS
bureau.veritas@bureauveritas.com

CSPS:
BUREAU VERITAS EXPLOITATION
Agence Centre Val de Loire
8 allée Colette Duval
37100 TOURS
g.henri@bureauveritas.com

Groupeement de Maitrise d'Oeuvre :
Architectes DPLG :
G.F.S. architectes
urbanistes
8, rue Linné
44 100 NANTES
Tél. : 02 40 02 25 25
ams@rochereau-sailland.com

BET TCE :
egis
60 rue Blaise Pascal
CS 24305 37043 TOURS CEDEX
Tél. : 02 47 31 04 80
fabrice.philippe@egis-group.com

BET Cuisine collective :
ATEC
02, Grande Rue
76240 CHAMBOURCY
Tél. : 01 39 65 18 79
atec.ring@wanadoo.fr

BET Acoustique :
GANTHA
12, boulevard Chassigne
89000 POTIERES
Tél. : 05 49 40 24 01
g.ketel@gantha.com

MODIFICATIONS

DCE

ELECTRICITE
ZONE ADMINISTRATION

Echelle : 1:50
Date : MAI 2025

EL - 06