

PROCES - VERBAL DE VISITE D'UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

COMMISSION DE SECURITE DE L'ARRONDISSEMENT DE SARREBOURG

SEANCE DU : 14 mars 2024.

Objet de la réunion : **Visite périodique – Bâtiment B**

ETABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LORQUIN
Adresse : 5 rue du Gal de Gaulle 57790 LORQUIN

CLASSEMENT : Type : U	Catégorie : 4ème
DESCRIPTIF : - RdC : 26 chambres dont 2 doubles - R+1 : 7 chambres - Sous-sol : locaux techniques	
EFFECTIF : 71 personnes dont 18 au titre du personnel.	
PERIODICITE : 3 ans	n° de dossier : D2150.905

MEMBRES DE LA COMMISSION AVEC VOIX DELIBERATIVES
NOMS ET QUALITE
SOUS-PREFECTURE : Mme Laura ASTHER, secrétaire générale
POMPIER PREVENTIONNISTE : M. le Lieutenant Francis WEBER
GENDARMERIE : Mme l'Adjudante Christelle JUNGKER
MAIRIE : M. Arnaud COLVIS, adjoint au maire

MEMBRES DE LA COMMISSION AVEC VOIX CONSULTATIVES
NOMS ET QUALITE
EXPLOITANT : M. Christophe SCHORB, Directeur Adjoint Services Techniques
RESPONSABLE SECURITE : M. Benoît THOMAS
RESPONSABLE SERVICE TECHNIQUES : M. Fabrice BOSSLER
RESPONSABLE MAINTENANCE : M. Fabrice KARLESKIND
MAINTENANCE SSI : Sébastien VAUTRIN, Ineo
MAINTENANCE : M. Joël HANRY et M. Stéphane KREIS, Dalkia
CENTRE DE SECOURS : M. le Commandant Daniel KERN

OBSERVATIONS - PRESCRIPTIONS

La commission, après un rappel des derniers contrôles effectués le 05/02/2021, constate la levée des prescriptions et prend connaissance des différents rapports présentés, à savoir :

Équipements et formations	Articles	Organisme de contrôle	Date	Obs.	Prescriptions
Installations électriques	EL 18 EL 19	APAVE	10/23	NON	
Éclairage de sécurité	EC 15	SERVICE TECHNIQUE	12/23	NON	
Vérification GE	EL 18 EL 19	SAD	01/12/23	NON	
Installations de gaz-certificat conformité	GZ 28 à GZ 30	ACTEMIUM	03/08/23	OUI	En cours
Installations de chauffage	CH 57 CH 58	DALKIA	09/06/23	NON	
Ramonage conduit de fumée	CH 57	GROSS RAMONAGE	01/02/23	NON	
Appareils de cuisson en cuisine	GC 21 GC 22	SO			
Dégraissage de la hotte de cuisine	GC 21 §2	SO			
Ascenseurs-Monte-charge	AS 8 AS 9	APAVE	06/09/23	OUI	Levées
Quinquennal ascenseur	AS 9	APAVE	09/21	OUI	Levées
Escaliers mécaniques	AS 8 AS 10	SO			
Fluides médicaux	U 63 U 64	SO			
Installations de désenfumage	DF 10	INEO	18/01/24	OUI	Levées
Système de sécurité incendie : catégorie A	MS 73 PE 4	INEO	18/01/24	OUI	Levées
Triennale SSI catégorie A	MS 73	APAVE	01/24	OUI	Levées
Équipement d'alarme : type 1	MS 73	SO			
Extinction automatique à eau	MS 72 MS 73	SO			
Robins d'incendie armés	MS72- MS 73	SIVIHE	01/24	OUI	Levées
Extincteurs	MS 72 MS 73	SIVIHE	01/24	OUI	Levées
Portes automatiques	CO 48	SO			
Formation du personnel	MS 48	INEO ET INTERNE	01/24		12 personnels formés à l'utilisation du SSI, 81 personnels formés aux moyens de secours et à l'évacuation.
Exercice d'évacuation	MS 51				
Défibrillateur Automatisé Externe (DAE)		L'établissement dispose d'un défibrillateur.			
Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI)		Satisfaisante, 11 PI conformes			

(*) Les justificatifs levant les observations devront être transmis en mairie.

Le registre de sécurité est très bien tenu à jour.

Le registre d'accessibilité a été présenté, veiller à tenir le registre accessible au public et à jour.

L'établissement devra respecter les articles du Code de la Construction et de l'Habitation ainsi que l'arrêté du 25 juin 1980 concernant les dispositions générales du règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public et au 10 décembre 2004 pour les dispositions particulières à chaque type d'établissement.

VISITE DES LIEUX

Il a été procédé à un test d'alarme par détection dans la pièce d'activité, **essai concluant**, avec fermeture des portes coupe-feu et une bonne réaction du personnel.

Suite à la visite, **la commission demande** :

1. supprimer le stockage dans la circulation donnant accès au balcon du 1^{er} étage et le transférer dans un local dédié (**article CO 37 §1 et CO 28 §2**) ;
2. accentuer la formation, tout le personnel doit être formé (**article U.47**).

CONCLUSION

AVIS DE LA COMMISSION : **FAVORABLE A LA POURSUITE DE L'EXPLOITATION.**

LA PRESIDENTE,







Laura ASTHER

COMMISSION DE SÉCURITÉ D'ARRONDISSEMENT

VISITE PÉRIODIQUE – CHS BATIMENT B – LORQUIN

SÉANCE DU 14 MARS 2024

AVIS

QUALITÉ	NOM	AVIS	ÉMARGEMENT
P. le SOUS-PRÉFET LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE	ASTHER Laura	Favorable	
MAIRE	COLUIS ARNAUD	FAVORABLE	
GENDARMERIE	Adj JUNGKER Christelle	Favorable	
S. POMPIER PRÉVENTION	L ^m WEBER FRANÇOIS	FAVORABLE	
D.D.T.			

LA COMMISSION ÉMET UN AVIS

FAVORABLE

DÉFAVORABLE

A LA POURSUITE DE L'EXPLOITATION
DE L'ÉTABLISSEMENT

Nom, prénom et signature de l'exploitant :



Christophe SCHORB

Directeur Adjoint

LA PRÉSIDENTE


Laura ASTHER