



- Légende - Projet**
- Réseau existant
  - Liaisons frigorifiques existant
  - Evacuation des condensats existant
  - Réseau soufflage à créer
  - Gaine de soufflage souple à créer
  - Réseau reprise à créer
  - Gaine de soufflage souple à créer
  - Liaisons frigorifiques à créer
  - Evacuation condensats à créer
  - Équipement défectueux ou modifié - Position finale
  - Bouchon de gaine à créer
  - Registre à créer
  - Boîte à débit variable
  - Registre motorisé tout ou rien
  - Clapet coupe-feu
  - Sonde CIP

Les trémie 3 et 4 (idem 6 et 7) ont des débit de reprise égale au soufflage moins environ 250m³/h (soit environ 60% à 65% du débit de soufflage pour compenser l'extraction des sanitaires de 450m³/h).  
Par rapport au micro zoning et en prenant en compte les règles de conception nous proposons de supprimer les reprises des espaces couverts en partie centrale type salon / espace projet et adapter la reprise des zones 3 et 4 (idem 6 et 7).

**CPAM Nouveau Siège**  
Quartier Cracovie  
Allée Boutaut  
33 000 BORDEAUX

**R+2**  
Principe Génie Climatique - Projet

Ind. A Première diffusion  
**DCE**  
27/06/2025