



Légende - Projet

- Réseau existant
- Liaisons frigorifiques existant
- Evacuation des condensats existant
- Réseau soufflage à créer
- Gaine de soufflage souple à créer
- Réseau reprise à créer
- Gaine de soufflage souple à créer
- Liaisons frigorifiques à créer
- Evacuation condensats à créer
- Équipement défectueux ou modifié - Position finale
- Bouchon de gaine à créer
- Registre à créer
- Boîte à débit variable
- Registre motorisé tout ou rien
- Chapet coupe-feu
- Sonde CIP

NOTA

Les trémie 3 et 4 (idem 6 et 7) ont des débit de reprise égale au soufflage moins environ 250m³/h (soit environ 60% à 65% du débit de soufflage pour compenser l'extraction des sanitaires de 450m³/h).

Par rapport au micro zoning et en prenant en compte les règles de conception nous proposons de supprimer les reprises des espaces couverts en partie centrale type salon / espace projet et adapter la reprise des zones 3 et 4 (idem 6 et 7).

CPAM Nouveau Siège
Quartier Cracovie
Allée Boutaut
33 000 BORDEAUX

R+5

Principe Génie Climatique - Projet

Ind. A Première diffusion

DCE
27/06/2025