

**SECRETARIAT GENERAL DU
MINISTERE DE LA JUSTICE**

350, avenue du Club Hippique
Immeuble Le Praesidium
13090 AIX EN PROVENCE

GARDANNE le Tuesday 20 May 2025,

RAPPORT D'INTERVENTION**RÉFÉRENCES****ECORES**

CABINET D'EXPERTISE
N° DOSSIER CABINET D'EXPERTISE
ASSURANCE
N° SINISTRE ASSURANCE
N° SOCIÉTAIRE ASSURANCE
ORDRE DE SERVICE / BON DE COMMANDE

2504523/06130GRASSE**1513131184****ZONE D'INTERVENTION**

PALAIS DE JUSTICE DE GRASSE
37, avenue Pierre Sémard
06130 GRASSE

DATE(S) D'INTERVENTION

NR

20/05/2025**DESCRIPTIF DE LA DEMANDE**

Recherche de fuites à réaliser sur environ 4000m² de toiture terrasse étanchée avec isolant sans protection lourde.

SITE D'INTERVENTION**PHONE**

04.91.03.29.79

**EMAIL**


contact@fuite.ecores.fr
www.fuite.ecores.fr

**ADRESSE**

1, montée des Borels
13015 MARSEILLE

**SOCIETE**

90374246800015
SASU Capital 8000€

**PHONE**

04.91.03.29.79

**EMAIL**

contact@fuite.ecores.fr
www.fuite.ecores.fr

**ADRESSE**

1, montée des Borels
13015 MARSEILLE

**SOCIETE**

90374246800015
SASU Capital 8000€



CONSTATATIONS

TYPE
ZONE
SUPPORT

DÉGÂT DES EAUX
BÂTIMENT A, B, C ET D
MUR ET PLAFOND


Nous constatons la présence de dégâts sur plusieurs zones des murs et du plafond.




DÉGÂT DES EAUX



DÉGÂT DES EAUX



DÉGÂT DES EAUX



RESSORTIE D'EAU APRÈS ORAGES

CONCLUSIONS

Nombreux dégâts d'eau dans les différents bâtiments.

PRÉCONISATIONS

Injection gaz traceur en toiture.



PHONE

04.91.03.29.79



EMAIL

contact@fuite.ecores.fr
www.fuite.ecores.fr



ADRESSE

1, montée des Borels
13015 MARSEILLE



SOCIETE

90374246800015
SASU Capital 8000€