



Client :

Crous de Versailles

Site :

***Résidence Jacqueline Auriol
64 avenue Gaston Boissier - 78220 VIROFLAY***





Client : Crous de Versailles

Site: Résidence Jacqueline Auriol

Local: TGBT

Techniciens : MARTIN Pierre
CHITER Mahfout
KANOUTE Ousmane

Date: 19/12/2024



Liste des équipements

Equipements	Quantité	Etat Général
TGBT	1	Bon
Tarif Jaune	1	Bon

Niveau de maintenance

Niv 1 ☐ Niv 2 ☒ Niv 3 ☐ Niv 4 ☐ Constructeur ☐

Correctifs / Préconisations

Mise en place des affichages réglementaires et du BAPI.
Installation saine.



Client :	Crous de Versailles		
Site :	Résidence Jacqueline Auriol 64 avenue Gaston Boissier - 78220 VIROFLAY		
Equipement :	LOCAL T.G.B.T		
CARACTERISTIQUES			
TYPE D'EQUIPEMENT :	TGBT		
MARQUE :	Schneider Electric		

PHOTOS DE L'EQUIPEMENT



LOCAL T.G.B.T

NCE EFFECTUEE		
Points de vérifications hors TENSION	Effectué	Observations
Contrôle visuel du T.G.B.T	<input checked="" type="checkbox"/>	ok
Enveloppe / serrures / portes / plastrons	<input checked="" type="checkbox"/>	ok
Nettoyage et dépoussiérage général	<input checked="" type="checkbox"/>	ok
Resserage général	<input checked="" type="checkbox"/>	ok
Repérages / étiquetages	<input checked="" type="checkbox"/>	ok
Présence du schéma	<input checked="" type="checkbox"/>	ok
Points de vérifications sous TENSION	<input type="checkbox"/>	
Manœuvre des protections	<input type="checkbox"/>	
Test différentiels par bouton test	<input checked="" type="checkbox"/>	ok
Arrêt d'urgence	<input type="checkbox"/>	aucun
Voyant	<input type="checkbox"/>	aucun
Centrale de mesures / Amperemetre / voltmètre	<input type="checkbox"/>	aucun

CORRECTIFS / PRECONISATIONS

Installation saine et bien entretenue
Mise en place des affichages réglementaires et du BAPI.