



Client :

CROUS DE VERSAILLES

Site :

*résidence Vauban, 1 boulevard d'Alembert
78280 GUYANCOURT*





Client : CROUS DE VERSAILLES

Site: Résidence VAUBAN
1 boulevard d'Alembert
78280 GUYANCOURT
BT

Techniciens : MARTIN Pierre
PIERRESAINT Jude

Local:
Date: 29/11/2024



Liste des équipements

| Equipements | Quantité | Etat Général |
|-------------|----------|--------------|
| TGBT | 1 | Bon |
| TD | 1 | Bon |

Niveau de maintenance

Niv 1 ☐ Niv 2 ☐ Niv 3 ☒ Niv 4 ☐ Constructeur ☐

Correctifs / Préconisations

Mise en place des affichages réglementaires + BAPI

Un TGBT n'est pas un espace de stockage : merci d'évacuer tout ce qui n'a pas sa place
Cinq disjoncteurs différentiels sont hors service - prévoir leur remplacement



| | | | | |
|---------------------|--|--|---------------------|--|
| Client : | CROUS DE VERSAILLES | | | |
| Site : | résidence Vauban,1 boulevard d'Alembert 78280 GUYANCOURT | | | |
| Equipement : | T.G.B.T / DISJONCTEUR | | | |
| CARACTERISTIQUES | | | | |
| TYPE D'EQUIPEMENT : | TGBT | | TYPE D'EQUIPEMENT : | |
| MARQUE : | | | GAMME | |
| | | | NOMBRE DE POLES : | |

PHOTOS DE L'EQUIPEMENT



NCE EFFECTUEE

| Points de vérifications hors TENSION | Effectué | Observations |
|---|-------------------------------------|--------------|
| Contrôle visuel du T.G.B.T | <input checked="" type="checkbox"/> | OK |
| Enveloppe / serrures / portes / plastrons | <input checked="" type="checkbox"/> | OK |
| Nettoyage et dépoussiérage général | <input checked="" type="checkbox"/> | OK |
| Resserage général | <input checked="" type="checkbox"/> | OK |
| Repérages / étiquetages | <input checked="" type="checkbox"/> | OK |
| Présence du schéma | <input type="checkbox"/> | OK |
| Points de vérifications sous TENSION | <input type="checkbox"/> | |
| Manœuvre des protections | <input checked="" type="checkbox"/> | OK |
| Test différentiels par bouton test | <input checked="" type="checkbox"/> | OK |
| Arrêt d'urgence | <input type="checkbox"/> | OK |
| Voyant | <input type="checkbox"/> | OK |
| Centrale de mesures / Amperemetre / voltmetre | <input type="checkbox"/> | OK |

CORRECTIFS / PRECONISATIONS

Cinq disjoncteurs différentiels sont hors service - prévoir leur remplacement



| | |
|---------------------|---|
| Client : | CROUS DE VERSAILLES |
| Site : | résidence Vauban,1 boulevard d'Alembert 78280 GUYANCOURT |
| Équipement : | ARMOIRES / TABLEAUX DIVISIONNAIRES |

TD

Localisation : TGBT

Maintenance réalisée le : 29-11-2024



Points de vérifications hors tension Effectué

| | |
|---|------------|
| Contrôle visuel de l'armoire électrique | OK |
| Enveloppe / serrures / portes / plastrons | OK |
| Nettoyage et resserage | OK |
| Repérages / étiquetages | OK |
| Présence du schéma | NON |
| Contrôle des liaisons de terre | OK |

Points de vérifications sous tension Effectué

| | |
|------------------------------------|------------|
| Test différentiels par bouton test | OK |
| Arrêt d'urgence | NON |
| Voyant | |

Défauts constatés

RAS

Points de vérifications hors tension Effectué

| |
|---|
| Contrôle visuel de l'armoire électrique |
| Enveloppe / serrures / portes / plastrons |
| Nettoyage et resserage |
| Repérages / étiquetages |
| Présence du schéma |
| Contrôle des liaisons de terre |

Points de vérifications sous tension Effectué

| |
|------------------------------------|
| Test différentiels par bouton test |
| Arrêt d'urgence |
| Voyant |

Défauts constatés

Remarques :