



ÉTUDES ET RÉALISATIONS D'INSTALLATIONS DE SÉCURITÉ

CONCEPTION
DETECTION

INSTALLATION
DÉSENFUMAGE

PRÉVENTION
EXTINCTION

MAINTENANCE
INTRUSION

PV Réception de travaux

page : 1/1

DOI : 00330940 INTER : 20240912135028

CONTRAT No : C21090/DI4/046

CODE CLIENT : C860/046

Merci de nous indiquer votre **niveau de satisfaction** en moins d'1 minute

<https://www.goodmeal.fr/enquete?Eris&r=2053&e=2380>

Satisfait ?



O N

Flashez-moi

CROUS SACLAY / Restaurant Les Cèdres

Rue Claude Bernard

91400 ORSAY

Composants mis en cause dans le dépannage

Composant	Marque	Type	Identification
EA	LEGRAND	2B	BUREAU CHEF RDC

Actions réalisées

Remplacement des batteries du système de sécurité incendie.
Test de la tension secteur et remise de la source principal d'alimentation.
Test du défaut batterie et remise de la source secondaire d'alimentation.
(1X12V/7AH). ANNEE 2024

Informations générales

Commentaire

RAS

Visa technicien et client

	Date et heure de signature : 12/09/2024 13:50
Technicien : Drame	Client : CROUS VERSAILLES /ORSAY Adresse mail : emmanuel.maillard@crous-versailles.fr
	