

Bureau Veritas Exploitation SAS

EVRY COURCOURONNES
2, rue Jean MERMOZ
BATIMENT ARC EN CIEL
Z.I. SAINT GUENALT
91080 EVRY-COURCOURONNES France
Téléphone : 01 69 47 12 10
Mail : abdallah.chahid@bureauveritas.com

A l'attention de Mme MOUROUVIN Véronique

RÉSIDENCE LES AUNETTES
1, IMPASSE DE LA PREDECELLE
91000 EVRY

Rapport mis à disposition sur le site BVLink
<https://bvlink.bureauveritas.com/>

Rapport de vérification réglementaire en exploitation électricité Relatif aux Etablissements Recevant du Public

Residence Marguerite Yourcenar



Intervention du 16/02/2024 (0.5 jour)

Coordonnées du site :

Nom du site : Residence Marguerite Yourcenar
Latitude : 2.4251
Longitude : 48.6234



Lieu d'intervention : Residence Marguerite Yourcenar
15 Rue Andre Lalande
91000 EVRY

Numéro d'affaire : 8664979

Référence du rapport : 8664979/17.4.1.RVRE

Rédigé le : 28/02/2024

Par : Abdallah CHAHID

Ce document a été validé par son auteur

Activité de l'établissement : Résidence étudiants

Date de la précédente vérification : 15/02/2023

Accréditation Cofrac n° 3-1335,inspection

Liste des sites accrédités et portée disponible sur www.cofrac.fr

Préambule.....3

 Rappel des obligations de l'employeur.....3

 Actions à mener.....3

Informations administratives.....3

 Classement de l'établissement.....3

 Documents communiqués aux vérificateurs.....4

 4

Informations générales.....5

 Textes de référence.....5

 Modalités de la vérification.....5

 Registre de sécurité.....5

 Personne chargée de la surveillance de l'installation.....5

 Nature et étendue de la vérification.....5

 Description sommaire de l'établissement.....5

 Historique des principales modifications.....5

Installations de sécurité.....6

 Eclairage de sécurité.....6

 RESIDENCE UNIVERSITAIRE MARGUERITE YOURCENAR (EVRY).....6

Informations administratives

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification de vos installations électriques telles que décrites ci-après.

Ce rapport mentionne les constatations effectuées par le vérificateur, à l'aide des moyens mis à sa disposition ; il localise les points pour lesquels les installations s'écartent des prescriptions réglementaires et propose des modifications à effectuer pour y remédier.

Rappel des obligations de l'employeur

L'employeur doit désigner une personne compétente connaissant bien les installations pour accompagner l'intervenant Bureau Veritas pour lui présenter l'ensemble de l'installation et les locaux à risques particuliers. L'employeur conserve la direction et la responsabilité des installations, des équipements et des appareils sur lesquels Bureau Veritas est appelé à intervenir.

Les informations établies sous la responsabilité de l'employeur, exigées par la réglementation et mentionnées dans le rapport, doivent être fournies afin d'assurer le bon déroulement des vérifications.

L'employeur doit :

- garantir la réalisation complète de la vérification en toute sécurité ;
- mettre en œuvre les procédures amenant le vérificateur à pouvoir effectuer ou à faire effectuer les mises hors tension de l'installation de manière à procéder aux essais de mesurage ;
- donner les moyens d'accès à tous les récepteurs sans risque éventuel de chute.

Lorsque la totalité ou une partie d'installation n'a pas pu être vérifiée (impossibilité de coupure, absence des agents du distributeur au rendez-vous demandé, absence de documents,...) le vérificateur en précise la raison dans le rapport. Notamment l'exécution de certaines vérifications sur les installations du domaine de la haute tension nécessite la mise hors tension de l'installation sous la responsabilité de l'employeur.

Un complément de vérification pourra, alors être effectué à la demande de l'employeur au titre d'une mission complémentaire.

Actions à mener

Le cas échéant l'employeur doit remédier aux écarts constatés lors de la vérification et mentionnés dans le présent rapport.

L'employeur doit tenir à jour **un registre de sécurité par établissement**, y consigner sa propre conclusion à partir des résultats des vérifications et y annexer le présent rapport.

Ces documents sont à tenir à disposition des utilisateurs, des autorités et de l'organisme de contrôle.

Pour faciliter la prise de connaissance du rapport et vous orienter sur les informations essentielles nécessaires à la prise de décision, Bureau Veritas affiche en première page du rapport un pictogramme synthétisant le résultat de la vérification.

La définition de cette symbolique est précisée dans le tableau joint.

Critères \ Pictogrammes			
✓ Sans observation	✓	✓	✗
✓ 100 % des points vérifiés ✓ 100 % des locaux vérifiés	✓	✗	✗ ou ✓

Le pictogramme est une aide appréciable à la consultation mais ne peut se substituer à une lecture attentive et détaillée du rapport afin de vérifier la cohérence des informations relevées et prendre connaissance des écarts émis.

Classement de l'établissement

Documents communiqués aux vérificateurs

Document	Avis	Référence
Notice de sécurité	Sans objet	
Plan (schéma unifilaire de l'éclairage)	Sans objet	
Procès-verbaux des commissions de sécurité	Sans objet	
Renseignement concernant les installations techniques (rapport RVRAT)	Sans Objet	
Rapport de vérification de protection contre la foudre	Sans objet	

Informations générales

Textes de référence

Modalités de la vérification

Nous avons été accompagnés totalement par
M. FILLON, Agent de maintenance

A l'issue de notre vérification, nous avons fait part de nos observations à :
M. FILLON, Agent de maintenance

Registre de sécurité

Visé à l'issue de la vérification
Tenue du registre :

Personne chargée de la surveillance de l'installation

M. FILLON, Agent de maintenance

Nature et étendue de la vérification

Installations vérifiées : Ensemble des installations accessibles et présentées des parties communes

Origine de l'installation vérifiée : Local comptage Basse Tension

Nota : Toute éventuelle inexactitude ou omission constatée dans le rapport (désignation, caractéristiques techniques, etc) doit être signalée à BUREAU VERITAS.

Description sommaire de l'établissement

Historique des principales modifications

Eclairage de sécurité

RESIDENCE UNIVERSITAIRE MARGUERITE YOURCENAR (EVRY)

Localisation	Effectif maximal	Fonction	Type d'éclairage de sécurité	Cde de mise au repos	Présence coffret anti-panique	Type de luminaire	Type canalisation (1)	N° d'obs
RESIDENCE MARGUERITE YOURCENAR > 1ER ETAGE NORD/OUEST	Inférieur ou égal 250	Evacuation	Bloc autonome	Oui	Sans objet	Diode électroluminescente	C2	
RESIDENCE MARGUERITE YOURCENAR	Inférieur ou égal 250	Evacuation	Bloc autonome	Oui	Sans objet	Diode électroluminescente	C2	

