



Client :

CROUS de VERSAILLES

Site :

Brasserie La Palette (Leclerc)

3 rue de la Division Leclerc - 78280 GUYANCOURT





Client : CROUS de VERSAILLES **Site:** Brasserie La Palette (Leclerc)

Contrat : 2023 001 **Local:** POSTE BT

Techniciens : **Date:** 13/01/2025

MARIE Sébastien
Ouchene Ali



Liste des équipements

Equipements	Quantité	Etat Général
Cellule arrivée ENEDIS	2	
Cellule Protection transfo	1	
Transformateur	1	
TGBT	1	

Niveau de maintenance

Niv 1 ☐ Niv 2 ☒ Niv 3 ☐ Niv 4 ☐ Constructeur ☐

Correctifs / Préconisations



Client :	CROUS de VERSAILLES
Site :	Brasserie La Palette (Leclerc)
Équipement :	Auxiliaire et Sécurité
Local	POSTE BT



PASA

Etat Général	Moyen	Test PASA	/
Référence batteries	/	Année batteries	/

SOURCE AUXILAIRE 24/48V

Etat Général	AUCUN	Tension Chargeur	/
Référence batteries	/	Année batteries	/
Dépoussiérage	/	Resserrage	/

EQUIPEMENT DE SECURITE

Perche à corps		VAT HT	
Gants Isolants		Tabouret / Tapis Isolant	
BAPI	Correct	Extincteur	
Fusible de secours		Affiches réglementaire	Correct
BAES	Correct	Eclairage Général	Correct

CORRECTIFS / PRECONISATIONS





Client :	CROUS de VERSAILLES
Site :	Brasserie La Palette (Leclerc)
Équipement :	TGBT
Localisation :	POSTE HT

CARACTERISTIQUES

FABRICANT :	Merlin Gerin	TYPE D'EQUIPEMENT :	
MODELE :	NSX250F	N° DE SERIE :	
ANNEE :		IN :	

PHOTOS DE L'EQUIPEMENT



MAINTENANCE EFFECTUEE

Points de vérifications	Effectué	Observations
Contrôle visuel du TGBT	<input checked="" type="checkbox"/>	
Enveloppe / serrures / portes / plastrons	<input checked="" type="checkbox"/>	
Nettoyage et dépoussiérage général	<input checked="" type="checkbox"/>	
Resserrage général	<input checked="" type="checkbox"/>	
Repérages / étiquetages	<input checked="" type="checkbox"/>	
Présence du schéma	<input type="checkbox"/>	
Contrôle des liaisons de terre	<input checked="" type="checkbox"/>	
Manœuvre des protections	<input checked="" type="checkbox"/>	
Test différentiels par bouton test	<input checked="" type="checkbox"/>	
Arrêt d'urgence	<input checked="" type="checkbox"/>	
Commutateurs	<input type="checkbox"/>	
Voyant	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ampèremètre / voltmètre	<input type="checkbox"/>	
Centrale de mesures	<input type="checkbox"/>	

CORRECTIFS / PRECONISATIONS

TGBT



Client :	CROUS de VERSAILLES
Site :	Brasserie La Palette (Leclerc)
Équipement :	Disjoncteur BT
Localisation :	POSTE HT

CARACTERISTIQUES

FABRICANT :	Merlin Grin	TYPE D'EQUIPEMENT :	
MODELE :	NS 250 NA	N° DE SERIE :	
ANNEE :		IN :	
ir :		tr :	
isd :		tsd :	
li :		Micrologic :	

PHOTOS DE L'EQUIPEMENT



Disjoncteur BT

MAINTENANCE EFFECTUEE

Points de vérifications	Effectué	Observations
Contrôle général et nettoyage	<input checked="" type="checkbox"/>	
Lubrification des pièces mécanique	<input type="checkbox"/>	
Contrôle des raccordements câbles	<input checked="" type="checkbox"/>	
Contrôle des micros contacts (O/F, SDE)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vérification du relais de protection avec valise d'injection	<input type="checkbox"/>	
Essais mécaniques	<input type="checkbox"/>	
Contrôle et nettoyage du châssis (Si hors tension)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Nettoyage et graissage des plages et de la vis sans fin	<input type="checkbox"/>	
Contrôle des pinces d'embrochage (Si hors tension)	<input type="checkbox"/>	
Essais d'embrochage de l'appareil	<input type="checkbox"/>	
Contrôle des éléments de sécurité (déclenchement au retrait, verrouillages)	<input type="checkbox"/>	

CORRECTIFS / PRECONISATIONS