

**Bureau Veritas Exploitation SAS**

EVRY COURCOURONNES  
2, rue Jean MERMOZ  
BATIMENT ARC EN CIEL  
Z.I. SAINT GUENALT  
91080 EVRY-COURCOURONNES France  
Téléphone : 01 69 47 12 10  
Mail : abdallah.chahid@bureauveritas.com

**A l'attention de UNION GROUPEMENTS D  
ACHATS PUBLICS**

UNION GROUPEMENTS D ACHATS PUBLICS  
4 Allée Jean Rostand  
91000 EVRY

Rapport mis à disposition sur le site BVLink  
<https://bvlink.bureauveritas.com/>

# Rapport de vérification réglementaire en exploitation électricité Relatif aux Etablissements Recevant du Public

Residence Le Dragueur



**Intervention du 14/02/2024 ( 1.0 jour )**

**Coordonnées du site :**

**Nom du site :** Residence Le Dragueur  
**Latitude :** 2.4316  
**Longitude :** 48.6277



**Lieu d'intervention :** Residence Le Dragueur  
4 Allée Jean Rostand  
91000 EVRY

**Numéro d'affaire :** 8664979

**Référence du rapport :** 8664979/7.4.2.RVRE

**Rédigé le :** 28/02/2024

**Par :** Abdallah CHAHID

Ce document a été validé par son auteur

**Activité de l'établissement :** Logements et bureaux

**Date de la précédente vérification :** 15/02/2023

**Accréditation Cofrac n° 3-1335,inspection**

Liste des sites accrédités et portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

**Préambule.....3**

    Rappel des obligations de l'employeur.....3

    Actions à mener.....3

**Informations administratives.....3**

    Classement de l'établissement.....3

    Documents communiqués aux vérificateurs.....4

    .....4

**Informations générales.....5**

    Textes de référence.....5

    Modalités de la vérification.....5

    Registre de sécurité.....5

    Personne chargée de la surveillance de l'installation.....5

    Nature et étendue de la vérification.....5

    Description sommaire de l'établissement.....5

    Historique des principales modifications.....5

**Installations de sécurité.....6**

    Eclairage de sécurité.....6

    CROUS DE L'ACADEMIE DE VERSAILLES (EVRY).....6

## Informations administratives

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification de vos installations électriques telles que décrites ci-après.

Ce rapport mentionne les constatations effectuées par le vérificateur, à l'aide des moyens mis à sa disposition ; il localise les points pour lesquels les installations s'écartent des prescriptions réglementaires et propose des modifications à effectuer pour y remédier.

### Rappel des obligations de l'employeur

L'employeur doit désigner une personne compétente connaissant bien les installations pour accompagner l'intervenant Bureau Veritas pour lui présenter l'ensemble de l'installation et les locaux à risques particuliers. L'employeur conserve la direction et la responsabilité des installations, des équipements et des appareils sur lesquels Bureau Veritas est appelé à intervenir.

Les informations établies sous la responsabilité de l'employeur, exigées par la réglementation et mentionnées dans le rapport, doivent être fournies afin d'assurer le bon déroulement des vérifications.

L'employeur doit :

- garantir la réalisation complète de la vérification en toute sécurité ;
- mettre en œuvre les procédures amenant le vérificateur à pouvoir effectuer ou à faire effectuer les mises hors tension de l'installation de manière à procéder aux essais de mesurage ;
- donner les moyens d'accès à tous les récepteurs sans risque éventuel de chute.

Lorsque la totalité ou une partie d'installation n'a pas pu être vérifiée (impossibilité de coupure, absence des agents du distributeur au rendez-vous demandé, absence de documents,...) le vérificateur en précise la raison dans le rapport. Notamment l'exécution de certaines vérifications sur les installations du domaine de la haute tension nécessite la mise hors tension de l'installation sous la responsabilité de l'employeur.

Un complément de vérification pourra, alors être effectué à la demande de l'employeur au titre d'une mission complémentaire.

### Actions à mener

Le cas échéant l'employeur doit remédier aux écarts constatés lors de la vérification et mentionnés dans le présent rapport.

L'employeur doit tenir à jour **un registre de sécurité par établissement**, y consigner sa propre conclusion à partir des résultats des vérifications et y annexer le présent rapport.

Ces documents sont à tenir à disposition des utilisateurs, des autorités et de l'organisme de contrôle.

Pour faciliter la prise de connaissance du rapport et vous orienter sur les informations essentielles nécessaires à la prise de décision, Bureau Veritas affiche en première page du rapport un pictogramme synthétisant le résultat de la vérification.

La définition de cette symbolique est précisée dans le tableau joint.

Critères \ Pictogrammes			
✓ Sans observation			
✓ 100 % des points vérifiés ✓ 100 % des locaux vérifiés			

Le pictogramme est une aide appréciable à la consultation mais ne peut se substituer à une lecture attentive et détaillée du rapport afin de vérifier la cohérence des informations relevées et prendre connaissance des écarts émis.

### Classement de l'établissement

### Documents communiqués aux vérificateurs

Document	Avis	Référence
Notice de sécurité	Sans objet	
Plan (schéma unifilaire de l'éclairage)	Sans objet	
Procès-verbaux des commissions de sécurité	Sans objet	
Renseignement concernant les installations techniques (rapport RVRAT)	Sans Objet	
Rapport de vérification de protection contre la foudre	Sans objet	

## Informations générales

### Textes de référence

### Modalités de la vérification

Nous avons été accompagnés totalement par  
M. FILLON, Responsable maintenance

A l'issue de notre vérification, nous avons fait part de nos observations à :  
M. FILLON, Responsable maintenance

### Registre de sécurité

Visé à l'issue de la vérification  
Tenue du registre : Sans objet

### Personne chargée de la surveillance de l'installation

M. FILLON, Responsable maintenance

### Nature et étendue de la vérification

Installations vérifiées : Seules les installations des services généraux ont fait l'objet de notre vérification

Origine de l'installation vérifiée : Poste de livraison transformation

**Nota** : Toute éventuelle inexactitude ou omission constatée dans le rapport (désignation, caractéristiques techniques, etc) doit être signalée à BUREAU VERITAS.

### Description sommaire de l'établissement

### Historique des principales modifications

## Eclairage de sécurité

### CROUS DE L'ACADEMIE DE VERSAILLES (EVRY)

Localisation	Effectif maximal	Fonction	Type d'éclairage de sécurité	Cde de mise au repos	Présence coffret anti-panique	Type de luminaire	Type canalisation (1)	N° d'obs
BATIMENT CROUS HEBERGEMENT > NIVEAU ENTRESOL	Inférieur ou égal 78	Evacuation	Bloc autonome	Oui	Sans objet	Diode électroluminescente, Incandescence	C2	
BATIMENT CROUS HEBERGEMENT	Inférieur ou égal 78	Evacuation	Bloc autonome	Oui	Sans objet	Diode électroluminescente, Incandescence	C2	

