



**BUREAU
VERITAS**

Bureau Veritas Exploitation SAS

EVRY COURCOURONNES
2, rue Jean MERMOZ
BATIMENT ARC EN CIEL
Z.I. SAINT GUENALT
91080 EVRY-COURCOURONNES France
Téléphone : 01 69 47 12 10
Mail : antony.colini@bureauveritas.com

A l'attention de M. NEDELLEC ALAIN

CROUS
22 COURS PIERRE VASSEUR
91120 PALAISEAU

Rapport mis à disposition sur le site BVLink
<https://bvlink.bureauveritas.com/>

Rapport de vérification périodique en exploitation des moyens de secours concourant à la sécurité incendie



Intervention du 18/06/2024

Coordonnées du site :

Nom du site : RESTAURANT L EXPERIMENTAL
Latitude : 48.713
Longitude : 2.2463



Lieu d'intervention : RESTAURANT L EXPERIMENTAL
7-9 boulevard Thomas Gobert
91120 PALAISEAU

Numéro d'affaire : 8664979

Référence du rapport : 8664979/120.1.1.R

Rédigé le : 02/07/2024

Par : Antony COLINI

Ce document a été validé par son auteur

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

Objet de la vérification
Rappel des principes d'intervention
Actions à mener
Personne(s) rencontrée(s)
Elément(s) objet(s) du présent rapport

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 6

RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS

Fiche n° 1 identification : RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS
Avis général : Satisfaisant. 6

ASPECT DOCUMENTAIRE

Fiche n° 2 identification : ASPECT DOCUMENTAIRE
Avis général : Satisfaisant. 7

DOCUMENTS LIES A LA SECURITE INCENDIE

Fiche n° 3 identification : DOCUMENTS LIES A LA SECURITE INCENDIE
Avis général : Satisfaisant. 8

MOYENS DE LIMITER LA PROPAGATION DU FEU 9

PORTES RESISTANTES AU FEU TELECOMMANDEES

Fiche n° 4 identification : PORTES RESISTANTES AU FEU TELECOMMANDEES
Avis général : Satisfaisant. 9

Préambule

Objet de la vérification

Bureau Veritas Exploitation a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification périodique en exploitation de vos installations.

Ce rapport comprend une ou plusieurs fiches suivant les installations vérifiées :

- La fiche « renseignements généraux » mentionne l'identification de l'établissement, son classement, le texte de référence, l'avis général et les éventuelles actions à entreprendre ;
- La fiche « aspect documentaire » mentionne les documents mis à disposition lors de la vérification, la déclaration des modifications apportées à l'installation et les éventuelles observations liées à cette fiche ;
- Une ou plusieurs fiche(s) « équipement » qui précise le(s) type(s) d'installation, caractéristiques techniques essentielles, l'avis général, les éventuelles actions à entreprendre ainsi que le contenu de la prestation effectuée par Bureau Veritas, à l'aide des moyens mis à sa disposition.

Rappel des principes d'intervention

La vérification a été réalisée en référence à la réglementation mentionnée dans la fiche « Renseignements généraux » ou « équipement ».

Les examens effectués ainsi que les éventuelles mesures et participations aux essais ont été réalisés :

- dans la configuration présentée le jour de la vérification ;
- sur les parties visibles et accessibles ;
- sans démontage ;
- sans intervention nécessitant la modification ou le dérèglement des circuits ou dispositifs de sécurité ;
- en utilisant les accès permanents ou spécialement aménagés, appropriés et conformes à la réglementation.

A défaut d'une mention contraire dans les fiches du présent rapport, la vérification ne porte pas sur :

- les opérations d'entretien et de maintenance des appareils ou équipements ;
- la vérification de l'éclairage de sécurité qui fait l'objet d'une prestation indépendante ;
- la vérification des dégagements dont les caractéristiques ont été vérifiées à la conception de l'ouvrage.

Par ailleurs, Bureau Veritas ne peut être tenu pour responsable des dommages provoqués lors de la vérification par les essais de fonctionnement, ceux-ci ayant pour objectif de vérifier l'absence d'anomalie dans le fonctionnement de l'appareil ou de l'équipement.

Le présent document n'est pas un rapport de vérification de conformité des installations.




Actions à mener




Sur la base de l'ensemble des informations en sa possession et notamment des « avis généraux » du présent rapport, le client doit prendre en compte ces avis et, le cas échéant, remédier aux écarts ou défauts constatés lors de la vérification.

Le client doit tenir à jour un registre de sécurité par établissement, y consigner sa propre conclusion à partir des résultats des vérifications, y annexer le présent rapport et le tenir à disposition des utilisateurs, des autorités et de l'organisme de contrôle.

Préambule

Note sur les pictogrammes utilisés :

Pictogrammes			
Critères			
✓ Sans observation	✓	✓	✗
✓ 100% des équipements vérifiés	✓	✓	✗
✓ 100% des essais réalisés	✓	✗	✗ ou ✓
✓ 100 % des points vérifiés	✓	✗	✗ ou ✓

Pictogrammes	Avis général
	Satisfaisant
	Vérification partielle : certains points n'ont pas été vérifiés
	Non satisfaisant : les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnés dans le récapitulatif des « listes récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier

Personne(s) rencontrée(s)

Nous n'avons pas été accueillis lors de notre arrivée sur le site.

Elément(s) objet(s) du présent rapport

RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS

- ✓ Fiche n° 1 : Avis général : **Satisfaisant.**

ASPECT DOCUMENTAIRE

- ✓ Fiche n° 2 : Avis général : **Satisfaisant.**

DOCUMENTS LIES A LA SECURITE INCENDIE

- ✓ Fiche n° 3 : Avis général : **Satisfaisant.**

PORTES RESISTANTES AU FEU TELECOMMANDEES

- ✓ Fiche n° 4 : Avis général : **Satisfaisant.**

Texte de référence : Code du Travail et Code de la Construction et de l'Habitation

Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : **Mr NEDELLEC**



Avis général : Satisfaisant.

Caractéristiques

Nombre de bâtiments : 1	Nombre de niveaux : R+.1
Nature de l'établissement : Etablissement Recevant du Public	
Type : N	Catégorie : 3
Origine du classement : Registre de sécurité	

✓ Avis général : Satisfaisant.

Registre de sécurité


Registre de sécurité

Type : Registre de sécurité	
Présenté : Oui	

Carnet de maintenance/d'entretien

Carnet de maintenance/d'entretien

Type : Carnet de maintenance/d'entretien	
Présenté : Non	



Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : **Mr NEDELLEC**



Avis général : Satisfaisant.

Caractéristiques

Personne chargée de la sécurité : **Mr NEDELLEC**

Composition du service de sécurité : **Employés désignés**

--	--

Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : **Mr NEDELLEC**



Avis général : Satisfaisant.

Caractéristiques


I - généralités

par : ESSER	
Modification de l'installation déclarée par le chef d'établissement :	Aucune modification n'a été portée à notre connaissance

Système de sécurité incendie

Catégorie du SSI : A	
Détection : Partielle	
Dispositifs présents : Dispositifs de Commande Manuelle (DCM)	

Mise en oeuvre : par Détecteur Incendie (DAI) , par Déclencheurs Manuels (DM)
--



Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : **Mr NEDELLEC**



Avis général : Satisfaisant.

Caractéristiques

Généralités

Modification de l'installation
déclarée par le chef d'établissement : **Aucune modification n'a été portée à notre connaissance**

Portes DAS

Type de commande de porte	Nombre de portes battantes	Nombre de portes coulissantes	Nombre de portes à dévêtissement vertical
télécommandée	5		

Texte de référence : Code du Travail et Code de la Construction et de l'Habitation

Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : **Mr NEDELLEC**



Avis général : Satisfaisant.

Caractéristiques

Nombre de batiments : 1	Nombre de niveaux : R+1
Nature de l'établissement : Etablissement du Public	Recevant
Type : N	Catégorie : 4
Origine du classement : Registre de sécurité	

--	--

Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : **Mr NEDELLEC**



Avis général : Satisfaisant.

Caractéristiques

I - généralités

par : ESSER	
Modification de l'installation déclarée par le chef d'établissement :	Aucune modification n'a été portée à notre connaissance

Système de sécurité incendie

Catégorie du SSI : A	
Détection : Partielle	
Dispositifs présents : Dispositifs de Commande Manuelle (DCM)	
Emplacement de l'équipement central : Accueil	Equipement d'Alarme(EA) : 2a
Mise en oeuvre : par Détecteur Incendie (DAI) , par Déclencheurs Manuels (DM)	

--	--

Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : **Mr NEDELLEC**



Avis général : Satisfaisant.

Caractéristiques

Date de la dernière intervention de maintenance : 06/05/2024	par : ASI
Modification de l'installation déclarée par le chef d'établissement : Aucune modification n'a été portée à notre connaissance	

Emplacement	Nombre	Type	Capacité
CUISINE	2	Gaz carbonique	2kg
CUISINE	1	Eau pulvérisée avec Additif	6L
RESTAURANT	3	Eau pulvérisée avec Additif	6L