



Client :

Crous versaille

Site :

***Restaurant les aviateurs
10/12 avenue de l'Europe - 78140 VELIZY
VILLACOUBLAY***





Client : Crous versaille
Site: Restaurant les aviateurs
Local:
Techniciens : NELCHA Odryck
CHITER Mahfout
Date: 09/01/2025



Liste des équipements

Équipements	Quantité	Etat Général
TGBT	1	Bon

Niveau de maintenance

Niv 1 ☐ Niv 2 ☒ Niv 3 ☐ Niv 4 ☐ Constructeur ☐

Correctifs / Préconisations




Client :	Crous versaille
Site :	Restaurant les aviateurs
Équipement :	T.G.B.T

CARACTERISTIQUES

TYPE D'EQUIPEMENT :	TGBT	TYPE D'EQUIPEMENT :	
MARQUE :	Merlin Gerin	GAMME	
		NOMBRE DE POLES :	4

PHOTOS DE L'EQUIPEMENT



NCE EFFECTUEE

Points de vérifications hors TENSION	Effectué	Observations
Contrôle visuel du T.G.B.T	<input checked="" type="checkbox"/>	
Enveloppe / serrures / portes / plastrons	<input checked="" type="checkbox"/>	
Nettoyage et dépoussiérage général	<input checked="" type="checkbox"/>	
Resserage général	<input checked="" type="checkbox"/>	
Repérages / étiquetages	<input checked="" type="checkbox"/>	
Présence du schéma	<input type="checkbox"/>	Absence de Schema
Points de vérifications sous TENSION		
Manceuvre des protections	<input checked="" type="checkbox"/>	
Test différentiels par bouton test	<input checked="" type="checkbox"/>	
Arrêt d'urgence	<input type="checkbox"/>	
Voyant	<input type="checkbox"/>	
Centrale de mesures / Amperemetre / voltmetre	<input type="checkbox"/>	

CORRECTIFS / PRECONISATIONS

T.G.B.T