



Client : ***CROUS DE VERSAILLES ST QUENTIN***
Site : ***Résidence Jean-Baptiste Lamarck
1 rue du Théâtre - 78990 ELANCOURT***





Client : CROUS DE VERSAILLES ST QUENTIN **Site:** Résidence Jean-Baptiste Lamarck 1 rue du Théâtre - 78990 ELAN

Local: TGBT

Techniciens : MARTIN Pierre
NELCHA Odryck **Date:** 20/01/2025



Liste des équipements

Equipements	Quantité	Etat Général
TGBT	1	Bon

Niveau de maintenance

Niv 1 ☐ Niv 2 ☒ Niv 3 ☐ Niv 4 ☐ Constructeur ☐

Correctifs / Préconisations

Installation conforme et bien entretenue

Attention, le TGBT n'est pas un espace de stockage. Il est important d'éviter d'y entreposer des produits, notamment la lessive.



Client :	CROUS DE VERSAILLES ST QUENTIN
Site :	Résidence Jean-Baptiste Lamarck1 rue du Théâtre - 78990 ELANCOURT
Équipement :	T.G.B.T / DISJONCTEUR

CARACTERISTIQUES			
TYPE D'EQUIPEMENT :	TGBT	TYPE D'EQUIPEMENT :	
MARQUE :		GAMME	
		NOMBRE DE POLES :	

PHOTOS DE L'EQUIPEMENT			

NCE EFFECTUEE		
Points de vérifications hors TENSION	Effectué	Observations
Contrôle visuel du T.G.B.T	<input checked="" type="checkbox"/>	
Enveloppe / serrures / portes / plastrons	<input checked="" type="checkbox"/>	
Nettoyage et dépoussiérage général	<input checked="" type="checkbox"/>	
Resserage général	<input checked="" type="checkbox"/>	
Repérages / étiquetages	<input checked="" type="checkbox"/>	
Présence du schéma	<input checked="" type="checkbox"/>	
Points de vérifications sous TENSION	<input type="checkbox"/>	
Manœuvre des protections	<input checked="" type="checkbox"/>	
Test différentiels par bouton test	<input type="checkbox"/>	
Arrêt d'urgence	<input type="checkbox"/>	
Voyant	<input checked="" type="checkbox"/>	
Centrale de mesures / Amperemetre / voltmètre	<input type="checkbox"/>	

CORRECTIFS / PRECONISATIONS

T.G.B.T / DISJONCTEUR