



Client :

CROUS de VERSAILLES

Site :

RESTAURANT LE VAUBAN

1 boulevard d'Alembert - 78280 GUYANCOURT





Client : CROUS de VERSAILLES **Site:** Restaurant le Vauban

Contrat : 2023 001 **Local:** TGBT

Techniciens : Nelcha Odryck
Kanoute Oussmane **Date:** 13/01/2025



Liste des équipements

Equipements	Quantité	Etat Général
Tableau divisionnaires	2	

Niveau de maintenance

Niv 1 ☐ Niv 2 ☒ Niv 3 ☐ Niv 4 ☐ Constructeur ☐

Correctifs / Préconisations



Tableau divisionnaires

Client :	CROUS de VERSAILLES
Site :	Restaurant le Vauban
Équipement :	Tableau divisionnaires
Localisation :	TGBT

PHOTOS DE L'EQUIPEMENT



MAINTENANCE EFFECTUEE

Points de vérifications	Effectué	Observations
Contrôle visuel du TGBT	<input checked="" type="checkbox"/>	
Enveloppe / serrures / portes / plastrons	<input checked="" type="checkbox"/>	
Nettoyage et dépoussiérage général	<input checked="" type="checkbox"/>	
Resserrage général	<input checked="" type="checkbox"/>	
Repérages / étiquetages	<input checked="" type="checkbox"/>	
Présence du schéma	<input checked="" type="checkbox"/>	
Contrôle des liaisons de terre	<input checked="" type="checkbox"/>	
Manœuvre des protections	<input checked="" type="checkbox"/>	
Test différentiels par bouton test	<input checked="" type="checkbox"/>	
Arrêt d'urgence	<input type="checkbox"/>	
Commutateurs	<input type="checkbox"/>	
Voyant	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ampèremètre / voltmètre	<input type="checkbox"/>	
Centrale de mesures	<input type="checkbox"/>	

CORRECTIFS / PRECONISATIONS