

Bureau Veritas Exploitation SAS

EVRY COURCOURONNES
2, rue Jean MERMOZ
BATIMENT ARC EN CIEL
Z.I. SAINT GUENALT
91080 EVRY-COURCOURONNES France
Téléphone : 01 69 47 12 10
Mail : jerome.estrada@bureauveritas.com

**A l'attention de UNION GROUPEMENTS D
ACHATS PUBLICS**

UNION GROUPEMENTS D ACHATS PUBLICS
14 rue du Docteur Colle
91440 BURES SUR YVETTE

Rapport mis à disposition sur le site BVLink
<https://bvlink.bureauveritas.com/>

Rapport de vérification électricité première visite périodique menée comme une initiale

RÉSIDENCE L ÎLE



Intervention du 18/04/2023 (0.5 jour)

Coordonnées du site :
Nom du site : RESIDENCE L ILE
Latitude : 2.1579
Longitude : 48.6984



Lieu d'intervention : BATIMENT EQUERRE
14 rue du Docteur Colle
91440 BURES SUR YVETTE

Numéro d'affaire : 8664979
Référence du rapport : 8664979/90.1.1.R
Rédigé le : 21/04/2023
Par : Jerome ESTRADA
Ce document a été validé par son auteur

Activité de l'établissement : RESIDENCE UNIVERSITAIRE

Date de la précédente vérification :

Accréditation Cofrac n° 3-1335, inspection
Liste des sites accrédités et portée disponible sur www.cofrac.fr

Préambule.....	3
Rappel des obligations de l'employeur.....	3
Actions à mener.....	3
Liste récapitulative des observations issues de la vérification.....	4
BATIMENT EQUERRE (BATIMENT EQUERRE).....	4
Informations générales.....	10
Rapport des précédentes vérifications.....	10
Personne chargée de la surveillance de l'installation.....	10
Installations vérifiées.....	10
Elements de l'installation non vérifiables.....	10
Modifications apportées aux installations.....	10
Vérification relative à la protection des travailleurs.....	11
Information documentaire.....	11
Textes de référence.....	11
Modalités de vérification.....	11
Registre de sécurité.....	11
Condition de mise hors tension.....	12
Eclairage de sécurité.....	13
BATIMENT EQUERRE (BATIMENT EQUERRE).....	13
Classement des locaux et emplacements en fonction des influences externes.....	14
BATIMENT EQUERRE (BATIMENT EQUERRE).....	14
Caractéristiques des installations électriques vérifiées.....	15
Abréviations, sigles et repères utilisés dans les tableaux de relevés.....	15
Installations Basse et Très Basse Tension.....	16
BATIMENT EQUERRE (BATIMENT EQUERRE).....	16
Origine de la source d'alimentation Basse Tension.....	16
Circuits Basse et Très Basse Tension.....	16
Constitution du circuit de protection.....	16
Liste des schémas caractérisant les installations Basse Tension (hors armoires et coffrets).....	16
Coffrets et armoires électriques Basse Tension.....	16
Résultats des mesures et essais.....	20
Conditions de mesure.....	20
Abréviations, sigles et mesures utilisés dans les tableaux de mesure.....	20
Appareils de mesure utilisés.....	21
Prises de terre.....	21
Essais des dispositifs différentiels et mesures d'isolement des circuits BT.....	21
Continuité de mise à la terre et isolement des récepteurs électriques.....	22
Continuité des circuits de protection entre les niveaux de distribution.....	26
Avis sur articles.....	27
Synoptique de l'installation électrique Basse Tension.....	32
Information complémentaire à l'attention du client.....	33

Préambule

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification de vos installations électriques telles que décrites ci-après.

Ce rapport mentionne les constatations effectuées par le vérificateur, à l'aide des moyens mis à sa disposition ; il localise les points pour lesquels les installations s'écartent des prescriptions réglementaires et propose des modifications à effectuer pour y remédier.

Rappel des obligations de l'employeur

L'employeur doit désigner une personne compétente connaissant bien les installations pour accompagner l'intervenant Bureau Veritas pour lui présenter l'ensemble de l'installation et les locaux à risques particuliers. L'employeur conserve la direction et la responsabilité des installations, des équipements et des appareils sur lesquels Bureau Veritas est appelé à intervenir.

Les informations établies sous la responsabilité de l'employeur, exigées par la réglementation et mentionnées dans le rapport, doivent être fournies afin d'assurer le bon déroulement des vérifications.

L'employeur doit :

- garantir la réalisation complète de la vérification en toute sécurité ;
- mettre en œuvre les procédures amenant le vérificateur à pouvoir effectuer ou à faire effectuer les mises hors tension de l'installation de manière à procéder aux essais de mesurage ;
- donner les moyens d'accès à tous les récepteurs sans risque éventuel de chute.

Lorsque la totalité ou une partie d'installation n'a pas pu être vérifiée (impossibilité de coupure, absence des agents du distributeur au rendez-vous demandé, absence de documents,...) le vérificateur en précise la raison dans le rapport. Notamment l'exécution de certaines vérifications sur les installations du domaine de la haute tension nécessite la mise hors tension de l'installation sous la responsabilité de l'employeur.

Un complément de vérification pourra, alors être effectué à la demande de l'employeur au titre d'une mission complémentaire.

Actions à mener

Le cas échéant l'employeur doit remédier aux écarts constatés lors de la vérification et mentionnés dans le présent rapport.

L'employeur doit tenir à jour **un registre de sécurité par établissement**, y consigner sa propre conclusion à partir des résultats des vérifications et y annexer le présent rapport.

Ces documents sont à tenir à disposition des utilisateurs, des autorités et de l'organisme de contrôle.

Pour faciliter la prise de connaissance du rapport et vous orienter sur les informations essentielles nécessaires à la prise de décision, Bureau Veritas affiche en première page du rapport un pictogramme synthétisant le résultat de la vérification.

La définition de cette symbolique est précisée dans le tableau joint.

Pictogrammes			
			
Critères			
✓ Sans observation	✓	✓	✗
✓ 100% des coupures réalisées	✓	✗	✗ ou ✓
✓ 100 % des points vérifiés	✓	✗	✗ ou ✓
✓ 100 % des locaux vérifiés	✓	✗	✗ ou ✓

Le pictogramme est une aide appréciable à la consultation mais ne peut se substituer à une lecture attentive et détaillée du rapport afin de vérifier la cohérence des informations relevées et prendre connaissance des écarts émis.

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Périmètre vérifié dans le rapport | RESIDENCE L ILE

BATIMENT EQUERRE (BATIMENT EQUERRE)

Installations Basse et Très Basse Tension

BATIMENT EQUERRE

↳ Rez de chaussée

↳ **Hall**

Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

Prise de courant

Recepteurs / points lumineux / prises de courant	1	Reposer le capot de protection des goulottes
--	---	--

Code Obs. :

JE/180423/094948/0

Date de 1^{er} signalement :

18/04/2023 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.411.2



BATIMENT EQUERRE

↳ Rez de chaussée

↳ **Bureau 1 (droite)**

Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

Prise de courant

Recepteurs / points lumineux / prises de courant	2	Reposer le capot de protection sur le goulotte
--	---	--

Code Obs. :

JE/180423/095233/0

Date de 1^{er} signalement :

18/04/2023 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.411.2



BATIMENT EQUERRE

↳ Rez de chaussée

↳ **Salle de réunion**

Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

ARMOIRE Salle de réunion

Coffrets et armoires electriques	3	Compléter l'identification des départs ou installer un schéma d'installation.
----------------------------------	---	---

Code Obs. :

JE/180423/094809/0

Date de 1^{er} signalement :

18/04/2023 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-10 NF C 15-100 Art.514.1



Liste récapitulative des observations issues de la vérification



Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

ARMOIRE Salle de réunion

Coffrets et armoires électriques **4** **Limitier le nombre de connexions en aval des dispositifs de protection.**

Code Obs. :

JE/180423/094358/0

Date de 1^{er} signalement :

18/04/2023 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-6 NF C 15-100 Art.526-559



ARMOIRE Salle de réunion

Coffrets et armoires électriques **5** **Déposer ou raccorder sur borne fixe le câble laissé en volant.**

Code Obs. :

JE/180423/094607/0

Date de 1^{er} signalement :

18/04/2023 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-6 NF C 15-100 Art.526-559



BATIMENT EQUERRE

↳ Rez de chaussée

↳ **Circulation rez de chaussée**



Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

Evacuation (balisage)

Eclairage de securite : **6** **Installer une ou plusieurs télécommande de mise à l'état de repos des blocs autonomes de sécurité**

Code Obs. :

JE/180423/103712/1

Date de 1^{er} signalement :

18/04/2023 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-17 Arrêté A.14/12/2011 art 9



BATIMENT EQUERRE

↳ Rez de chaussée

↳ **Atelier**



Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

COFFRET Atelier

Coffrets et armoires électriques **7** **Compléter l'identification des départs ou installer un schéma d'installation.**

Code Obs. :


JE/180423/101218/0

Date de 1^{er} signalement :

18/04/2023 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-10 NF C 15-100 Art.514.1



Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

Point lumineux

Recepteurs / points lumineux / prises de courant **8** **Reposer la verrine du hublot.**

Code Obs. :


JE/180423/100754/0

Date de 1^{er} signalement :

18/04/2023 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-11 NF C 15-100 Art.512-522



BATIMENT EQUERRE

↳ Rez de chaussée

↳ **Laverie**

Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

ARMOIRE Laverie

Coffrets et armoires électriques **9** **Faciliter l'accès au coffret électrique.**

Code Obs. :

JE/180423/101503/0

Date de 1^{er} signalement :

18/04/2023 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-8 NF C 15-100 Art.463-536



BATIMENT EQUERRE

↳ Rez de chaussée

↳ **Espace détente**

Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

Eclairage de sécurité

Recepteurs / points lumineux / prises de courant **10** **Remettre en état de fonctionnement l'éclairage de sécurité.**

Code Obs. :


JE/180423/101738/0

Date de 1^{er} signalement :

18/04/2023 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4226-13 Arrêté A.14/12/2011 art 11



Evacuation (balisage)

Eclairage de securite : **11** **Remettre en état de fonctionnement le dispositif de mise à l'état de repos de l'éclairage de sécurité.**

Code Obs. :

JE/180423/102150/0

Date de 1^{er} signalement :

18/04/2023 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4226-13 Arrêté A.14/12/2011 art 11



Liste récapitulative des observations issues de la vérification



Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

TD salle de détente

Coffrets et armoires **12** Compléter l'identification des départs ou installer un schéma d'installation.

Code Obs. :

JE/180423/102241/0

Date de 1^{er} signalement :

18/04/2023 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-10 NF C 15-100 Art.514.1



BATIMENT EQUERRE

↳ Rez de chaussée

↳ **Local TGBT**



Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

Eclairage de sécurité

Recepteurs / points lumineux / prises de courant **13** Remettre en état de fonctionnement l'éclairage de sécurité.

Code Obs. :

JE/180423/105847/0

Date de 1^{er} signalement :

18/04/2023 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4226-13 Arrêté A.14/12/2011 art 11



TGBT : PROTECTION ARMOIRE VO

Dispositifs bt **14** Remplacer le dispositif de protection par un modèle assurant le pouvoir de coupure.

Code Obs. :

JE/180423/104836/1

Date de 1^{er} signalement :

18/04/2023 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-6 NF C 15-100 Art.430-533



BATIMENT EQUERRE

↳ 1er Etage

↳ **Circulation**



Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

ARMOIRE TE BE 1E1

Coffrets et armoires électriques **15** Signaler la présence de l'armoire à l'aide du sigle conventionnel.

Code Obs. :


JE/180423/113702/0

Date de 1^{er} signalement :

18/04/2023 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4226-9 NF C 15-100 Art.781.3



Liste récapitulative des observations issues de la vérification




Point vérifié	N°	Observation(s)
Eclairage de sécurité		
Recepteurs / points lumineux / prises de courant	16	Remettre en état de fonctionnement l'éclairage de sécurité situé au dessus de la porte E132
Code Obs. : JE/180423/113348/0	Date de 1 ^{er} signalement : 18/04/2023	Art. Réf. : CDT R.4226-13 Arrêté A.14/12/2011 art 11

NOUVEAU



Evacuation (balisage)		
Eclairage de securite :	17	Installer une ou plusieurs télécommande de mise à l'état de repos des blocs autonomes de sécurité
Code Obs. : JE/180423/111351/1	Date de 1 ^{er} signalement : 18/04/2023	Art. Réf. : CDT R.4215-17 Arrêté A.14/12/2011 art 9

NOUVEAU



BATIMENT EQUERRE


↳ 2eme Etage

↳ Circulation



Point vérifié	N°	Observation(s)
ARMOIRE TE BE 2E1		
Coffrets et armoires electriques	18	Signaler la présence de l'armoire à l'aide du sigle conventionnel.
Code Obs. : JE/180423/112427/0	Date de 1 ^{er} signalement : 18/04/2023	Art. Réf. : CDT R.4226-9 NF C 15-100 Art.781.3

NOUVEAU



Eclairage de sécurité		
Recepteurs / points lumineux / prises de courant	19	Remettre en état de fonctionnement l'éclairage de sécurité devant les chambres E205 et E213.
Code Obs. : JE/180423/112727/0	Date de 1 ^{er} signalement : 18/04/2023	Art. Réf. : CDT R.4226-13 Arrêté A.14/12/2011 art 11

NOUVEAU



Evacuation (balisage)		
Eclairage de securite :	20	Installer une ou plusieurs télécommande de mise à l'état de repos des blocs autonomes de sécurité
Code Obs. : JE/180423/112321/1	Date de 1 ^{er} signalement : 18/04/2023	Art. Réf. : CDT R.4215-17 Arrêté A.14/12/2011 art 9

NOUVEAU



Liste récapitulative des observations issues de la vérification

BATIMENT EQUERRE

↳ 3eme Etage

↳ Circulation

Point vérifié	N°	Observation(s)
Locaux et recepteurs electriques	21	Remettre en état de fonctionnement l'éclairage de sécurité dessus porte E332.
Code Obs. :	Date de 1 ^{er} signalement :	Art. Réf. :
JE/180423/111545/0	18/04/2023 NOUVEAU	CDT R.4226-13 Arrêté A.14/12/2011 art 11



Evacuation (balisage)

Eclairage de securite :	22	Installer une ou plusieurs télécommande de mise à l'état de repos des blocs autonomes de sécurité
Code Obs. :	Date de 1 ^{er} signalement :	Art. Réf. :
JE/180423/111400/1	18/04/2023 NOUVEAU	CDT R.4215-17 Arrêté A.14/12/2011 art 9



Nota : Les différentes préconisations formulées ci-dessus permettent de répondre aux exigences du(des) texte(s) de référence. Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que ces préconisations n'intègrent pas les conditions d'exploitation. Il appartient donc au chef d'établissement d'établir la pertinence de la solution proposée vis-à-vis des contraintes d'exploitation.

Rapport des précédentes vérifications

Aucun rapport ne nous a été remis

Personne chargée de la surveillance de l'installation

M. BARJON, RESPONSABLE TECHNIQUE (CROUS VERSAILLE)

Installations vérifiées

Installations vérifiées : Vérification partielle des installations électriques de l'établissement, conformément à la demande du client, notre vérification porte uniquement sur la partie salle de pause, WC, Bibliothèque, bureaux1/2, espace clé, stock accueil, bureau direction, hall, atelier, laverie, couloirs, escalier principal, escalier secondaire.

Nota : Conformément à l'arrêté du 26/12/2011, le chef d'établissement doit préalablement, à toute intervention ultérieure, faire procéder à la vérification de la mise à la terre des appareils d'éclairages fixes qui n'ont pas fait l'objet de la présente vérification.

Origine de l'installation vérifiée : Partie aval de l'appareil général de commande et de protection des parties concernés.

Nota : Toute éventuelle inexactitude ou omission constatée dans le rapport (désignation, caractéristiques techniques, etc) doit être signalée à BUREAU VERITAS.

Elements de l'installation non vérifiables

BATIMENT EQUERRE>BATIMENT EQUERRE

BATIMENT EQUERRE > Rez de chaussée > Local TGBT

RÉCEPTEURS : *Point lumineux*

Masse Inaccessible

BATIMENT EQUERRE > Rez de chaussée > Circulation rez de chaussée

RÉCEPTEURS : *Spot lumineux*

Transformateur Inaccessible

BATIMENT EQUERRE > Rez de chaussée > Laverie

ARMOIRE : *ARMOIRE Laverie*

Armoire inaccessible

Modifications apportées aux installations

Sans objet

Vérification relative à la protection des travailleurs

La vérification a pour objectif de signaler les points de non-conformité des installations électriques par rapport aux textes de référence définis ci-dessous. Cependant la conformité des matériels marqués CE n'est pas remise en cause. Notre vérification se limite à leur adaptation aux conditions d'utilisation et à leur état apparent.

Information documentaire

Documents		Avis
Dossier Technique		
1- Plans des locaux (listes des Influences externes, zonage**)		Non Présenté
2a - Plan de masse à l'échelle des installations avec implantation des prises de terre		Non Présenté
2b - Plan de masse à l'échelle d'implantation des canalisations électriques enterrées		Non Présenté
3 - Cahier des prescriptions techniques ayant permis la réalisation des installations		Non Présenté
4 - Schémas unifilaires des installations électriques (tableaux électriques)		Présenté
5 - Carnets de câbles		Non Présenté
6 - Notes de calcul pour le dimensionnement des canalisations et des dispositifs de protection		Non Présenté
9- Effectif maximal des différents locaux, dont la connaissance est nécessaire pour l'éclairage de sécurité		Non Présenté
10 - Copie des attestations de conformité en application du décret n° 72-1120 du 14/12/72 (CONSUEL)		Non Présenté
DRPE		
Plan de zonage DRPE	Référence :	Sans Objet
ERP : Rapport de vérification réglementaire après travaux (RVRAT) des installations électriques		
Document RVRAT	Référence :	Non Présenté

**Si un DRPE existe s'y reporter,

Textes de référence

"CODE DU TRAVAIL Articles R.4215-3 à R.4215-17, R.4226-5 à R.4226-13 et leurs arrêtés pris pour application, normes applicables"

BATIMENT EQUERRE

Arrêtés :

- Arrêté du 14/12/2011 : Eclairage de sécurité

Normes :

- NF C 15-100 : installation électrique à basse tension

Modalités de vérification

Nous avons été accompagnés totalement par :

M. AGRICOLE, Technicien (CROUS VERSAILLE)

A l'issue de notre vérification, nous avons fait part de nos observations à :

M. AGRICOLE, Technicien (CROUS VERSAILLE)

Registre de sécurité

Visé à l'issue de la vérification

Vérification relative à la protection des travailleurs

Condition de mise hors tension

En Basse Tension :

Mise hors tension totale de l'installation

BATIMENT EQUERRE (BATIMENT EQUERRE)

Localisation	Effectif maximal	Fonction	Type d'éclairage de sécurité	Cde de mise au repos	Présence coffret anti-panique	Type Luminaire	Type canalisation (1)	N° d'obs (*)
BATIMENT EQUERRE > 3eme Etage > Circulation	Inférieur ou égal à 130	Evacuation (balisage)	Bloc autonome	Non	Sans objet	Diode électroluminescente	C2	22
BATIMENT EQUERRE > Rez de chaussée > Espace détente	Inférieur ou égal à 40	Evacuation (balisage)	Bloc autonome	Oui	Sans objet	Diode électroluminescente	C2	11
BATIMENT EQUERRE > Rez de chaussée > Circulation rez de chaussée	Inférieur ou égal à 130	Evacuation (balisage)	Bloc autonome	Non	Sans objet	Diode électroluminescente	C2	6
BATIMENT EQUERRE > Rez de chaussée > Salle de réunion	Inférieur ou égal à 20	Evacuation (balisage)	Bloc autonome	Oui	Sans objet	Diode électroluminescente	C2	
BATIMENT EQUERRE > Rez de chaussée > Salle de réunion	Inférieur ou égal à 20	Evacuation (balisage)	Bloc autonome	Oui	Sans objet	Fluorescence de type non permanent	C2	
BATIMENT EQUERRE > 1er Etage > Circulation	Inférieur ou égal à 130	Evacuation (balisage)	Bloc autonome	Non	Sans objet	Diode électroluminescente	C2	17
BATIMENT EQUERRE > 2eme Etage > Circulation	Inférieur ou égal à 130	Evacuation (balisage)	Bloc autonome	Non	Sans objet	Diode électroluminescente	C2	20

(1): CR1 : Résistant au feu, C1 : Non propagateur de l'incendie, C2 : Non propagateur de la flamme.

Classement des locaux et emplacements en fonction des influences externes

BATIMENT EQUERRE (BATIMENT EQUERRE)

Nous avons retenu une hypothèse de classement des locaux en fonction des renseignements communiqués.

Nota : Ce classement reste de la responsabilité du chef d'établissement

Il n'a pas été porté à notre connaissance l'existence de zones à risque d'explosion

Type de locaux	AE	AD	AG	IP Mini (2)	IK Mini (2)	BE	Autres (3)	Adaptation Matériels et Canalisations (1)	N° d'obs (*)
Toilettes (cabinets)	1	1	1	20	02	1	BA 1 AF 1	B	
Escaliers intérieurs, coursives intérieures	1	1	1	20	02	1	BA 1 AF 1	B	
Bureaux	1	1	1	20	02	1	BA 1 AF 1	B	

(1) M : (Mauvais) Indique une incompatibilité du matériel ou des canalisations par rapport aux conditions d'influences externes

B : (Bon) Indique que le matériel et les canalisations sont adaptés aux conditions d'influences externes.

(2) IP : Indice de protection

IK : Indice de choc mécanique

(3) Dans le cas où des codifications ne seraient pas indiquées dans le tableau ci-dessous, se reporter à la partie 512 de la norme NFC 15-100.

PRESENCE DE CORPS SOLIDES		PRESENCE D'EAU				CHOCS MECANQUES	
AE1	Négligeable	AD1	Négligeable	AD5	Jets	AG1	Faibles
AE2	Petits objets >=2,5 mm	AD2	Gouttes	AD6	Paquets	AG2	Moyens
AE3	Très petits objets (1 à 2,5 mm)	AD3	Aspersion	AD7	Immersion	AG3	Importants
AE4	Poussières	AD4	Projection	AD8	Submersion	AG4	Très importants
COMPETENCE DES PERSONNES		MATIERES TRAITEES OU ENTREPOSEES					
BA1	Ordinaire	BE1	Négligeables				
BA2	Enfants	BE2	Risques d'incendie				
BA3	Handicapés	BE3	Risques d'explosion				
BA4	Personnes averties	BE4	Risques de contamination				
BA5	Personnes qualifiées						
CORROSION		VIBRATIONS					
AF1	Négligeable	AH1	Faible				
AF2	Atmosphérique	AH2	Moyennes				
AF3	Intermittente ou accidentelle	AH3	Importantes				
AF4	Permanente						

Caractéristiques des installations électriques vérifiées

Abréviations, sigles et repères utilisés dans les tableaux de relevés

IK Max: Intensité de court-circuit maximum **PdC:** Pouvoir de coupure

TYPE DES UNITES FONCTIONNELLES HT

Type	Disjoncteur	Disjoncteur débrochable	Disjoncteur double sectionnement	Disjoncteur simple sectionnement	Disjoncteur débrochable simple sectionnement	Sectionneur	Interrupteur-sectionneur	Combiné interrupteur-fusibles	Interrupteur-fusibles associés
Repère	D	DB	DdS	DsS	DBsS	S	IS	CIF	IF
Type	Sectionneur-fusibles	Fusible	Contacteur-fusibles	Contacteur	Transformateur de puissance intégré HT/BT	Comptage	Transformateur de potentiel (TP)	Transformateur de courant (TC)	
Repère	SF	F	CtF	Ct	TR	CPT	TP	TC	

PROTECTION DES CIRCUITS HT

Type	Fusible	Maximum de courant phase	Maximum de courant terre (homopolaire)	Directionnel de courant phase	Directionnel de courant homopolaire	Surcharge par images thermiques	Surcharge par sondes thermiques	Surcharge par Thermostat	Maximum de tension résiduelle
Repère	Fu	50-51	50N-50G 51N-51G	67	67N	49	49T	26	59N
Type	Détection gaz, pression	Différentielle							
Repère	63	87							

TYPE DE LIAISONS HT

Type	Jeu de barres	Liaison jeu de barre par double dérivation	Liaison jeu de barre par coupure d'artère	Liaison jeu de barre par simple dérivation	Liaison transformateur	Liaison unité fonctionnelle	Liaison récepteur
Repère	JB	JBDD	JBCA	JBSD	LT	LUF	LR

MODES DE POSE DES CANALISATIONS EN HT

Nature	Conduits, goulottes fermées, caniveaux ouverts, alvéoles, blocs manufacturés	Chemins de câbles, tablettes, corbeaux, échelles à câbles, gouttières, goulottes ouvertes	Caniveaux fermés	Lignes aériennes	Canalisations enterrées
PVC	1	2	3	5	6
PR / EPR	10	20	30	50	60
Papier imprégné	31	32	33	35	36
PE	41	42	43	44	45
Conducteur nu	-	-	-	55	-

PROTECTION DES CANALISATIONS BT

DISPOSITIF DE PROTECTION	FUSIBLES			DISCONTACTEURS			DISJONCTEURS											
Type	Rechargeable	calibré ordinaire	Cartouche HPC	Magnétique	Thermique	Magnéto-thermique	Usage général	Disj. moteur	Courbe de déclenchement								Disj. de branchement	Indéterminé
									L	U	B	C	D	MA	K	Z		
Repère	FR	F	gl, gF, gG, aM, AD	Rm	Rt	Rmt	UG	DM	L	U	B	C	D	MA	K	Z	BR	Ind

*COMMANDE ET SECTIONNEMENT DES CANALISATIONS BT

DISPOSITIF	INTERRUPTEUR	INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL	SECTIONNEUR	CONTACTEUR
Repère	I	ID	S	Ct

TYPE DE CABLES ET MODES DE POSE DES CANALISATIONS EN BT

	Conduits, moulures, gaines, goulottes, plinthes	Fixation aux parois, chemins de câbles, tablettes	Caniveaux	Sur isolateurs	Lignes aériennes	Canalisations enterrées
Caoutchouc PVC	1	2	3	4	5	6
PR / PRC	10	20	30	40	50	60
Résistant au feu	21	22	23	24	25	26
Isolant minéral	11	12	13	14	15	16

CI : Câblage interne d'une armoire ou d'un coffret électrique.

CIS : Câblage interne d'une armoire ou d'un coffret électrique secouru par une alimentation auxiliaire.

RES : Réserve (circuit non câblé).

Installations Basse et Très Basse Tension

BATIMENT EQUERRE (BATIMENT EQUERRE)

Origine de la source d'alimentation Basse Tension

Réseau public de distribution Basse Tension : 400V, 1600A, Branchement BT à puissance surveillée
Alimentation en souterrain

Circuits Basse et Très Basse Tension

Installation(s) concernée(s)	Désignation ou nature de la source	Domaine de tension (1)	Tension (V) Nature du courant (2)	Schéma de mise à la terre (3)	N° d'obs (*)
BATIMENT EQUERRE					
Spot éclairage	Transformateur inaccessible				
Force et éclairage	Réseau public de distribution	BT	400 / 230 CA	TT	

(1) **TBTS** : Très Basse Tension de Sécurité, **TBTP** : Très Basse Tension de Protection, **TBTF** : Très Basse Tension Fonctionnelle,
TBT : U <= 50V en CA, U <= 120V en CC,

BT : 50 < U 1000V en courant alternatif et 120 < U 1500V en courant continu.

(2) **CA** : Courant Alternatif **CC** : Courant Continu.

(3) **TT** : Neutre direct à la terre **TN (TNC/TNS)**, **TNC ou TNS** : Mise au neutre des masses **IT** : Neutre isolé ou impédant.

Constitution du circuit de protection

Le circuit est constitué par des Conducteurs de protection incorporés aux canalisations et distribués dans toute l'installation

Présence de liaisons équipotentielle :

Sans Objet

Liste des schémas caractérisant les installations Basse Tension (hors armoires et coffrets)

Aucun schéma présenté

Coffrets et armoires électriques Basse Tension

Nota : Les caractéristiques des dispositifs différentiels sont indiquées dans le chapitre « *Résultat des mesures et essais* »

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)	
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)			
BATIMENT EQUERRE										
BATIMENT EQUERRE > 1er Etage > Circulation										
ARMOIRE TE BE 1E1 : Ik3max = 14.5 kA	Nom : TE BE 1E1 Référence du Schéma : T01C Indice : C Date : 13/12/1995									15
.Général(1)	C 63	4 / 4	20 f	Cu	1					

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 16/33

rapport n° : 8664979/90.1.1.R

en date du 21/04/2023

Installations Basse et Très Basse Tension

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)		
				, 3N					
..Général éclairage(1)	ID 25	2 / 0		1N	CI	1			
...Eclairage palier(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
...Eclairage SAS Escalier(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
ARMOIRE TE BE 1E2 : Ik3max = 7.3 kA	Nom : TE BE 1E2 Référence du Schéma : T01C Indice : C Date : 13/12/1995								
.Général(1)	C 63	4 / 4	20 f	Cu , 3N	1				
..Général éclairage(1)	ID 25	2 / 0		1N	CI	1			
...Eclairage palier(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
...Eclairage SAS Escalier(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
..PC Palier(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
BATIMENT EQUERRE > 2eme Etage > Circulation									
ARMOIRE TE BE 2E1 : Ik3max = 3.9 kA	Nom : TE BE 2E1 Référence du Schéma : T01C Indice : C Date : 13/12/1995								18
.Général(1)	C 63	4 / 4	10	Cu , 3N	1				
..Eclairage palier(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
ARMOIRE TE BE 2E2 : Ik3max = 7.0 kA	Nom : TE BE 2E2 Référence du Schéma : T01C Indice : C Date : 13/12/1995								
.Général(1)	C 63	4 / 4	10	Cu , 3N	1				
..Eclairage palier(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
BATIMENT EQUERRE > 3eme Etage > Circulation									
ARMOIRE TE BE 3E1 : Ik3max = 3.4 kA	Nom : TE BE 3E1 Référence du Schéma : T01C Indice : C Date : 13/12/1995								
.Général(1)	C 63	4 / 4	10	Cu , 3N	1				
..Eclairage palier(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
ARMOIRE TE BE 3E2 : Ik3max = 6.8 kA	Nom : TE BE 3E2 Référence du Schéma : T01C Indice : C Date : 13/12/1995								
.Général(1)	C 63	4 / 4	10	Cu , 3N	1				
..Eclairage palier(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
BATIMENT EQUERRE > Rez de chaussée > Atelier									
COFFRET Atelier : Ik3max = 10.0 kA									7
.Général(1)	ID 25	2 / 0		1N	CI	1			

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 17/33

rapport n° : 8664979/90.1.1.R

en date du 21/04/2023

Installations Basse et Très Basse Tension

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)		
..Non repéré(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
..Non repéré(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
..Non repéré(1)	C 20	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
<u>BATIMENT EQUERRE > Rez de chaussée > Circulation rez de chaussée</u>									
Amoire Accueil : Ik3max = 15.2 kA	Nom : ARMOIRE Référence du Schéma : T01C Indice : C Date : 13/12/1995								
..Général(1)	C 63	4 / 4	20 f	1N		1			
..D1(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
..D2(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
..D3(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
..Général(1)	ID 25	4 / 0		1N	CI	1			
...D4_1(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
...D4_2(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
...D4_3(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
...D4_4(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
...D4_5(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
...D4_6(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
..PC bureau(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
<u>BATIMENT EQUERRE > Rez de chaussée > Espace détente</u>									
TD salle de détente : Ik3max = 10.0 kA									12
..Non repéré(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
..Non repéré(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
..Prise(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
..Éclairage(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
<u>BATIMENT EQUERRE > Rez de chaussée > Laverie</u>									
ARMOIRE Laverie : Ik3max = 10.0 kA									9
<u>BATIMENT EQUERRE > Rez de chaussée > Local TGBT</u>									
TGBT : Ik3max = 20.9 kA	Nom : TGBT Référence du Schéma : T01C Indice : C Date : 06/03/1996								
..Général(1)	I 1600	4 / 0		3N	CI	1			
..Général éclairage(1)	ID 25	4 / 0		1N	CI	1			
...D_1(1)	C 10	2 / 2		1,5 , Cu , 1NT	10	0,8			

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Installations Basse et Très Basse Tension

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)		
...D_2(1)	C 10	2 / 2		1,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
...D_3(1)	C 10	2 / 2		1,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
...D_4(1)	C 10	2 / 2		1,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
..D1(1)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
..VMC1(1)	C 10	3 / 3	25	1,5 , Cu , 3T	10	0,8			
..VMC2(1)	C 10	3 / 3	25	1,5 , Cu , 3T	10	0,8			
..PROTECTION ARMOIRE VO(1)	C 50	3 / 3	10	16 , Cu , 3T	10	0,8			14
..BAT EQUERRE CM2(1)	UG 200/1000	3 / 3	35	70 , Al , 3T	30	0,8			
..BAT EQUERRE CM1(1)	UG 200/1000	3 / 3	35	120 , Al , 3T	30	0,8			
..BAT PAVILLONS(1)	UG 530/3000	3 / 3	35	400+240 , Al , 3T	30	0,8			
BATIMENT EQUERRE > Rez de chaussée > Salle de réunion									
ARMOIRE Salle de réunion : Ik3max = 10.0 kA									4 / 5 / 3
..Général(1)	I 32	4 / 0		3N	CI	1			
...Non repéré(1)	C 25	2 / 2		1N	CI	1			
...ECL_1(1)	gF 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
...ECL_2(1)	gF 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
...ECL_3(1)	gF 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
...ECL_4(1)	gF 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
...ECL_5(1)	gF 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
...Non repéré(1)	C 25	2 / 2		2,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
..CHAUFFAGE(1)	C 25	4 / 4	10 f	4 , Cu , 3NT	10	0,8			
..Général prises de courants(1)	ID 40	4 / 0		1N	CI	1			
...PC_1(1)	gF 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
...PC_2(1)	gF 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
...PC_3(1)	gF 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	10	0,8			

(1) : En l'absence d'indication, la nature de l'âme des conducteurs est du cuivre (Al : aluminium , Cu:cuivre).

(2) : En l'absence d'indication, le coefficient global de correction « K » est pris égal à 0,8.

(3) : « f » signale que le pouvoir de coupure du disjoncteur a été obtenu par filiation.

(4) : Le premier chiffre est le seuil de réglage de la protection surcharge, l'éventuel second chiffre est le seuil de réglage de la protection maximale contre les courts-circuits.

Conditions de mesure

MESURES D'ISOLEMENT

Les mesures d'isolement par rapport à la terre sont effectuées sous 500 V continu sur les canalisations en aval des DDR défectueux ou sur les canalisations pour lesquelles il a été constaté une absence de DDR nécessaire pour la protection des personnes (contacts indirects), sur les matériels amovibles hors tension, ou sur les récepteurs dont la liaison à la terre a été jugée défectueuse. La valeur est considérée comme satisfaisante si elle est supérieure à 0,5 M.ohms.

VERIFICATION DE LA CONTINUITE DES CONDUCTEURS DE PROTECTIONS ET DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

Pour toutes les vérifications périodiques et lors des visites initiales sur des installations en schéma TT ou en présence d'une note de calcul pour les schémas TN ou IT, la vérification de continuité des conducteurs de protection est effectuée à l'aide d'un ohmmètre. Elle est correcte si la valeur mesurée de la résistance est inférieure à 2 Ohms.

VÉRIFICATION DE LA RÉSISTANCE DES CONDUCTEURS DE PROTECTION

Lors des visites initiales en schéma TN et IT, la vérification de la résistance des conducteurs de protection est effectuée à l'aide d'un milliohmètre en cas d'absence de note de calcul ou de protections assurées par des dispositifs différentiels résiduels. Elle est correcte si la valeur mesurée satisfait aux prescriptions des tableaux du guide UTE C 15-105 § D6.1

ESSAIS DE DECLENCHEMENT DES DISPOSITIFS DIFFERENTIELS RESIDUELS

La valeur du seuil de déclenchement est correcte si elle est comprise entre $0,5 \Delta n$ et Δn . (Δn : sensibilité du dispositif différentiel). Les essais sont réalisés entre une phase et la terre. En cas de manque de sélectivité, les essais sont réalisés entre le neutre ou une phase amont et une autre phase en aval. En l'absence de testeur de calibre adapté et avec l'autorisation du client, les dispositifs différentiels de sensibilité supérieure à 1A peuvent être testés à la valeur 1A. L'application de cette procédure est signalée par un * dans le tableau « Essais des dispositifs différentiels et mesures d'isolement des circuits BT ».

MESURE DES IMPEDANCES DE BOUCLE (protection "contacts indirects")

Cette mesure est effectuée si nécessaire à l'aide d'un milliohmètre de boucle. Le dispositif de protection est correct, si son temps de coupure pour le courant de défaut déterminé, satisfait aux prescriptions du guide UTE C 15-105.

MESURE DE RÉSISTANCE DE PRISE DE TERRE

Cette mesure est effectuée en choisissant suivant l'installation, l'une des méthodes ci-après :

- En régime TT : Mesure de boucle. Le résultat est satisfaisant si la résistance mesurée $R \leq \frac{UL}{\Delta n}$

(UL : tension limite conventionnelle ; n : sensibilité du différentiel principal). Cette méthode donne un résultat par excès.

- En régime IT, TN, et avant mise sous tension : Mesure à l'aide d'un telluromètre. Le résultat de la mesure est satisfaisant s'il est inférieur ou égal aux seuils fixés par les réglementations en vigueur suivant l'utilisation de la prise de terre (NF C 15-100, NF C 13-100, NF C 13-200, etc.)

MESURE DU SOL ANTISTATIQUE

La mesure est réalisée à l'aide d'un mégohmmètre entre la barrette de liaison équipotentielle du local et le sol par l'intermédiaire d'un trépied métallique tel que défini au titre 6 de la NF C 15-100.

Cinq mesures sont effectuées dans les quatre angles et au centre du local. La valeur la plus élevée des moyennes des mesures réalisées est retenue et considérée comme satisfaisante si elle est inférieure à 25 M. ohms.

Abréviations, sigles et mesures utilisés dans les tableaux de mesure

PRISE DE TERRE

Nature de la prise de terre	Ceinturage à fond de fouille	Ensemble de prises de terre interconnectées	Piquet de terre	Nature indéterminée
Repère	FF	EI	PT	IND

Méthode de mesure	Par résistance de boucle	Par telluromètre
Repère	RB	T

Code mesure	Barrette ouverte	Barrette fermée	Ensemble interconnecté
Repère	A	B	C

RECEPTEURS ELECTRIQUES :

PC (Vérif. / acc.) : Prise de courant (vérifiée / accessible)

AE (Vérif. / Exist.) : Appareil d'éclairage (Vérifié / existant)

Résultats des mesures et essais

Appareils de mesure utilisés

Mesure de la résistance de prises de terre : **Ponta-ohms (PONTARLIER ELECTRONIQUE)**

Mesure de l'isolement : **Sans objet**

Vérification de la continuité et de la résistance des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles : **Ponta-isol (PONTARLIER ELECTRONIQUE)**

Test de déclenchement des dispositifs différentiels : **Ponta-mesure (PONTARLIER ELECTRONIQUE)**

Mesure des impédances de boucle : **Sans objet**

Essais de fonctionnement des contrôleurs permanents d'isolement : **Sans objet**

Prises de terre

Emplacement et désignation	Résistance de prise de terre				Commentaires	N° d'obs (*)
	Nature prise de terre (1)	Méthode de mesure (1)	Valeur mesurée (Ohms)	Code mesure (1)		
BATIMENT EQUERRE(BATIMENT EQUERRE)						
BATIMENT EQUERRE > Rez de chaussée > Salle de réunion						
Terre des masses BT (RA : schéma TTN/ITN, TTS/ITS)	FF	RB	1	C		

(1) Consulter la liste des abréviations

Essais des dispositifs différentiels et mesures d'isolement des circuits BT

Emplacement et désignation du dispositif	Dispositifs différentiels			Isolement (MOhms)	N° d'obs (*)
	Seuil réglage (mA)	Tempo (ms)	Fonct (1)		
BATIMENT EQUERRE(BATIMENT EQUERRE)					
BATIMENT EQUERRE > 1er Etage > Circulation					
ARMOIRE TE BE 1E1					
Général	1000				
Général éclairage	300		1		
ARMOIRE TE BE 1E2					
Général	1000				
Général éclairage	300		1		
PC Palier	30		1		
BATIMENT EQUERRE > 2eme Etage > Circulation					
ARMOIRE TE BE 2E1					
Général	1000				
Eclairage palier	300		1		
ARMOIRE TE BE 2E2					
Général	1000				
Eclairage palier	300		1		
BATIMENT EQUERRE > 3eme Etage > Circulation					
ARMOIRE TE BE 3E1					
Général	1000				
Eclairage palier	300		1		
ARMOIRE TE BE 3E2					
Général	1000				

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Résultats des mesures et essais

Emplacement et désignation du dispositif	Dispositifs différentiels			Isolement (MOhms)	N° d'obs (*)
	Seuil réglage (mA)	Tempo (ms)	Fonct (1)		
Eclairage palier	300		1		
<u>BATIMENT EQUERRE > Rez de chaussée > Atelier</u>					
COFFRET Atelier					
Général	30		1		
Non repéré	30		1		
<u>BATIMENT EQUERRE > Rez de chaussée > Circulation rez de chaussée</u>					
Amoire Accueil					
Général	1000				
D1	30		1		
D2	300		1		
D3	300		1		
Général	300		1		
PC bureau	30		1		
<u>BATIMENT EQUERRE > Rez de chaussée > Espace détente</u>					
TD salle de détente					
Non repéré	30		1		
Prise	30		1		
Ecléragé	30		1		
<u>BATIMENT EQUERRE > Rez de chaussée > Local TGBT</u>					
TGBT					
Général éclairage	300		1		
D1	30		1		
VMC1	300		1		
VMC2	300		1		
PROTECTION ARMOIRE VO	300		1		14
<u>BATIMENT EQUERRE > Rez de chaussée > Salle de réunion</u>					
ARMOIRE Salle de réunion					
Non repéré	300		1		
Non repéré	300		1		
CHAUFFAGE	300		1		
Général prises de courants	30		1		

(1) La valeur 0 indique que le dispositif différentiel n'a pas fonctionné, ou pas correctement.
 La valeur 1 indique que le dispositif différentiel a fonctionné correctement
 L'absence de valeur indique que le dispositif différentiel n'a pas été testé

Continuité de mise à la terre et isolement des récepteurs électriques

RECEPTEURS		Protection	Nombre						Continuité du conducteur de protection (1)	Isolement (MOhm)	Commentaires	N° d'obs (*)			
Emplacement / Désignation	I (A)	Type et calibre (A)	P.C. Vérif./ acces.	A.E. Vérif./ exist (2)	Appareil amovible	Autres Récept	Machine	Eclairage sécurité							
BATIMENT EQUERRE(BATIMENT EQUERRE)															
BATIMENT EQUERRE > Rez de chaussée > Hall															
Prise de courant			2/2									1			

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 22/33

rapport n° : 8664979/90.1.1.R

en date du 21/04/2023

Résultats des mesures et essais

RECEPTEURS		Protection	Nombre						Continuité du conducteur de protection (1)	Isolement (MOhm)	Commentaires	N° d'obs (*)
Emplacement / Désignation	I (A)	Type et calibre (A)	P.C. Vérif./ acces.	A.E. Vérif./ exist (2)	Appareil amovible	Autres Récept	Machine	Eclairage sécurité				
Point lumineux				3							Classe II	
Eclairage de sécurité								3			Classe II	
Ecran						1						
BATIMENT EQUERRE > Rez de chaussée > Bureau 1 (droite)												
Prise de courant			9/9									2
Point lumineux				2							Classe II	
Eclairage de sécurité								2			Classe II	
Photocopieuse					1							
Ordinateur					2							
Destructeur de documents					1							
Ecran					4							
BATIMENT EQUERRE > Rez de chaussée > Bureau 2												
Prise de courant			3/3									
Point lumineux				3							Classe II	
Eclairage de sécurité								1			Classe II	
Point lumineux				2/2								
Ecran					6							
Ordinateur					3							
BATIMENT EQUERRE > Rez de chaussée > Local clés												
Prise de courant			1/1									
Point lumineux				1							Classe II	
BATIMENT EQUERRE > Rez de chaussée > Bureau gauche												
Prise de courant			4/4									
Point lumineux				1							Classe II	
BATIMENT EQUERRE > Rez de chaussée > Salle de réunion												
Prise de courant			6/6									
Point lumineux				2							Classe II	

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Résultats des mesures et essais

RECEPTEURS		Protection	Nombre						Continuité du conducteur de protection (1)	Isolement (MOhm)	Commentaires	N° d'obs (*)
Emplacement / Désignation	I (A)	Type et calibre (A)	P.C. Vérif./ acces.	A.E. Vérif./ exist (2)	Appareil amovible	Autres Récept	Machine	Eclairage sécurité				
Eclairage de sécurité								3			Classe II	
Réfrigérateur					2							
Micro-onde					2							
Machine à café					3							
Ordinateur					1							
Ecran					1							
BATIMENT EQUERRE > Rez de chaussée > Bureau 3												
Prise de courant			11/11									
Point lumineux				1							Classe II	
Ecran					3							
Radiateur					1							
Ventilateur					1							
BATIMENT EQUERRE > Rez de chaussée > Sanitaires												
Prise de courant			1/1									
Point lumineux				8							Classe II	
BATIMENT EQUERRE > Rez de chaussée > Circulation rez de chaussée												
Spot lumineux				0/18							Non vérifiable : Transformateur Inaccessible	
Point lumineux				11							Classe II	
Prise de courant			5/5									
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité								5			Classe II	
BATIMENT EQUERRE > Rez de chaussée > Atelier												
Prise de courant			4/4									
Point lumineux				3/3								8
Coupure d'urgence						1						
BATIMENT EQUERRE > Rez de chaussée > Laverie												
Prise de courant			4/4									

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 24/33

rapport n° : 8664979/90.1.1.R

en date du 21/04/2023

Résultats des mesures et essais

RECEPTEURS		Protection	Nombre						Continuité du conducteur de protection (1)	Isolement (MOhm)	Commentaires	N° d'obs (*)
Emplacement / Désignation	I (A)	Type et calibre (A)	P.C. Vérif./ acces.	A.E. Vérif./ exist (2)	Appareil amovible	Autres Récept	Machine	Eclairage sécurité				
Point lumineux				1								
Machine						6						
BATIMENT EQUERRE > Rez de chaussée > Espace détente												
Prise de courant			6/6									
Point lumineux				7							Classe II	
Eclairage de sécurité								2			Classe II	10
BATIMENT EQUERRE > Rez de chaussée > Local TGBT												
Prise de courant			1/1									
Point lumineux				0/1							Non vérifiable : Masse Inaccessible	
Eclairage de sécurité								1			Classe II	13
BATIMENT EQUERRE > 1er Etage > Circulation												
Prise de courant			6/6									
Point lumineux				24							Classe II	
Eclairage de sécurité								12			Classe II	16
BATIMENT EQUERRE > 2eme Etage > Circulation												
Prise de courant			6/6									
Point lumineux				24							Classe II	
Eclairage de sécurité								12			Classe II	19
BATIMENT EQUERRE > 3eme Etage > Circulation												21
Prise de courant			6/6									
Point lumineux				24							Classe II	
Eclairage de sécurité								12			Classe II	
BATIMENT EQUERRE > Escalier principal												
Point lumineux				10							Classe II	
Eclairage de sécurité								6			Classe II	
BATIMENT EQUERRE > Escalier secondaire												
Point lumineux				5							Classe II	
Eclairage de sécurité								5				

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 25/33

rapport n° : 8664979/90.1.1.R
en date du 21/04/2023

Résultats des mesures et essais

RECEPTEURS		Protection	Nombre						Continuité du conducteur de protection (1)	Isolement (MOhm)	Commentaires	N° d'obs (*)
Emplacement / Désignation	I (A)	Type et calibre (A)	P.C. Vérif./ acces.	A.E. Vérif./ exist (2)	Appareil amovible	Autres Récept	Machine	Eclairage sécurité				
											Classe II	

(1) La présence d'une croix indique que la liaison à la terre est défectueuse.

(2) Pour les points lumineux de classe II ou de classe III, est seulement indiqué le nombre d'appareils existants.

Continuité des circuits de protection entre les niveaux de distribution

Désignation	R.max 2 Ohms	Justifications	N° d'obs (*)
BATIMENT EQUERRE			
ARMOIRE TE BE 1E2- TGBT		Vérification visuelle	
ARMOIRE TE BE 1E1- TGBT		Vérification visuelle	
ARMOIRE TE BE 2E1- TGBT		Vérification visuelle	
ARMOIRE TE BE 2E2- TGBT		Vérification visuelle	
ARMOIRE TE BE 3E2- TGBT		Vérification visuelle	
ARMOIRE TE BE 3E1- TGBT		Vérification visuelle	
COFFRET Atelier- TGBT		Vérification visuelle	
Armoire Accueil- TGBT		Vérification visuelle	
TD salle de détente- TGBT		Vérification visuelle	
ARMOIRE Laverie- TGBT		Vérification visuelle	
ARMOIRE Salle de réunion- TGBT		Vérification visuelle	

(1) L'indication « B » indique que la continuité entre les niveaux est bonne.

L'indication « M » indique que la continuité entre les niveaux est mauvaise.

Avis sur articles

Nota : les avis sont portés en fonction des éléments accessibles et présentés de l'installation et, le cas échéant, sur les essais et mesures réalisés lors de notre mission. Voir le chapitre « Eléments de l'installation non vérifiable » dans le présent rapport.

C : Conforme **NC** : Non Conforme **SO** : Sans Objet **NV** : Non Vérifiable

Articles	Libellé	Arrêté	Référentiel Normatif	Avis	N° d'obs. (*)
INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE DE SECURITE					
CDT R.4215-17	Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité par bloc autonome	A.14/12/2011 art 9		NC	22 / 6 / 17 / 20
CDT R.4215-17	Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité constitué par une installation fixe	A.14/12/2011 art 2		C	
CDT R.4215-17	Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité d'évacuation	A.14/12/2011 art 5		C	
CDT R.4215-17	Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité d'ambiance ou antipanique	A.14/12/2011 art 6		SO	
CDT R.4215-17	Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité alimenté par une source centralisée	A.14/12/2011 art 8		SO	
CDT R.4215-17	Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité.	A.14/12/2011 art 1		C	
CDT R.4226-13	Présence de lampes de rechange	A.14/12/2011 art 12		C	
CDT R.4226-13	Etat d'entretien et fonctionnement de l'éclairage de sécurité	A.14/12/2011 art 11		NC	11 / 21 / 13 / 19 / 10 / 16
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX APPAREILS ELECTRIQUES AMOVIBLES					
CDT R.4226-12	Raccordement des appareils amovibles. Conservation de la continuité du conducteur de protection	A.20/12/2011 art 5	NF C 15-100 Art. 555	C	
PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES LOCAUX ET EMPLACEMENTS A RISQUE D'EXPLOSION					
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Obturation des caniveaux, conduits, fourreaux, etc. et traversées de parois		NF C 15-100 Art. 424.7	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Installations électriques limitées		NF C 15-100 Art. 424.1	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Ligne aérienne desservant les emplacements BE3		NF C 15-100 Art. 424.6	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Machines tournantes et transformateurs		NF C 15-100 Art. 424.15	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Choix des câbles souples		NF C 15-100 Art. 424.14	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Choix des canalisations		NF C 15-100 Art. 424.8	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Protection contre les surcharges et les courts-circuits		NF C 15-100 Art. 424.9	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Protection des circuits par DDR en schémas TT et TN		NF C 15-100 Art. 424.10	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Ventilation local de charge batteries		NF C 15-100 Art. 554	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des		NF C 15-100	SO	

Articles	Libellé	Arrêté	Référentiel Normatif	Avis	N° d'obs. (*)
	locaux et emplacements à risque d'explosion. Indice de protection IP5X		Art. 424.3		
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Courant admissible réduit dans les conducteurs		NF C 15-100 Art. 424.4	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Conducteur PEN interdit		NF C 15-100 Art. 424.11	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Liaisons équipotentielles		NF C 15-100 Art. 424.12	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Canalisations non propagatrices de la flamme (catégorie C2)		NF C 15-100 Art. 424.5	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Dispositif de coupure d'urgence à l'extérieur de l'emplacement dangereux		NF C 15-100 Art. 424.13	SO	
PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES LOCAUX ET EMPLACEMENTS A RISQUE D'INCENDIE					
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Protection DDR en schéma TT et TN		NF C 15-100 Art. 421-422.1.7	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Protection des moteurs		NF C 15-100 Art. 421-422.1.13	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Canalisations non noyées non propagatrices de la flamme (catégorie C2)		NF C 15-100 Art. 421-422.1.4	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Degré de protection des enveloppes		NF C 15-100 Art. 421-422.1.5	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Dispositions générales		NF C 15-100 Art. 421-422	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Situation des dispositifs de protection		NF C 15-100 Art. 421-422.1.6	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Conducteurs PEN interdit		NF C 15-100 Art. 421-422.1.8	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Installation électriques limitées		NF C 15-100 Art. 421-422.1.1	SO	
SECTIONS DES CANALISATIONS					
CDT R.4215-6	Choix et mise en oeuvre des canalisations. Section minimale des conducteurs		NF C 15-100 Art. 523	C	
DISPOSITIFS DE CONNEXION					
CDT R.4215-6	Choix et mise en oeuvre des dispositifs de connexion		NF C 15-100 Art. 526-559	NC	4 / 5
CDT R.4215-6	Choix et mise en oeuvre des dispositifs de connexion. Connexion des appareils aux installations		NF C 15-100 Art. 559	C	
USAGE DE DIELECTRIQUE LIQUIDE ET TRANSFORMATEUR DE TYPE SEC					
CDT R.4215-6	Installations où il est fait usage de diélectrique liquide inflammable ou installations renfermant des transformateurs de type sec		NF C 15-100 Art. 421	SO	
RISQUES D'ECHAUFFEMENTS ET DE BRÛLURE					
CDT R.4215-5	Mesure de protection contre les risques d'échauffements et de brûlure.		NF C 15-100 Art. 423-559	C	
CDT R.4215-6	Non manoeuvre en charge des sectionneurs, prises de courant BT de courant assigné supérieur à 32 A		NF C 15-100 Art. 536	SO	

Articles	Libellé	Arrêté	Référentiel Normatif	Avis	N° d'obs. (*)
PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES					
CDT R.4215-6	Choix et protections des matériels afin de supporter les effets mécaniques et thermiques produits par les surintensités. Coordination entre les dispositifs de protection contre les surcharges et les courts-circuits		NF C 15-100 Art. 533-536	C	
CDT R.4215-6	Protection des installations contre les surintensités		NF C 15-100 Art. 430-533	NC	14
CDT R.4215-6	Choix et protections des matériels afin de supporter les effets mécaniques et thermiques produits par les surintensités		NF C 15-100 Art. 524-535	C	
CDT R.4215-6	Choix et protections des matériels afin de supporter les effets mécaniques et thermiques produits par les surintensités. Coordination entre les dispositifs de protection contre les surcharges et les courts-circuits		NF C 15-100 Art. 435	C	
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX EMPLACEMENTS SPECIAUX					
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les chocs électriques dans les locaux contenant une baignoire ou une douche		NF C 15-100 Art. 701	SO	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les chocs électriques dans les piscines et autres bassins		NF C 15-100 Art. 702	SO	
PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS					
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement. Installations de mise à la terre.		NF C 15-100 Art. 542	C	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement par isolation double ou renforcée dans ensembles d'appareillage		NF C 15-100 Art. 558	SO	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les contacts indirects par très basse tension de sécurité (TBTS) ou de protection (TBTP)		NF C 15-100 Art. 414	SO	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement par coupure automatique de l'alimentation		NF C 15-100 Art. 411.3	C	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement. Dispositions applicables aux conducteurs de protection		NF C 15-100 Art. 543	C	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement par coupure automatique de l'alimentation en schéma IT		NF C 15-100 Art. 411.6	SO	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les contacts indirects. Présence tension sur les masses métalliques		NF C 15-100 Art. 612	C	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement par liaison équipotentielle supplémentaire		NF C 15-100 Art. 415	SO	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement par isolation double ou renforcée		NF C 15-100 Art. 412	C	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement. Dispositions applicables aux conducteurs de liaison équipotentielle		NF C 15-100 Art. 544	SO	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement. Installations de mise à la terre fonctionnelle.		NF C 15-100 Art. 545	SO	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement. Protection des conducteurs actifs		NF C 15-100 Art. 431	C	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement assuré par dispositifs différentiel à courant résiduel		NF C 15-100 Art. 531	C	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement d'un autotransformateur		NF C 15-100 Art. 552	SO	
CDT R.4215-4	Mesure de protection contre les surtensions. Résistance de la prise de terre du neutre		NF C 15-100 Art. 442	SO	
CDT R.4215-4	Mesure de protection contre les surtensions en schéma IT		NF C 15-100 Art. 534	SO	
PROTECTION CONTRE LES CONTACTS DIRECTS					
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les contacts directs par isolation, obstacle ou éloignement dans local de service électrique		NF C 15-100 Art. 781	SO	

Articles	Libellé	Arrêté	Référentiel Normatif	Avis	N° d'obs. (*)
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les contacts directs par isolation, obstacle ou éloignement		NF C 15-100 Art. 410	C	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les contacts directs; Absence de partie active accessible aux travailleurs		NF C 15-100 Art. 411.2	NC	1 / 2
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les contacts directs par séparation électrique		NF C 15-100 Art. 413	SO	
CDT R.4215-3	Mesure de protection complémentaire contre les contacts directs des cordons chauffants		NF C 15-100 Art. 559.5	SO	
CDT R.4226-5-R.4226-7	Maintien en état de conformité des installations électriques. Isolement des canalisations		NF C 15-100 Art. 612.3	SO	
CDT R.4226-5-R.4226-7	Maintien en état de conformité des installations électriques. Bon fonctionnement des dispositifs différentiels et/ou contrôleur permanent d'isolement		NF C 15-100 Art. 612.6	C	
VOISINAGE ENTRE INSTALLATIONS DE DOMAINES DE TENSION DIFFERENTS					
CDT R.4215-4	Mesure de protection contre les surtensions. Voisinage entre installations de domaines de tension différents		NF C 15-100 Art. 528	SO	
LOCAUX OU EMPLACEMENTS DE SERVICE ELECTRIQUE					
CDT R.4215-13	Locaux ou emplacements de service électrique. Eclairage de sécurité		NF C 15-100 Art. 781.5.4	SO	
CDT R.4215-13	Locaux ou emplacements de service électrique. Distances minimales à respecter dans les passages		NF C 15-100 Art. 781.4	SO	
CDT R.4215-13	Locaux ou emplacements de service électrique. Conditionnement et ventilation		NF C 15-100 Art. 781.5.3	SO	
CDT R.4226-9	Locaux de service électrique. Accès aux locaux ou emplacements, portes - conditions d'ouverture et de fermeture		NF C 15-100 Art. 781.3	NC	15 / 18
SECTIONNEMENT ET COUPURE D'URGENCE					
CDT R.4215-7	Sectionnement. Division des installations		NF C 15-100 Art. 314	C	
CDT R.4215-7	Sectionnement		NF C 15-100 Art. 462-536	C	
CDT R.4215-7	Sectionnement groupe électrogène		NF C 15-100 Art. 551	SO	
CDT R.4215-8	Coupure d'urgence		NF C 15-100 Art. 463-536	NC	9
IDENTIFICATION					
CDT R.4215-10	Identification du cheminement des canalisations enterrées		NF C 15-100 Art. 514.2	SO	
CDT R.4215-10	Identification des circuits, et des appareillages - Adéquation, schémas/réalisation		NF C 15-100 Art. 514.1	NC	12 / 7 / 3
CDT R.4215-10	Repérage des conducteurs (neutre, PE et PEN)		NF C 15-100 Art. 514.3	SO	
CONFORMITE AUX NORMES ET MAINTIEN EN ETAT DE CONFORMITE					
CDT R.4215-16	Conformité aux normes des matériels ayant une fonction de sécurité		NF C 15-100 Art. 511	C	
CDT R.4226-5-R.4226-7	Maintien en état de conformité des installations électriques. Dispositions concernant l'entretien de l'installation (état du matériel)		NF C 15-100 Art. 512.2-522	C	
CDT R.4226-5-R.4226-7	Maintien en état de conformité des installations électriques. Fixation des canalisations		NF C 15-100 Art. 521- 529	C	
FIXATION, MODE DE POSE					
CDT R.4215-11	Fixation et état mécanique apparent des luminaires		NF C 15-100 Art. 559	C	
CDT R.4215-11	Fixation et état mécanique apparent des matériels		NF C 15-100 Art. 530	C	
CDT R.4215-9	Mode de pose des canalisations. Obturation des		NF C 15-100	C	

Avis sur articles

Articles	Libellé	Arrêté	Référentiel Normatif	Avis	N° d'obs. (*)
	perçements (planchers, murs, parois, etc.)		Art. 527		
CDT R.4215-9	Mode de pose des canalisations. Voisinage avec des canalisations non électrique		NF C 15-100 Art. 528	C	
CDT R.4215-9	Mode de pose des canalisations		NF C 15-100 Art. 521- 529	C	
CONDITIONS D'INFLUENCES EXTERNES					
CDT R.4215-11	Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes dans les locaux contenant une baignoire ou une douche		NF C 15-100 Art. 701	SO	
CDT R.4215-11	Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes dans les piscines et autres bassins		NF C 15-100 Art. 702	SO	
CDT R.4215-11	Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes (parc de caravannes, marinas).		NF C 15-100 Art. 708-709	SO	
CDT R.4215-11	Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes dans les saunas.		NF C 15-100 Art. 703	SO	
CDT R.4215-11	Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes (installations de chantiers)		NF C 15-100 Art. 704	SO	
CDT R.4215-11	Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes.		NF C 15-100 Art. 512-522	NC	8
CDT R.4215-11	Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes dans les établissements agricoles		NF C 15-100 Art. 705	SO	
CDT R.4226-5-R.4226-7	Maintien en état de conformité des installations électriques. Dépoussiérage		NF C 15-100 Art. 512-522	C	
CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE					
CDT R.4215-11	Conception et mise en oeuvre des installations en fonction de leur domaine de tension.		NF C 15-100 Art. 512-555	C	

Synoptique de l'installation électrique Basse Tension

BATIMENT EQUERRE

TGBT
Ik3 max :20.9

ARMOIRE Salle de réunion
Ik3 max :10.0

COFFRET Atelier
Ik3 max :10.0

ARMOIRE Laverie
Ik3 max :10.0

TD salle de détente
Ik3 max :10.0

Armoire Accueil
Ik3 max :15.2

ARMOIRE TE BE 3E1
Ik3 max :3.4

ARMOIRE TE BE 3E2
Ik3 max :6.8

ARMOIRE TE BE 2E1
Ik3 max :3.9

ARMOIRE TE BE 2E2
Ik3 max :7.0

ARMOIRE TE BE 1E1
Ik3 max :14.5

ARMOIRE TE BE 1E2
Ik3 max :7.3

Information complémentaire à l'attention du client

BATIMENT EQUERRE

BATIMENT EQUERRE

Installations BT/TBT > Origine de la source d'alimentation BT

Faute de mise à notre disposition de notes de calculs et de schémas à jour, les valeurs de courant de court-circuit maximum renseignées dans ce rapport ont été estimées par nos soins, sur la base des informations accessibles et portés à notre connaissance. Nous vous rappelons néanmoins que ces documents sont nécessaires pour la bonne conduite de la vérification et sont exigés par l'arrêté du 26/12/2011: toutes inexactitudes doit donc nous être communiquée car elles peuvent influencer sur les avis formulés dans ce rapport (adéquation de la protection contre les court-circuit maximum).