

CONTRAT :	2073113/0003	PERIODICITE :	12M
CODE CLIENT :	7811221 010		
INTERVENTION :	CROUS DE VERSAILLES RESTAURANT L'EXPERIMENTAL CHEZ AGROPARISTECH BOULEVARD THOMAS GOBERT 91120 PALAISEAU		
CODE IMPLANT :	-		
REF. CLIENT :	2023003996 (2023)		
CONTACT 1 :	alain.nedellec@crous-versailles.fr 0634590963		
CONTACT 2 :			
TECHNICIEN(S) :	7675 PIRAS Tony		
Date d'ouverture du document :	02/11/2023 13:30		
Date de fin d'intervention :	02/11/2023 14:22		

Vérifications réalisées selon périodicité technique : Annuelle

## CUISINE

IF CROCADE RC50	Quantité : 1	Localisation : cuizine 1ere etage
<b>Etat général de l'installation :</b> En service <b>Positionnement correct des fusibles:</b> Oui <b>Positionnement correct des buses:</b> Oui <b>Etat des buses après nettoyage:</b> Bon <b>Etat tuyauteries et fixations:</b> Bon <b>Soufflage tuyauterie d'émission :</b> Bon <b>Remplacement des fusibles effectué:</b> Oui <b>Essai de déclenchement depuis la CM:</b> Bon <b>Sparklet:</b> pesée ok, moins de 10 ans <b>Contrôle visuel réservoir interne-externe:</b> Bon <b>Agent extincteur RC50:</b> conforme <b>Joint du réservoir:</b> non conforme, remplacé <b>Equipement remis en service:</b> Oui		
IF CROCADE RC50	Quantité : 1	Localisation : cuisine RDC
<b>Etat général de l'installation :</b> En service <b>Positionnement correct des fusibles:</b> Oui <b>Positionnement correct des buses:</b> Oui <b>Etat des buses après nettoyage:</b> Bon <b>Etat tuyauteries et fixations:</b> Bon <b>Soufflage tuyauterie d'émission :</b> Bon <b>Remplacement des fusibles effectué:</b> Oui <b>Essai de déclenchement depuis la CM:</b> Bon <b>Sparklet:</b> pesée ok, moins de 10 ans <b>Contrôle visuel réservoir interne-externe:</b> Bon <b>Agent extincteur RC50:</b> conforme <b>Joint du réservoir:</b> non conforme, remplacé <b>Equipement remis en service:</b> Oui		



## Fin d'intervention

Signature du registre de sécurité: Oui

### PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE

ARTICLE	DESIGNATION	QUANTITE
0312250	JOINT CAOUTCHOUC -EXT. P-E 6-9 P25	2
0400046	FUSIBLE DETECTION 110 DEGRES (CROCADE)	3

Devis à faire : Non

Technicien		Client	
Nom :	PIRAS Tony	Nom :	crouqs experimental palaiseau
			

### PARC INSTALLE

DESIGNATION	QUANTITE	LOCALISATION	MARQUE	MODELE
IF CROCADE RC50	1	cuisine RDC		
IF CROCADE RC50	1	cuizine 1ere etage		