



Client :

Crous de Versailles

Site :

Résidence la Fresque

10 rue Edme Bouchardon - 78000 VERSAILLES





Client : Crous de Versailles **Site:** Résidence la Fresque
Local: TGBT
Techniciens : MARTIN Pierre
CHITER Mahfout
KANOUTE Ousmane **Date:** 19/12/2024



Liste des équipements

Equipements	Quantité	Etat Général
TGBT	1	Bon
Tarif Jaune	1	Bon

Niveau de maintenance

Niv 1 ☐ Niv 2 ☒ Niv 3 ☐ Niv 4 ☐ Constructeur ☐

Correctifs / Préconisations

Mise en place des affichages réglementaires et du BAPI.
Installation saine.




Client :	Crous de Versailles
Site :	Résidence la Fresque 10 rue Edme Bouchardon - 78000 VERSAILLES
Équipement :	LOCAL T.G.B.T

CARACTERISTIQUES

TYPE D'EQUIPEMENT :	TGBT		
MARQUE :	Legrand		

PHOTOS DE L'EQUIPEMENT



LOCAL T.G.B.T

VERIFICATION EFFECTUEE

Points de vérifications hors TENSION	Effectué	Observations
Contrôle visuel du T.G.B.T	<input checked="" type="checkbox"/>	
Enveloppe / serrures / portes / plastrons	<input checked="" type="checkbox"/>	
Nettoyage et dépoussiérage général	<input checked="" type="checkbox"/>	
Resserage général	<input checked="" type="checkbox"/>	
Repérages / étiquetages	<input checked="" type="checkbox"/>	
Présence du schéma	<input checked="" type="checkbox"/>	
Points de vérifications sous TENSION	<input type="checkbox"/>	
Manœuvre des protections	<input checked="" type="checkbox"/>	
Test différentiels par bouton test	<input checked="" type="checkbox"/>	
Arrêt d'urgence	<input type="checkbox"/>	
Voyant	<input type="checkbox"/>	
Centrale de mesures / Amperemetre / voltmètre	<input type="checkbox"/>	

CORRECTIFS / PRECONISATIONS

Installation saine et bien entretenue