

GAMME ONDULEURS LEGRAND

Opération	Périodicité			Niveau de maintenance		
	1 ans	5 ans	Autres	1 & 2	3	4 & 5
Nettoyage et contrôle état général	X			X		
Nettoyage et réglage des pôles de disjoncteur ou relais	X				X	
Contrôle serrages des connexions	X				X	
Contrôle visuel des soudures et de l'aspect des circuits imprimé	X				X	
Vérification signe de sur-chauffe ou vibrations	X				X	
Vérifier état de charge des batteries	X				X	
Remplacer batteries		X*			X	
Mesure des U et des I	X				X	
Vérifier seuils d'alarmes et reports à distance	X			X		
Vérifier et régler les valeurs des consignes de la régulation (floating, charge égalisation, limitation I chargeur)	X					X
Prendre en compte les gammes de maintenances fournisseurs suivant le type de matériel			X			

*ou plus tôt selon vérification annuelle