











































COUPE BB

LEGENDE

	Réseau de soufflage CTA LABO DANS SORBONNE	MR 	Registre de réglage
	Réseau d'extraction LABO DANS SORBONNE	RG 	Registre de réglage
	Réseau de soufflage CTA TERTIAIRE	RN 	Registre à débit constant
	Réseau de reprise CTA TERTIAIRE	LAC 	Registre à variable soufflage
	Réseau de soufflage CTA LABO AVEC SORBONE	FAC 	Registre à variable reprise
	Réseau d'extraction SORBONNE		Clapet coupe-feu
	Réseau de soufflage CTA JO		Cassette murale VRV
	Réseau d'extraction CTA JO		Split VRV
	Réseau d'air neuf		Unité extérieure VRV
	Réseau d'air repêgé		Cassette climatisation (Mesureurs conservateurs)
	Réseau VMC		Robinet à biseau sphérique
	Réseau Extraction spécifique		Vanne d'arrêt
	Bouche VMC Alizée FranceAir		Filtre à 30mm
	Bouche Soufflage BSA FranceAir		Vanne dégivrage
	Bouche Reprise BSA FranceAir		Vanne 3/3 voies motorisée
	Gicle FranceAir C2P1 / SIV21		Dashin Madoc® - A11-25m
	Diffuseur FranceAir DAPM40	V =	Atteindre l'IRAN FAC - A11-25m
	Réseau Eau Chaud Radiateur Retour JO + isol. 30mm		Isolation des gaines
	Réseau Eau Chaud Radiateur Retour JO - isol. 30mm		25mm en extérieur
	Réseau Eau Chaud Radiateur Retour JO + isol. 30mm		50mm en intérieur
	Réseau Eau Chaud Radiateur Retour - isol. 30mm		
	Réseau Eau Glacé AlétoRevoir + isol. 50mm		
	Réseau VRV + isolant dans chemi de câble 50x50mm		

0	01/02/2023	APE	Première diffusion	MDE	WGA
Rev	Date	Dessiné	Modification	Véifié	Validé

MAITRE D'OUVRAGE

UNIVERSITE PARIS SACLAY
15 rue Georges Clemenceau
91405 ORSAY

**REHABILITATION DU BATIMENT 409 EN VUE
D'ACCUEILLIR LE LABORATOIRE DE L'AGENCE
FRANCAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE**

<p>BET TCE MANDATAIRE</p> <p>BIM INGENIERIE 28, rue des Grèvières 75800 MAISONS LAFFITE Tél.: 09.84.07.08.48</p>	<p>ARCHITECTE</p> <p>AFC ARCHITECTURE 81 rue Saint Charles 75015 PARIS Tél.: 01.45.22.61.40</p>
<p>ECONOMISTE</p> <p>CABINET ANDRIOT 49 rue du Rocher 75008 PARIS Tél.: 01.45.22.61.52</p>	<p>ACOUSTICIEEN</p> <p>LASA 26 rue Bénard 75014 PARIS Tél.: 01.43.13.34.00</p>
<p>BET DESAMANTAGE</p> <p>EXPERTAM 6 rue des Frères Caudron 78140 VELIZY Tél.: 01.34.65.70.86</p>	<p>BET HQE</p> <p>SYMOC 677 avenue de la République 59000 LILLE Tél.: 03.20.74.59.14</p>

DOE		Réseaux CVC Sous-sol						
Bâtiment	Emetteur	Phase	Lot N°	Niveau	Type	N°	Indice	Echelle
AFLD	AGB	DOE	09	SS	RSX	0100	0	1 : 50