



LEGENDE

Réseau de soufflage LABO SANS SORBONNE

Réseau d'extraction LABO SANS SORBONNE

Réseau de soufflage CTA TERTIAIRE

Réseau de soufflage CTA LABO AVEC SORBONE

Réseau d'extraction SORBONE

Réseau de soufflage CTA JO

Réseau d'extraction CTA JO

Réseau d'air neuf

Réseau VMC

Réseau Extraction spécifique

Bouche VMC Alésé FranceAir

Bouche Soufflage BSA FranceAir

Bouche Reprise BSA FranceAir

Grille FranceAir GAC21 / SV21

Diffuseur FranceAir DAP40

MR : Registre de réglage

RG : Registre de réglage

RN : Registre à débit constant

LAC : Registre à variable soufflage

FAC : Registre à variable reprise

Clapet coupe-feu

Radiateur

Cassette murale VRV

Split VRV

Unité extérieure VRV

Cassette climatisation (Mesure conservatoire)

Rubinet à biseau sphérique

Vanne d'arrêt

Filtre à tamis

Vanne d'équilibrage

Vanne à volets motorisée

Datkin Madoka - Ai1.25m

Atteigneur IRIAN FAC - Ai1.25m

Isolation des gaines : 25mm en intérieur, 50mm en extérieur

0	01/02/2023	APE	Première diffusion	MDE	WGCA
Rev	Date	Designé	Modification	Vérifié	Validé

MAITRE D'OUVRAGE

UNIVERSITE PARIS SACLAY  
15 rue Georges Clemenceau  
91405 ORSAY

REHABILITATION DU BATIMENT 409 EN VUE D'ACCUEILLIR LE LABORATOIRE DE L'AGENCE FRANCAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE

BET TCE MANDATAIRE <b>BIM INGENIERIE</b> 28, rue des Gravières 78600 MAISONS Tél.: 09.84.07.08.48	ARCHITECTE <b>APE ARCHITECTURE</b> 81 rue Saint Charles 75015 PARIS Tél.: 01.45.22.61.40
ECONOMISTE <b>CABINET ANDRIOT</b> 49 rue du Rocher 75008 PARIS Tél.: 01.45.22.61.52	ACOUSTICIEEN <b>LASA</b> 26 rue Bénard 75014 PARIS Tél.: 01.45.22.61.00
BET DESAMANTAGE <b>BET DESAMANTAGE</b> 6 rue des Frères Caudron 78140 VELIZY Tél.: 01.34.65.70.86	BET HOE <b>SYMOC</b> 677 avenue de la République 59000 LILLE Tél.: 03.20.74.59.14

DOE	Réseaux CVC	RDC
Bâtiment	Emetteur	Phase
AFD	AGB	DOE
09	RDC	RSX
0102	0	1:50