COUPE DD

COUPE CC

COUPE EE

COUPE FF

COUPE GG

COUPE BB

COUPE HH

COUPE AA

LEGENDE

- Réseau de soufflage CTA LABO SANS SORBONNE
- Réseau d'extraction LABO SANS SORBONNE
- Réseau de soufflage CTA TERTIAIRE
- Réseau de reprise CTA TERTIAIRE
- Réseau de soufflage CTA LABO AVEC SORBONE
- Réseau d'extraction SORBONE
- Réseau de soufflage CTA JO
- Réseau d'extraction CTA JO
- Réseau d'air neuf
- Réseau d'air rejeté
- Réseau VMC
- Réseau Extraction spécifique
- Bouche VMC Alizée FranceAir
- Bouche Soufflage BSA FranceAir
- Bouche Reprise BSA FranceAir
- Grille FranceAir GAC21 / SIV21
- Diffuseur FranceAir DAP40
- Réseau Eau Chaude Radiateur Aller JO + isol. 30mm
- Réseau Eau Chaude Radiateur Retour JO + isol. 30mm
- Réseau Eau Chaude Radiateur Aller + isol. 30mm
- Réseau Eau Chaude Radiateur Retour + isol. 30mm
- Réseau Eau Glacée Aller/Retour + isol. 50mm
- Réseaux VRV + isolant dans chemin de câble 50x50mm

- MR — Registre de réglage
- RG — Registre de réglage
- RN — Registre à débit constant
- LAC — Registre à variable souffage
- FAC — Registre à variable reprise
- Clapet coupe-feu
- Radiateur
- Cassette murale VRV
- Split VRV
- Unité extérieure VRV
- Cassette climatisation (Mesure conservatoire)
- Robinet à boisseau sphérique
- Vanne d'arrêt
- Filtre à tamis
- Vanne d'équilibrage
- Vanne 3 voies motorisée
- V — Daikin Madoka - Ai:1.25m
- F — Afficheur IRSAN FAC - Ai:1.25m

Isolation des gaines:
25mm en intérieur
50mm en extérieur

Rev	Date	Dessiné	Modification	Vérifié	Validé
0	01/02/2023	APE	Première diffusion	MDE	WGA

MAITRE D'OUVRAGE

UNIVERSITE PARIS SACLAY
15 rue Georges Clemenceau
91405 ORSAY

REHABILITATION DU BATIMENT 409 EN VUE D'ACCUEILLIR LE LABORATOIRE DE L'AGENCE FRANCAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE

BET TCE MANDATAIRE	ARCHITECTE
BIM INGENIERIE 28, rue des Graviers 78600 MAISONS LAFFITTE Tél.: 09.84.07.08.48	**AFE ARCHITECTURE** 81 rue Saint Charles 75015 PARIS Tél.: 01.45.22.61.40
ECONOMISTE	ACOUSTICIEN
CABINET ANDRIOT 49 rue du Rocher 75008 PARIS Tél.: 01.45.22.61.52	**LASA** 26 rue Bénard 75014 PARIS Tél.: 01.43.13.34.00
BET DESAMIANTAGE	BET HQE
EXPERTAM 6 rue des Frères Caudron 78140 VELIZY Tél.: 01.34.65.70.86	**SYMOE** 677 avenue de la République 59000 LILLE Tél.: 03.20.74.59.14

DOE — Réseaux CVC — RDJ

Bâtiment	Emetteur	Phase	Lot N°	Niveau	Type	N°	Indice	Echelle
AFLD	AGB	DOE	09	RDJ	RSX	0101	0	1 : 50