



LEGENDE

- Réseau de soufflage LABO SANS SORBONNE
- Réseau d'extraction LABO SANS SORBONNE
- Réseau de soufflage CTA TERTIAIRE
- Réseau de reprise CTA TERTIAIRE
- Réseau de soufflage CTA LABO AVEC SORBONE
- Réseau d'extraction SORBONE
- Réseau de soufflage CTA JO
- Réseau d'extraction CTA JO
- Réseau d'air neuf
- Réseau d'air réglé
- Réseau VMC
- Réseau Extraction spécifique
- Bouche Soufflage BSA FranceAir
- Bouche Reprise BSA FranceAir
- Grille FranceAir GAC21 / SIV21
- Diffuseur FranceAir DAP40
- Réseau Eau Chaude Radiateur Alter JO + isol. 30mm
- Réseau Eau Chaude Radiateur Retour JO + isol. 30mm
- Réseau Eau Chaude Radiateur Alter + isol. 30mm
- Réseau Eau Chaude Radiateur Retour + isol. 30mm
- Réseau Eau Chaude Radiateur + isol. 30mm
- Réseau Eau Chaude Radiateur + isol. 30mm
- Réseau VRV + isolant dans chemin de câble 50x50mm

MR : Registre de réglage

RG : Registre de réglage

RN : Registre à débit constant

LAC : Registre à variable soufflage

FAC : Registre à variable reprise

Clapet coupe-feu

Radiateur

Cassette murale VRV

Split VRV

Unité extérieure VRV

Cassette climatisation (Mesure conservatoire)

Robinet à boisseau sphérique

Vanne d'arrêt

Filtre à tamis

Vanne d'équilibrage

Vanne à voies motorisée

Valve Madoka - Ai1.25m

Atteleur IRIAN FAC - Ai1.25m

Isolation des gaines : 25mm en intérieur, 50mm en extérieur

0	01/02/2023	APE	Première diffusion						
Rev	Date	Designé	Modification						

MAITRE D'OUVRAGE

UNIVERSITE PARIS SACLAY
15 rue Georges Clemenceau
91405 ORSAY

REHABILITATION DU BATIMENT 409 EN VUE D'ACCUEILLIR LE LABORATOIRE DE L'AGENCE FRANCAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE

BET TCE MANDATAIRE BIM INGENIERIE 28, rue des Gravieres 78600 MAISONS LAFFITTE Tél.: 09.84.07.08.48	ARCHITECTE APE ARCHITECTURE 81 rue Saint Charles 75015 PARIS Tél.: 01.45.22.61.40
ECONOMISTE CABINET ANDRIOT 49 rue du Rocher 75008 PARIS Tél.: 01.45.22.61.52	ACOUSTICIEN LASA 26 rue Bénard 75014 PARIS Tél.: 01.45.23.34.00
BET DESAMIANTAGE EXPERTAM 6 rue des Frères Caudron 78140 VELIZY Tél.: 01.34.65.70.86	BET HOE SYMEO 677 avenue de la République 59000 LILLE Tél.: 03.20.74.59.14

DOE

Réseaux CVC R+3

Bâtiment	Emetteur	Phase	Lot N°	Niveau	Type	N°	Indice	Echelle
AFLD	AGB	DOE	09	R+3	RSX	0105	0	1:50