



LEGENDE

- Réseau de soufflage CTA LABO SANS SORBONNE
- Réseau d'extraction LABO SANS SORBONNE
- Réseau de soufflage CTA TERTIAIRE
- Réseau de reprise CTA TERTIAIRE
- Réseau de soufflage CTA LABO AVEC SORBONE
- Réseau d'extraction CTA LABO AVEC SORBONE
- Réseau de soufflage CTA JO
- Réseau d'extraction CTA JO
- Réseau d'air neuf
- Réseau d'air repris
- Réseau VMC
- Réseau VMC spécifique
- Bouche VMC Altiée FranceAir
- Bouche Soufflage BSA FranceAir
- Bouche Reprise BSA FranceAir
- Grille FranceAir GAC21 / SIV21
- Diffuseur FranceAir DAP40
- Réseau Eau Chaude Radiateur Aller JO + isol. 30mm
- Réseau Eau Chaude Radiateur Retour JO + isol. 30mm
- Réseau Eau Chaude Radiateur Aller + isol. 30mm
- Réseau Eau Chaude Radiateur Retour + isol. 30mm
- Réseau Eau Glacée Aller/Retour + isol. 50mm
- Réseau VRV + isolant dans chemin de câble 50x50mm

MR : Registre de réglage
RG : Registre de réglage
RN : Registre à débit constant
LAC : Registre à variable soufflage
FAC : Registre à variable reprise
Clapet coupe-feu
Radiateur
Cassette murale VRV
Split VRV
Unité extérieure VRV
Cassette climatisation (Mesure consommation)
Robinet à boisseau sphérique
Vanne d'arrêt
Filtre à tamis
Vanne d'équilibrage
Vanne 3 voies motorisée
Daklin Makoka - Al 1.25m
Afficheur RIJAN FAC - Al 1.25m
Isolation des gaines : 25mm en intérieur, 50mm en extérieur

0	14/03/2023	KNG	Première diffusion	MDE	WGA
Rev	Date	Dessiné	Modification	Vérifié	Validé

MAITRE D'OUVRAGE

UNIVERSITE PARIS SACLAY
15 rue Georges Clemenceau
91405 ORSAY

REHABILITATION DU BATIMENT 409 EN VUE D'ACCUEILLIR LE LABORATOIRE DE L'AGENCE FRANCAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE

BET TCE MANDATAIRE BIM INGENIERIE 28, rue des Graviers 78000 MAISONS LAFFITTE Tel.: 09.84.07.08.48		ARCHITECTE APE ARCHITECTURE 81 rue Saint Charles 75015 PARIS Tel.: 01.45.22.61.40						
ECONOMISTE CABINET ANDRIOT 49 rue du Rocher / 75008 PARIS Tel.: 01.45.22.61.52		ACOUSTICIEN LASA 26 rue Bénard / 75014 PARIS Tel.: 01.43.13.34.00						
BET DESAMANTAGE EXPERTAM 6 rue des Frères Caudron / 78140 VELIZY Tel.: 01.34.65.70.86		BET HOE SYMEO 677 avenue de la République 59000 LILLE Tel.: 03.20.74.59.14						
DOE		Réseaux CVC R+2						
Bâtiment	Emetteur	Phase	Lot N°	Niveau	Type	N°	Indice	Echelle
ARLD	ACB	DOE	09	R+2	RSX	0104	0	1:50