

- sol en enrobé
- absence de palier haut sur rampe, non conforme réglementation PMR
- absence luminaire extérieur conforme réglementation PMR
- **valeur d'éclairement insuffisant**

- stores intérieurs vénitiens alu. non fonctionnels
- peinture projetée dégradée
- plinthes bois peintes dégradées
- **valeur d'éclairage insuffisant**

- hauteur assise WC à 55 cm, non conforme réglementation PMR
- position barre d'appui < à 40 cm axe, non conforme réglementation PMR
- hauteur lave-main à 90 cm + position < à 40 cm axe, non conforme réglementation PMR
- absence signalétique "WC PMR mixte"
- absence aire de retournement, int. ou ext. au WC, non conforme réglementation PMR
- absence barre de tirage sur porte ou ferme-porte, non conforme réglementation PMR
- valeur d'éclairement à confirmer si réglementaire (200 lux)

ton

- présence vitrophanie sur menuiserie extérieure
- **valeur d'éclairement insuffisante**

- absence vitrophanie sur menuiseries extérieures
- valeur d'éclairage insuffisante

- largeur marquage au sol cheminement PMR < à 1,20m à confirmer
- pentes conformes, absence palier intermédiaire (demande de dérogation à prévoir dans AT avec solution compensatoire de type bouton d'appel depuis la rue)
- absence signalétique directionnelle depuis la rue jusqu'à l'entrée public
- absence signalétique "Entrée principale CPAM"
- absence bande podo-tactile depuis la rue jusqu'à l'entrée public
- absence lumineuse extérieur depuis la rue jusqu'à l'entrée public

Nature du projet : Aménagement de l'accueil provisoire et la rénovation des plateaux de bureaux 14-18, rue Adolphe Seyboth, 67000 STRASBOURG		Mandataire : CPAM DU BAS-RHIN 16, rue de Lausanne 67090 STRASBOURG CEDEX				Maître d'oeuvre OCARIS 3 rue des Cigognes 67960 ENTZHEIM			
Elat: EDL	Titre: REZ-DE-CHAUSSEE - Zone ERP	Echelle : 1:100	Format : A3	N° de projet : #Pln	Dessinateur: SA	Date : 16/06/2025	Etat du projet : APD - Ind. B		

G:\Drive partagés\3-PRODUCTION\MOE\67\CPAM-67-MOE aménagement accueil public et bureaux\05-APD\01 | MOE\APD MOE - Ind B\CPAM-SEYBOTH - APD Ind B du 11.06.25.pln

