

C.C.T.P.C Annexe 6 :

Suivi des contrôles réglementaires

MAITRE D'OUVRAGE

CROUS LORRAINE

75 RUE DE LAXOU

54 000 NANCY

--oOo--

MARCHÉ PUBLIC D'EXPLOITATION DES
INSTALLATIONS DE GENIE CLIMATIQUE

--oOo--



1	LISTE DES CONTRÔLE REGLEMENTAIRE									
LISTE DES CONTROLES REGLEMENTAIRES DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE										
	REFERENCES	MENSUEL	DEM + TRIMESTRIEL	SEMESTRIEL	ANNUEL	TOUS LES 2 ANS	TOUS LES 3 ANS	TOUS LES 5 ANS	TOUS LES 10ANS	
CONTROLE DISCONNECTEURS	CdS ART R1321 - 59				X					
CONTRÔLE CHAUFFERIE SUP A 400 kW ET INF A 20MW	D.2009-648				X					
CONTROLE COMBUSTION SUP A 400 KW TRIM	D. 98- 817 DU 11/09/98		X							
EMISSION ATMOSPHERIQUE DES ICPE EFFLUENTS LIQUIDE DES ICPE	A. 23/01/97						X			
CONTRÔLE ET ETALONNAGE CENTRALE DE DETECTION GAZ ET CO					X					
REMPLACEMENT CELLULE CENTRALE DE DETECTION GAZ ET CO								X		
CONTROLE COMPTEURS DE CALORIES	CONSTRUCTEUR				X					
CONTROLE ELEC CHAUFFERIE + THERMOGRAPHIE	D.14/11/88; D.88-1056; A.10/10/00; CdT ART. R. 232-01-92				X					
CONTROLE DES EQUIPEMENTS SOUS PRESSIONS (PMS ≤ 10 bars et un volume V ≤ 100 litres)	A 15/03/00 MODIFIE							X	X	
CONTROLE ETANCHEITE LIGNE GAZ	RS CH 58				X					
RAMONAGE DES CHEMINEES	LIVRET DE CHAUFFERIE + CERTIFICAT				X					
BALLONS ECS	CdS ART. R.1321-59				X					
MISE EN PLACE LIVRET DE CHAUFFERIE	D. ART 9 DU 11/09/98		DEM							
MISE EN PLACE CARNETS SANITAIRES			DEM							
TRAITEMENT CURATIF LEGIONELLE					SELON BESOIN					
ANALYSE EAU CIRCUITS CHAUFFAGE					X					
TRAITEMENT D'EAU - CONTRÔLE					X					
TRAITEMENT D'EAU - REMPLACEMENT RESINES								X		
CONTRÔLE D'ETANCHEITE DES FLUIDES FRIGORIGENE ET CLIMATIQUE			X CHARGE > 300KG	X CHARGE > 30KG	X CHARGE > 2KG					
CONTRÔLE D'ETANCHEITE DES FLUIDES FRIGORIGENE ET CLIMATIQUE	D. 2010-349					X PUISSANCE < 100kW	X PUISSANCE < 12kW			
MESURE DES TEMPERATURES DE CHAUFFAGE					X					
MESURE DES TEMPERATURES D'ECS		X			X					
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS DE TELESURVEILLANCE					X					
DEM	DEMARRAGE									
TOUS CES CONTROLES SERONT INTEGRES AU TITRE DU P2										