

C.C.T.P.C Annexe 6 :

Planning d'occupation et de
températures des locaux

MAITRE D'OUVRAGE

CROUS LORRAINE

75 RUE DE LAXOU

54 000 NANCY

--oOo--

MARCHÉ PUBLIC D'EXPLOITATION DES
INSTALLATIONS DE GENIE CLIMATIQUE

--oOo--



T° confort	21 °C	T° réduit	19 °C
------------	-------	-----------	-------

	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Dérogations :
Lun													T° confort
Mar													T° réduit
Mer													T° réduit h.gel 15°C
Jeu													
Ven													
Sam													
Dim													
	Ensemble des sites de logement												

T° confort	20 °C	T° réduit	18 °C
------------	-------	-----------	-------

	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Dérogations :
Lun													T° confort
Mar													T° réduit
Mer													T° réduit h.gel 15°C
Jeu													
Ven													
Sam													
Dim													
	Ensemble des sites de restauration												