

C.C.T.P.C Annexe 3

Historique des consommations Lot 2

MAITRE D'OUVRAGE

CROUS LORRAINE

75 RUE DE LAXOU

54 000 NANCY

--oOo--

MARCHÉ PUBLIC D'EXPLOITATION DES
INSTALLATIONS DE GENIE CLIMATIQUE

--oOo--



Energie	PCE	PROFIL	CAR	Saison 2022-2023				Saison 2023-2024				Saison 2024-2025			
				KWH PCS (chauffage + ECS)	DJU METZ	Ratio NC/DJU	Conso ECS en m3	KWH PCS (chauffage + ECS)	DJU METZ	Ratio NC/DJU	Conso ECS en m3	KWH PCS (chauffage + ECS)	DJU METZ	Ratio NC/DJU	Conso ECS en m3

CITES UNIVERSITAIRES AVEC CHAUFFERIE

25	CU +RU CITE LONGWY	GD	kWh PCS	GI010659	P016	1 277 177	1 061 144,00	2 299,00	461,57	5 191,00	1 026 214,00	2 076,00	494,32	5 310,00	1 194 354,00	2 217,00	538,73	3 163,00
----	--------------------	----	---------	----------	------	-----------	--------------	----------	--------	----------	--------------	----------	--------	----------	--------------	----------	--------	----------

RESTAURANTS UNIVERSITAIRES AVEC CHAUFFERIE

26	CU + RU TECHNOPOLE SST A ET B	CU	kWh utiles			794 URF	709 000,00	2 294,00	309,07	778,00	632 000,00	2 074,00	304,73	783,00	760 000,00	2 282,00	333,04	1 051,00
27	RU METZ'IN	CU	kWh utiles			314 URF	135 000,00	2 284,00	59,11	260,00	110 000,00	1 816,00	60,57	384,00	145 000,00	1 813,00	79,98	405,00
28	RU BRIDOUX	CU	kWh utiles			200 URF	298 000,00	2 141,00	139,19	96,00	303 000,00	2 074,00	146,09	254,00	347 000,00	2 279,00	152,26	211,00
29	RU VERLAINE	CU	kWh utiles			581 KW	245 000,00	1 945,00	125,96	544,00	203 000,00	2 074,00	97,88	510,00	232 000,00	2 279,00	101,80	562,00
30	CU SAULCY P1	CU	kWh utiles			300 kW					260 000,00	2 074,00	125,36	71,00	329 900,00	2 365,00	139,49	140,21
31	CU SAULCY P2	CU	kWh utiles			302 kW					200 000,00	2 074,00	96,43	61,00	287 000,00	2 300,00	124,78	112,00
32	CU SAULCY P3	CU	kWh utiles			302 kW									882 000,00	2 297,00	383,98	3 302,00
33	CU SAULCY P4	CU	kWh utiles			540 kW									243 180,00	2 300,00	105,73	154,71
34	CU SAULCY P5	CU	kWh utiles			302 kW					187 000,00	2 074,00	90,16	721,00	237 000,00	2 297,00	103,18	972,00
35	CU SAULCY P6	CU	kWh utiles			600 kW	455 000,00	2 526,00	180,13	757,00	440 000,00	2 074,00	212,15	812,00	460 610,00	2 300,00	200,27	1 510,00
36	CU SAULCY P7	CU	kWh utiles			175 kW	174 000,00	2 495,00	69,74	192,00	242 000,00	2 074,00	116,68	103,00	312 000,00	2 300,00	135,65	190,30
37	CU SAULCY LE RIMBAUD	CU	kWh utiles			500 kW	234 000,00	2 480,00	94,35	0,00	335 000,00	2 076,00	161,37	0,00	189 650,00	2 300,00	82,46	0,00
38	CU TECHNOPOLE BAT C	CU	kWh utiles			400 URF	441 000,00	2 527,00	174,52	260,00	538 000,00	2 074,00	259,40	88,00	453 750,00	2 279,00	199,10	121,00
39	CU TECHNOPOLE BAT D	CU	kWh utiles			756 URF	894 000,00	2 527,00	353,78	2 552,00	1 039 000,00	2 074,00	500,96	3 263,00	754 540,00	2 279,00	331,08	4 715,00
40	CU BRIDOUX	CU	kWh utiles			1577 URF	1 443 000,00	2 448,00	589,46	3 900,30	1 407 000,00	2 074,00	678,40	3 181,00	1 628 000,00	2 279,00	714,35	11 779,00