SAUF INDICATIONS CONTRAIRES TOUTES LES DERIVATIONS SERONT REALISEES EN FIL 1,5mm² SOUS conduit

Repères des locaux	ÉCLAIRAGE N°s	TYPE	Puissance Unitaire des Appareil en W	Puissance totale PAR c/c en W	PRISES de COURANT N°s	TYPE	Puissance totale PAR c/c en W	- LOCAUX -
ES30	3	Dmi	75	450				File 20.21
	3	Dmi	75					
	3	Dmi	75	225				Stock
					1	PC 6		
ES30	3	Dmi	75	450				File 19.20
	3	Dmi	75					
	6	Dmi	75	450				Magasin de distribution
					1	PC 6		
ES21	4	Dmi	75	300				
					2	PC 6		File 20.21
					dont 1 doué couloir central			
	4	Dmi	75	300				Stock
					4x32A			Coffret de distribution Zone HE 2ème Sous-Sol
					4	Monoc		File 16.17 - Distribution
					en attente +220 VA			HC 8/20 (coté zone HEA)
ES33	1	Lnp	60	100				Poste incendie
ES35	1	Lnp	40					Gaine électrique HEA
ES15	13	Dmi	75	975				Couloir central
								Alim Eclairage de Sécurité
ES25	1	Dmi	75	135				Dégagement escalier
	1	Dmi	60					Alim Eclairage de Sécurité
ES27	3	Hbe	60	180				Dépôt sous escalier
					1	Pc 6		
					1	Pc 6		
	5 BP							Galerie de circulation
	12	Hde	200	2400				
								Alim Eclairage de Sécurité
ES31	1	Dmi	60	260				Entrée chambre noire
ES29	1	Dmi	200					Chambre noire
					1	Sonnerie		Entrée Hall distribution
1A à 78	15	He	60	900				Galerie technique Travées mir. 209.5A
					2	TZA+2	PC 2A	
					2	PC 10	2000 VA	
ES29					1	PC 3x16	5000 VA	chambre noire
ES30	3	Dmi	75	450				File 18.19
	3	Dmi	75					
	6	Dmi	75	450				
					1	PC 6		Magasin distribution
	3	Dmi	75	450				File 17.18
	3	Dmi	75					
ES30	6	Dmi	75	450				Magasin distribution
					1	PC 6		
ES15					1	PC 6		Couloir central
ES39	1	Dmi	60					
	1	A	60	160				Vestiaires dames
ES41	1	Dmi	40					W.C. dames
ES43	1	Dmi	60					
	1	A	60	160				Vestiaires hommes
ES45	1	Dmi	40					W.C. hommes
CS58	4	Dmi	200	800				Alim Eclairage de Sécurité
CS59	3	Dmi	100	300				Distribution
					2	Pc 6		
					1	Pc 6		
CS61	3	Dmi	75	225				Stock
CS46	5	Dmi	75	375				Chambre froide
	2	Hbe	75					
CS44	2	Hbe	75	300				Chambre froide
								Non Installée
CSG1								Alim Eclairage de Sécurité
CS44					1	TTA 4x10	2000 VA	Chambre froide
CS59					5	PC		Rétrocession Pharmacie
CS59								Alim Volets roulants
ES30					3	PC		Magasin de distribution
ES30					3	PC		Magasin de distribution
ES30					3	PC		Magasin de distribution

Coupe circuit série blanche calibre 6A Eclairage

D* Equivalent à D mais avec deux bases au lieu d'une

ÉCLAIRAGE | PRISES de COURANT | - LOCAUX - | Repères des locaux

Situation des T.G.B. Repères des Cases | Cases | Fils

Prises de distribution voir plan 1.14.01.01.00.02

Gaine HEM | Gaine HEM

Disjoncteur 100A | Disjoncteur 100A | Disjoncteur 100A

Coffret Transfert | Coffret Transfert | Coffret Transfert

Coffrets de Nuisette

PRISE

Coffret de distribution Zone HE 2ème Sous-Sol

Voir plan n° 8789095

Combinateur

Coffret de distribution Zone HE 2ème Sous-Sol

Alimentation Coffret de distribution Zone HE 2ème Sous-Sol

Bus de télécommande Vdmonté du 8e et HEA et allonné vers 8e et 2ème Sous-Sol HEA

Bus de télécommande E.S. Vdmonté depuis 8e et HEA Via coffret 2ème Sous-Sol HEA

Bus de télécommande de commande

Gaine Existante Locaux HEA

Gaine Existante Locaux HEA

Gaine Existante Locaux HEA