

Nota:
Tous les éléments en rouge
ont été réalisé en tranche 1

LEGENDE DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES

- Tableau électrique
- Arrêt urgence général électrique
- Bouton arrêt urgence
- Interrupteur à clé double commande
- Interrupteur simple allumage
- Interrupteur double allumage
- Tableau de commande 4 allumages
- Détecteur de présence sur socle
- Détecteur de présence et luminosité encastré
- Prise de courant 230V 2P+T 16A
- Prise de courant 230V 2P+T 16A encastré sol
- Poste de travail P1 composé de:
 - 5 prises de courant
 - 1 prise RJ45
- Poste de travail P1bis composé de:
 - 5 prises de courant à débrayage (réseau ondule)
 - 1 prise RJ45
- Poste de travail P2 composé de:
 - 5 prises de courant
 - 2 prises RJ45
- Poste de travail P3 composé de:
 - 3 prises de courant
 - 1 prise RJ45
- Poste de travail P12 composé de:
 - 2 prises de courant
 - 1 bloc de 2 prises USB type C
 - 2 prises RJ45
- Colonne Alu 4 faces toute hauteur
- Nourrice alu (pour poste P3)
- Bloc de bureau (pour poste P4)
- Alimentation électrique en attente
- Gouttière de distribution PVC 160x50 3 compartiments
- Chemin de câbles CFO
- Chemin de câbles Cfa
- Bloc Autonome Eclairage de Sécurité balisage
- Bloc Eclairage de Sécurité portatif
- Baie de répartition VDI (Voix / Données / Images)
- Prise RJ45 VDI (Voix / Données / Images)
- Sortie de câble avec attente gainée
- Centrale alarme incendie type 4
- Déclencheur manuel alarme incendie
- Avertisseur sonore et lumineux alarme incendie
- Flash lumineux alarme incendie
- repère A : Dalle encastrée LED 600x600 UGR<16
- repère B : Dalle LED 600x600 sur socle
- repère C : Spot downlight encastré LED
- repère D : Luminaire tubulaire étanche LED
- repère E : Applique décorative extérieure LED

Construction d'un bâtiment à usage public "France Travail Tarbes Laloubère"

1 chemin de l'Ormeau
65310 LALOUBERE



Maitre d'ouvrage	FRANCE TRAVAIL OCCITANIE	33 Avenue Georges Clémenceau - BP 93186 31131 BALMA Cedex	
Maitre d'œuvre	ATELIER JORIS DUCASTAING	9 Place Venturi - BP 80425 65004 TARBES Cedex	Téléphone : 06 63 91 91 75 Email : joris.ducastaing@gmail.com
Bureau de contrôle	BET CAMBORDE	3 Chemin de Meyrac 64530 PONTACQ	Téléphone : 06 63 91 91 75 Email : olivier.pontacq@bureauveritas.com
Bureau de contrôle	BUREAU VERITAS	Zone Europa 4 - Rue Johannes Kepler 64000 PAU	Téléphone : 07 77 24 69 87 Email : olivier.pontacq@bureauveritas.com
Géomètre	JCONSULTANT	38 Boulevard Henri IV 65000 TARBES	Téléphone : 06 24 65 32 89 Email : jerome.crampe@jconsultant.fr

Altitude	22-011	LOT 4: ELECTRICITE	17/07/2025
DATE	17/07/2025	PLAN DES EQUIPEMENTS DU BÂTIMENT	PLAN
PROJET	DCE	DATE	17/07/2025
INDIC	B	MODIFICATIONS	
DESIGNER			
VERIF			
APPR			
EL02			