ZONE 3

ZONE 4

R80 — HSP mini : 2.67m / HSP maxi : 2.67 m — (32.00)

R86 — HSP mini : 2.20 m

R90 — HSP mini : 2.63 m / HSP maxi : 2.63 m — (32.09)

HSP : 2.59 m

K48 — HSP mini : 2.81 m / HSP maxi : 3.44 m — (32.28)

K38 — HSP mini : 2.78 m / HSP maxi : 3.67 m — (32.25)

K31 — K24 — HSP mini : 2.33 m / HSP maxi : 3.63 m — (33.48)

K23 — HSP mini : 2.30 m / HSP maxi : 2.53 m — (33.48)

K39 — (33.48)

K32

R56

R53 — HSP mini : 2.30 m / HSP maxi : 2.88 m — (32.12)

R48 — HSP mini : 2.34 m / HSP maxi : 2.91 m — (32.13)

R45 — HSP mini : 2.15 / HSP maxi : 2.90

R47 — HSP mini : 2.30 m / HSP maxi : 2.88 m — (32.13)

2 000w

2 000w

2 000w

2 000w

2 000w

Rideau d'air chaud électrique

Local de stockage 23m² parois et plafond CF2h porte CF1h

Local régies 22m²

caisse boutique

cimaise d'expo

présentoirs, étagères murales, etc... à dessiner

K47 — HSP mini : 3.05 m / HSP maxi : 6.69 m — (32.30)

400 m³/h

400 m³/h

Tableaux et table de marbre

Ventilo-convecteur gainable

Luminaire : mini spot sur rail

Condensats sous parquet

30 m³/h

Circul de visite - maintenir accès

K70 — HSP 2.77 m — -0.16 (32.30) — HSP 2.71 m

420 m³/h

K69 — HSP mini : 3.09 m / HSP maxi : 4.61 m — (32.46)

K66 — 250x250

Faux plafond texaa Strato — Luminaire : mini spot sur rail

armoires rostopad existantes

420 m³/h

CTA 02

Attentes EC+EG pour futur besoins

250x250

Réseaux en attentes sur vannes pour raccordement sur travaux phase PCN futur.

Chaudière électrique

Rejet d'air

60 m³/h

30 m³/h

BECS 50Litres

30 m³/h

Sanitaires publiques 19m²

K60

K58 — HSP mini : 2.30 m / HSP maxi : 3.07 m — (31.30)

Hydraulique

CF1h

LT électrique

APIJ :
Nota : Dépose Système VB mécanique
Prise en compte système de désenfumage existant hors service et plus d'utilité
A confirmer par APIJ - BIJPAC

Puisard pompe de relevage

K166

APIJ :
Nota : Adaptation VMC double flux existante chambres conservées : en attente plans fluide DOE

Hall 39m²

K50 — (32.46) — HSP mini : 3.39 m / HSP maxi : 4.54 m

140 m³/h

2 000w

Rideau d'air chaud électrique

K51

30 m³/h

K56 — Local 3m²

30 m³/h

K55 — Local 4m²

30 m³/h

K52

K53

30 m³/h

K54

30 m³/h

K165 — pente 10% 17 cm / 1,70 m

Prise d'air neuf

BEC200Litres

Groupe eau glacée.

K49

(32.86)

(32.21)

LEGENDE

	Gaine Air rejeté
	Gaine Air neuf
	Gaine Air repris
	Gaine de soufflage
	Gaine VMC
RAR A / RAR A	RESEAU EAU GLACEE PRIMAIRE
CTA A / CTA A	RESEAU EAU GLACEE SECONDAIRE
RCA 1	RESEAU EAU CHAUDE CHAUFFAGE PRIMAIRE
RAD A / RAD A	RESEAU EAU CHAUDE CHAUFFAGE
CTA A / CTA A	RESEAU EAU CHAUDE CHAUFFAGE CTA
	GRILLE DE VENTILATION DE DOUBLAGE 100x100mm (Grille de transfert)
	BATTERIE ELECTRIQUE
	RADIATEUR ELECTRIQUE
	RADIATEUR EAU CHAUDE CHAUFFAGE
	RIDEAU D'AIR CHAUD ELECTRIQUE
	VENTILO-CONVECTEUR VERTICAL
	VENTILATEUR DE CONDUIT
	REGISTRE MOTORISE
	PIEGE A SON
	CASSETTE UNITE INTERIEUR
	UNITE EXTERIEUR
	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR VERTICALE CIRCULAIRE
	CLAPET COUPE FEU
EF / EF	RESEAU EAU FROIDE SANITAIRE
ECS / ECS	RESEAU EAU CHAUDE SANITAIRE
EUEV / EUEV	RESEAU EVACUATION EAU VANNE / EAU USEE
RIA / RIA	RESEAU RIA
CO / CO	RESEAU COLONNE SECHE
CDS / CDS	RESEAU CONDENSATS
	BALLON D'EAU CHAUDE SANITAIRE
	POSTE RIA

75 - PARIS

PALAIS DE LA CITE NORD
Opérations définitives anticipées

PHASE PROJET

MAITRISE D'OUVRAGE

CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX — CMN -Centre des monuments nationaux

MAITRISE D'OEUVRE

2BDM Architectes
20-62 rue de Hauteville - 75010 Paris
Tél : 01.42.26.76.10 / Fax : 01.42.26.76.22
Email : contact@2bdm.fr

Château de Versailles - Aile des Ministres
RP 834 - 78008 Versailles
Tél. : 01.30.83.74.10 / Fax : 01.30.83.75.35
Email : versailles@2bdm.fr

ETAT PROJETE

Plan du Niveau 0

CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION PLOMBERIE INSTALLATION SANITAIRE

DCE

2BDM Architectes - Christophe BOTTINEAU - Architecte en chef des monuments historiques

ingénierie Chevalet

Numéro d'affaire	Emetteur	Echelle	Date	Indice
4768	CH	1/50	Avril 2025	0

Affaire	Phase	Emetteur	Bâtiment	Lot	Type	Niveau	Zone	N°	Echelle	Ind
4768	DCE	CH	D6	CVC-PB	PL	N0	3 et 4	04	1/50	0