ZONE 1

ZONE 1

1 UP

CF1/2H

CF1/2H

LOCAL
TGBT CMN+
SOURCE CENTRALE
ECLAIRAGE DE
SECURITE CMN

SOCLE

CF1H30

CF1H30

SOCLE

200 mm

100 mm

VERS TD RDC (ZONE 2b)
VERS TD RDC (ZONE 2b)

TGBT DE CHANTIER TO2

SSI DE CHANTIER TO2

SSI

TGBT

CF1H30

CANIVEA AU SOL

PF 1/2h

K76 hsp mini:1.40 m hsp maxi:1.70 m

K75

RIA

V1

V1

V2

LEGENDE COURANTS FORTS / FAIBLES

- : Bouton poussoir
- : Interrupteur simple allumage
- : Interrupteur simple allumage à voyant lumineux
- : Interrupteur va et vient
- : Interrupteur va et vient à voyant lumineux étanche
- : Détecteur de présence 360°
- : Détecteur de présence en saillie 360°
- : Tableau de Commande d'Eclairage
- : Prise 2P+T 10/16A sur réseau Normal
- : Prise 2P+T 10/16A sur réseau Ondulé
- : Prise 2P+T 32A
- : Prise 2P+T 10/16A sur réseau Service
- : Prise 2P+T 10/16A sur réseau Service étanche
- : Canniveau de sol électrique CFO / CFA
- : Arrêt d'urgence électrique
- : Arrêt d'urgence Ventilation
- : Coffret de coupure Chaufferie
- : Liaison équipotentielle
- : Coffret Electrique
- : Tableau Divisionnaire (TD)
- : Tableau Général Basse Tension (TGBT)
- : Prise type RJ45
- : Prise type RJ45 étanche
- : Borne WIFI
- : Sous-Répartiteur VDI (Voix Données Images) (800x800)
- : Onduleur
- : Contact de position de la porte pour contrôle d'accès
- : Lecteur de badge pour contrôle d'accès
- : Serre du contrôle d'accès
- : Poste visiophone intérieur
- : Poste visiophone extérieur
- : Ecran de vidéo-surveillance
- : Caméra de vidéo-surveillance intérieur
- : Diffuseur lumineux d'alarme incendie
- : Déclencheur manuel à bris de glace d'alarme incendie
- : Détecteur optique de fumée incendie
- : Détecteur automatique linéaire d'incendie
- : Réflecteur détecteur automatique linéaire d'incendie
- : Haut-parleur / Enceinte SSS (Système de Sonorisation de Sécurité)
- : Haut parleur sonorisation de sécurité (existant à conserver)
- : Dispositif de Demande d'Ouverture
- : Système UGCIS (Unité de Gestion Centralisée des Issues de Secours)
- : Bloc d'éclairage de sécurité d'évacuation (type 1)
- : Bloc d'éclairage de sécurité d'évacuation étanche (type 2)
- : Bloc d'éclairage de sécurité d'évacuation (type 3)
- : Goulotte électrique PVC 3 compartiments
- : Chemins de câbles CFO en plafond (300 mm)
- : Chemins de câbles CFA en plafond (200 mm)
- : Remontée / Descente de câbles CFO / CFA
- : Fourreau de câble Courants Forts (CFO)
- : Fourreau de câble Courants Faibles (CFA)
- : Alimentation en attente Boucle magnétique
- : Alimentation en attente Plateforme élévatrice
- : Alimentation en attente Sous Répartiteur VDI
- : Alimentation en attente Serrure
- : Alimentation en attente Télécommande depuis SSI
- : Alimentation en attente Porte DAS (Dispositif Actionné de Sécurité)
- : Alimentation en attente Batterie électrique
- : Alimentation en attente BECS (Ballon d'Eau Chaude Sanitaire)
- : Alimentation en attente Chaudière Electrique
- : Alimentation en attente CTA
- : Alimentation en attente Groupe eau glacée
- : Alimentation en attente Radiateur
- : Alimentation en attente Rideau d'air chaud
- : Alimentation en attente Sous-station
- : Alimentation en attente Ventilo-Convecteur
- : Alimentation en attente VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée)

LUSTRERIE (EXISTANT)

Luminaire existant
Localisation : Circulation.

LUSTRERIE (BET CHOULET)

- Downlight sanitaires
- Downlight encastré circulation
- Tube LED
- Luminaire étanche technique
- Applique murale (Zone 2b)
- Réglette direct / indirect (4m)
- Réglette direct / indirect (1.5m)

LUSTRERIE (ECLAIRAGISTE)

- Mini-projecteur en applique
- Lanterne de style en applique pour extérieurs avec 2 mini-projecteurs intégrés
- Rail 3 phases suspendu
- Luminaire linéaire sur rail 3 phases
- Re-lamping de la lanterne de la zone d'accueil

75 - PARIS

PALAIS DE LA CITE NORD
Opérations définitives anticipées

PHASE PROJET

MAITRISE D'OUVRAGE

CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX : CMN -Centre des monuments nationaux

MAITRISE D'OEUVRE
2BDM Architectes
60-62 rue de Hautetville - 75010 Paris
Tél. : 01.42.26.76.10 / Fax : 01.42.26.76.22
Email : contact@2bdm.fr

Château de Versailles - Aile des Ministres
RP 634 - 78008 Versailles
Tél. : 01.30.83.74.10 / Fax : 01.30.83.75.35
Email : versailles@2bdm.fr

ETAT PROJETE

Plan du Nivea Sous-Sol 2

ELECTRICITE COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES

DCE

2BDM Architectes - Christophe BOTTINEAU - Architecte en chef des monuments historiques

ingénierie Choulet

Numéro d'affaire	Emetteur	Echelle	Date	Indice
4768	CH	1/50	Avril 2025	0

Affaire	Phase	Emetteur	Bâtiment	Lot	Type	Niveau	Zone	N°	Echelle	Ind
4768	DCE	CH	B1	ELE	PL	SS2	1	02	1/50	0