ZONE 2B

ZONE 2b

R59 R60 R62 R57 R76 R81 R85 R38

Atelier groupe scolaire 76m²

Dégagement 12m²

local de stockage 7 m² parois CF2h Plancher haut CF2h

local de stockage 6 m² parois CF2h Plancher haut CF2h

Local CTA 8m²

SR Zone 2b S 600x600

RIA

Serrure

Réseaux CTA placés sous la voûte

Luminaire deposé au niveau E0 à reposer ici

Plate-forme élévat. élévateur sans fosse

hsp mini : 2.85 m
hsp maxi : 2.98 m

hsp mini : 1.34 m
hsp maxi : 3.08 m

hsp mini : 2.82 m
hsp maxi : 2.97 m

(30.29) (32.38) (32.93)

REI90 CF 1h30 E30 E90 EC04 EC05 RAD DAS TD TD Y2b DEPUIS SS2 DEPUIS SS3 CF1h

LEGENDE COURANTS FORTS / FAIBLES

- Bouton poussoir
- Interrupteur simple allumage
- Interrupteur simple allumage à voyant lumineux
- Interrupteur va et vient
- Interrupteur va et vient à voyant lumineux étanche
- Détecteur de présence 360°
- Détecteur de présence en saillie 360°
- Tableau de Commande d'Eclairage
- Prise 2P+T 10/16A sur réseau Normal
- Prise 2P+T 10/16A sur réseau Ondulé
- Prise 2P+T 32A
- Prise 2P+T 10/16A sur réseau Service
- Prise 2P+T 10/16A sur réseau Service étanche
- Caniveau de sol électrique CFO / CFA
- Arrêt d'urgence électrique
- Arrêt d'urgence Ventilation
- Coffret de coupure Chaufferie
- Liaison équipotentielle
- Coffret Electrique
- Tableau Divisionnaire (TD)
- Tableau Général Basse Tension (TGBT)
- Prise type RJ45
- Prise type RJ45 étanche
- Borne WIFI
- Sous-Répartiteur VDI (Voix Données Images) (800x800)
- Onduleur
- Contact de position de la porte pour contrôle d'accès
- Lecteur de badge pour contrôle d'accès
- Sens du contrôle d'accès
- Poste visiophone intérieur
- Poste visiophone extérieur
- Ecran de vidéo-surveillance
- Caméra de vidéo-surveillance intérieur
- Diffuseur lumineux d'alarme incendie
- Déclencheur manuel à bris de glace d'alarme incendie
- Détecteur optique de fumée incendie
- Détecteur automatique linéaire d'incendie
- Réflecteur détecteur automatique linéaire d'incendie
- Haut-parleur / Enceinte SSS (Système de Sonorisation de Sécurité)
- Haut parleur sonorisation de sécurité (existant à conserver)
- Dispositif de Demande d'Ouverture
- Système UGCIS (Unité de Gestion Centralisée des Issues de Secours)
- Bloc d'éclairage de sécurité d'évacuation (type 1)
- Bloc d'éclairage de sécurité d'évacuation étanche (type 2)
- Bloc d'éclairage de sécurité d'évacuation (type 3)
- Goulotte électrique PVC 3 compartiments
- Chemins de câbles CFO en plafond (300 mm)
- Chemins de câbles CFA en plafond (200 mm)
- Remontée / Descente de câbles CFO / CFA
- Fourreau de câble Courants Forts (CFO)
- Fourreau de câble Courants Faibles (CFA)
- Alimentation en attente Boucle magnétique
- Alimentation en attente Plateforme élévatrice
- Alimentation en attente Sous Répartiteur VDI
- Alimentation en attente Serrure
- Alimentation en attente Télécommande depuis SSI
- Alimentation en attente Porte DAS (Dispositif Actionné de Sécurité)
- Alimentation en attente Batterie électrique
- Alimentation en attente BECS (Ballon d'Eau Chaude Sanitaire)
- Alimentation en attente Chaudière Electrique
- Alimentation en attente CTA
- Alimentation en attente Groupe eau glacée
- Alimentation en attente Radiateur
- Alimentation en attente Rideau d'air chaud
- Alimentation en attente Sous-station
- Alimentation en attente Ventilo-Convecteur
- Alimentation en attente VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée)

LUSTRERIE (EXISTANT)

Luminaire existant
Localisation : Circulation.

LUSTRERIE (BET CHOULET)

- Downlight sanitaires
- Downlight encastré circulation
- Tube LED
- Luminaire étanche technique
- Applique murale (Zone 2b)
- Réglette direct / indirect (4m)
- Réglette direct / indirect (1.5m)

LUSTRERIE (ECLAIRAGISTE)

- Mini-projecteur en applique
- Lanterne de style en applique pour extérieurs avec 2 mini-projecteurs integrés
- Rail 3 phases suspendu
- Luminaire linéaire sur rail 3 phases
- Re-lamping de la lanterne de la zone d'accueil

75 - PARIS

PALAIS DE LA CITE NORD
Opérations définitives anticipées

PHASE PROJET

MAITRISE D'OUVRAGE

CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX : CMN -Centre des monuments nationaux

MAITRISE D'OEUVRE

2BDM Architectes
60-62 rue de Hauteville - 75010 Paris
Tél. : 01.42.26.76.10 / Fax : 01.42.26.76.22
Email : contact@2bdm.fr

Château de Versailles - Aile des Ministres
RP 634 - 78008 Versailles
Tél. : 01.30.83.74.10 / Fax : 01.30.83.75.35
Email : versailles@2bdm.fr

ETAT PROJETE

Plan du Niveau 0

ELECTRICITE COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES

DCE

2BDM Architectes - Christophe BOTTINEAU - Architecte en chef des monuments historiques

Numéro d'affaire	Emetteur	Echelle	Date	Indice
4768	CH	1/50	Avril 2025	0

Affaire	Phase	Emetteur	Bâtiment	Lot	Type	Niveau	Zone	N°	Echelle	Ind
4768	DCE	CH	BS	ELE	PL	N0	2b	05	1/50	0