

TYPE	APPAREIL	ADRESSE	TEXTE LIGNE 1	TEXTE LIGNE 2	DO	DM	DT	FDC	TRE	IA	ID
BUS1											
Direct	FD0221	1-001	ZD9 - Locaux Techn. Animalerie	DA1 Local Eau Chaude X03	1					OK	5734183
Direct	FD0221	1-002	ZD53 Local Azote RDC	DA 1 Local azote	1					OK	57337CD
Direct	FD0221	1-003	ZD9 - Locaux Techn. Animalerie	DA4 Local Technique Animalerie LT01	1					OK	5729FED
Direct	FD0221	1-004	ZD9 - Locaux Techn. Animalerie	DA5 Detection gaine CTA2	1						5729EAF
Direct	FD0221	1-005	ZD9 - Locaux Techn. Animalerie	DA6 Local Technique Animalerie LT01	1					OK	5729E4E
Manuel	FDM225	1-006	ZDM9 - Local Techn. Animalerie	DM1 Local Technique Animalerie LT01		1					0BA8EF4
Direct	FD0221	1-007	ZD9 - Locaux Techn. Animalerie	DA7 Dechets X07	1						572A072
Manuel	FDM225	1-008	ZDM9 - Local Techn. Animalerie	DM2 Local Technique Animalerie LT01		1					0A8DD1A
Manuel	FDM225	1-009	ZDM7 - Animalerie	DM3 Local Technique		1					0BA8FE5
Direct	FD0221	1-010	ZD7 - Animalerie	DA12 Couloir Technique	1						57337D1
Manuel	FDM225	1-011	ZDM7 - Animalerie	DM2 Dechets Labo. A21		1					0B2D91E
Direct	FD0221	1-012	ZD7 - Animalerie	DA11 Dechets Labo. A21	1					OK	57333CC
Manuel	FDM225	1-013	ZDM7 - Animalerie	DM1 Entrée Matériaux A20		1					0D42FB1
Direct	FD0221	1-014	ZD7 - Animalerie	DA9 Enree Matériaux A20	1					OK	5733E1E
Direct	FD0221	1-015	ZD7 - Animalerie	DA10 Laverie Propre A18			1			OK	53CC3A2
Direct	FD0221	1-016	ZD7 - Animalerie	DA13 SAS H2O2 A22	1					OK	572A042
Direct	FD0221	1-017	ZD8 - Circul. Animalerie	DA3 Couloir A02	1						573339E
Direct	FD0221	1-018	ZD7 - Animalerie	DA8 Quarantaine A13	1					OK	573377F
Direct	FD0221	1-019	ZD7 - Animalerie	DA7 Elevage A14	1					OK	57342CC
Direct	FD0221	1-020	ZD8 - Circul. Animalerie	DA2 Couloir A02	1						573341A
Direct	FD0221	1-021	ZD7 - Animalerie	DA6 Souris A15	1					OK	57342B2
Direct	FD0221	1-022	ZD7 - Animalerie	DA5 Rats A16	1					OK	572A1EA
Direct	FD0221	1-023	ZD8 - Circul. Animalerie	DA1 Couloir A02	1						57337A0
Direct	FD0221	1-024	ZD7 - Animalerie	DA4 Vestiaire A01	1					OK	5733786
Manuel	FDM225	1-025	ZDM6 - Animalerie	DM1 SAS S09		1					0D42F85
Direct	FD0221	1-026	ZD6	DA6 SAS S9	1						5733770
Direct	FDCI222	1-027	ZDM5Bis - AU CCF	Fermeture Clapet Coupe Feu Cyclotron				1			05E8E6E
Direct	FD0221	1-028	ZD6 BIS	Congélateur décroissant	1						573382E
Direct	FD0221	1-029	ZD5 - R&D	DA25 Vestiaire Froid R01	1					OK	5733B08

TYPE	APPAREIL	ADRESSE	TEXTE LIGNE 1	TEXTE LIGNE 2	DO	DM	DT	FDC	TRE	IA	ID
Direct	FD0221	1-030	ZD5 - R&D	DA24 Vestiaire Chaud R02	1					OK	5733B0A
Direct	FD0221	1-031	ZD4 - Circulation	DA3 Couloir R03	1						57341E8
Direct	FD0221	1-032	ZD4 - Circulation	DA2 Couloir R03	1						572A0E7
Direct	FD0221	1-033	ZD5 - R&D	DA1 Local Decroissance R09	1						5733414
Direct	FD0221	1-034	ZD5 - R&D	DA2 Etude Clinique R08	1						5733782
Direct	FD0221	1-035	ZD5 - R&D	DA2b Etude Clinique R08	1						5729EA6
Direct	FD0221	1-036	ZD5 - R&D	DA10 Entretien GMP R07	1						572A129
Direct	FD0221	1-037	ZD5 - R&D	DA9 Circulation R06	1						572A0AD
Direct	FD0221	1-038	ZD5 - R&D	DA8 Magasin R10	1						57333E8
Direct	FD0221	1-039	ZD4 - Circulation	DA1 Couloir R03	1						57337C9
Manuel	FDM225	1-040	ZDM1 - Magasin	DM2 Reception Materiel P20		1					0D42F8E
Direct	FD0221	1-041	ZD1 - Magasin	DA4 Reception Materiel P20	1						573427A
Direct	FD0221	1-042	ZD1 - Magasin	DA3 SAS P19	1					OK	57333A3
Direct	FD0221	1-043	ZD1 - Magasin	DA2 Magasin P18	1					OK	5729FFD
Direct	FD0221	1-044	ZD1 - Magasin	DA1 SAS Expedition P17	1					OK	57331DD
Direct	FD0221	1-045	ZD2 - Production	DA2 Couloir P06	1						57333C0
Direct	FD0221	1-046	ZD2 - Production	DA1 Couloir P06	1						57332B1
Manuel	FDM225	1-047	ZDM1 - Magasin	DM1 SAS Expedition P17		1					0BA8E38
Direct	FD0221	1-048	ZD2 - Production	DA17 SAS P17	1						573366D
Direct	FD0221	1-049	ZD2 - Production	DA15 Vestiaire P08	1						573377A
Direct	FD0221	1-050	ZD2 - Production	DA16 Local Entretien P16	1					OK	572A143
Direct	FD0221	1-051	ZD2 - Production	DA14 Local Entretien P10	1						5729DCA
Direct	FD0221	1-052	ZD2 - Production	DA10 Circulation P09	1						572A0E5
Direct	FD0221	1-053	ZD2 - Production	DA6 Laboratoire Production P12	1					OK	57342BB
Direct	FD0221	1-054	ZD2 - Production	DA5 Laboratoire Production P12	1						57338C9
Direct	FD0221	1-055	ZD2 - Production	DA2 Laboratoire Production P12	1					OK	5729F2F
Direct	FD0221	1-056	ZD2 - Production	DA1 Local Douteux X02	1						57342A0
Direct	FD0221	1-057	ZD2 - Production	DA3 Local Decroissance P14	1					OK	572A0A8
Direct	FD0221	1-058	ZD2 - Production	DA4 Echantillotheque P14	1					OK	5733284
Direct	FD0221	1-059	ZD2 - Production	DA8 Produit Finis P15	1					OK	57342CE

TYPE	APPAREIL	ADRESSE	TEXTE LIGNE 1	TEXTE LIGNE 2	DO	DM	DT	FDC	TRE	IA	ID
Direct	FD0221	1-060	ZD2 - Production	DA13 Magasin P11	1					OK	573430C
Direct	FD0221	1-061	ZD2 - Production	DA12 Magasin P12	1					OK	5733E3B
Direct	FD0221	1-062	ZD2 - Production	DA18 Couloir P06	1						5733949
Direct	FD0221	1-063	ZD2 - Production	DA20 Controle Qualite P05	1					OK	572A114
	FT2011	1-064	TRE PRODUCTION						1		5680E05
Direct	FD0221	1-065	ZD2 - Production	ZD21 Bureau P04	1					OK	5733EF9
Direct	FD0221	1-066	ZD2 - Production	DA22 Local Technique P03	1					OK	5729E01
Direct	FD0221	1-067	ZD3 - Cyclotron Producton	DA1 Chicane P02	1						573376B
Direct	FD0221	1-068	ZD3 - Cyclotron Producton	DA2 Chicane P02	1						5733789
Direct	FD0221	1-069	ZD5 - R&D	DA11 Vestiaire R05	1						572A1E3
Direct	FD0221	1-070	ZD5 - R&D	DA12 SAS R04	1						5729EC2
Direct	FD0221	1-071	ZD5 - R&D	DA17b Chimie Appliquee R11	1						572A14C
Direct	FD0221	1-072	ZD5 - R&D	DA17 Chimie Appliquee R11	1					OK	5733CB7
Direct	FD0221	1-073	ZD4 - Circulation	DA4 Couloir R03	1						573438A
Direct	FD0221	1-074	ZD5 - R&D	DA16 Entretien R13	1					OK	5733776
Direct	FD0221	1-075	ZD5 - R&D	DA18 Local Decroissance R12	1					OK	5734278
Direct	FD0221	1-076	ZD5 - R&D	DA19 Controle Qualite R&D R14	1					OK	5729E58
Direct	FD0221	1-077	ZD6 BIS	DA20 Micro TEP E03	1					OK	5733D0C
Direct	FD0221	1-078	ZD6 BIS	DA22 Euthanasia Injection E06	1					OK	572A1E9
Direct	FD0221	1-079	ZD6	DA23 Couloir E01	1						5733768
Direct	FD0221	1-080	ZD6 BIS	DA21 Instant Image E05	1					OK	57333E0
Direct	FD0221	1-081	ZD7 - Animalerie	DA2 Bureau A03	1					OK	5729EAE
	FT2011	1-082	TRE ANIMALERIE						1		5680E06
Direct	FD0221	1-083	ZD7 - Animalerie	DA1 Laboratoire A04	1					OK	5733207
Direct	FD0221	1-084	ZD7 - Animalerie	DA24 Laboratoire OGM A05	1					OK	5733250
Direct	FD0221	1-085	ZD7 - Animalerie	DA22 Rats OGM A07	1					OK	5733816
Direct	FD0221	1-086	ZD7 - Animalerie	DA23 Couloir A06	1					OK	5733DC9
Direct	FD0221	1-087	ZD7 - Animalerie	DA21 Souris OGM A08	1					OK	5733171
Direct	FD0221	1-088	ZD7 - Animalerie	DA20 Elevage A09	1					OK	5733CCC
Direct	FD0221	1-089	ZD7 - Animalerie	DA19 Couloir A10			1			OK	54421ED

TYPE	APPAREIL	ADRESSE	TEXTE LIGNE 1	TEXTE LIGNE 2	DO	DM	DT	FDC	TRE	IA	ID
Direct	FD0221	1-090	ZD7 - Animalerie	DA17 Stock Aliments A11	1					OK	57342F7
Direct	FD0221	1-091	ZD7 - Animalerie	DA18 Stock Materiaux A12	1					OK	572A06F
Direct	FD0221	1-092	ZD7 - Animalerie	DA14 Laverie Propre A18			1			OK	57342A6
Direct	FD0221	1-093	ZD7 - Animalerie	DA16 Stock Materiaux A17	1					OK	57338ED
Direct	FD0221	1-094	ZD7 - Animalerie	DA15 Local Technique	1						5734270
Direct	FD0221	1-095	ZD9 - Locaux Techn. Animalerie	DA2 Informatique O17	1					OK	5734303
TOTAL POINTS					81	8	3	1	2	49	144
BUS2											
Direct	DO1131	2-001	ZD25 - Toiture	DA7 Toiture	1						
Direct	DO1131	2-002	ZD25 - Toiture	DA6 Toiture	1						
Direct	DO1131	2-003	ZD25 - Toiture	DA5 Toiture	1						
Direct	DO1131	2-004	ZD25 - Toiture	DA4 Toiture	1						
Direct	DO1131	2-005	ZD25 - Toiture	DA3 Toiture	1						
Direct	DO1131	2-006	ZD25 - Toiture	DA2 Toiture	1						
Direct	DO1131	2-007	ZD25 - Toiture	DA1 Toiture	1						
Direct	DO1131	2-008	ZD26 - Locaux Electrique	DA1 Poste Transfo X06	1						
Direct	DO1131	2-009	ZD26 - Locaux Electrique	DA2 TGBT X05	1						
Direct	DO1131	2-010	ZD20 - Chimie	DA1 Synthese C02	1						
Direct	DO1131	2-011	ZD20 - Chimie	DA2 Synthese C02	1						
Direct	DO1131	2-012	ZD20 - Chimie	DA3 Synthese C02	1						
Manuel	DM113x	2-013	ZDM21 - Circul. Biologie	DM1 Circulation Biologie		1					
Direct	DO1131	2-014	ZD21 - Circulation Chimie	DA1 Circulation Chimie	1						
Direct	DO1131	2-015	ZD20 - Chimie	DA7 RMN C08	1						
Direct	DO1131	2-016	ZD20 - Chimie	DA6 RMN C08	1						
Direct	DO1131	2-017	ZD20 - Chimie	DA5 Utility C06	1						
Direct	DO1131	2-018	ZD20 - Chimie	DA4 HPLC C07	1						
Direct	DO1131	2-019	ZD19 - Circulation Biologie	DA3 Circulation Biologie	1						
Direct	DO1131	2-020	ZD17 - Biologie	DA15 Immunologie B08	1						
Direct	DO1131	2-021	ZD17 - Biologie	DA14 Laverie Centrale S21	1						

TYPE	APPAREIL	ADRESSE	TEXTE LIGNE 1	TEXTE LIGNE 2	DO	DM	DT	FDC	TRE	IA	ID
Direct	DO1131	2-022	ZD17 - Biologie	DA13 Laverie Centrale S21	1						
Direct	DO1131	2-023	ZD19 - Circulation Biologie	DA2 Circulation Biologie	1						
Direct	DO1131	2-024	ZD18 - Labo. P3	DA5 SAS BS6	1						
Direct	DO1131	2-025	ZD18 - Labo. P3	DA4 Zone Materiel BS5	1						
Direct	DO1131	2-026	ZD18 - Labo. P3	DA3b Zone Manipulations BS4	1						
Direct	DO1131	2-027	ZD 54 Laboratoire P3 R+1	DA 2 Faux Plafond	1						
Direct	DO1131	2-028	ZD18 - Labo. P3	DA3a Lobby Propre BS3	1						
Direct	DO1131	2-029	ZD19 - Circulation Biologie	DA1 Circulation Biologie	1						
Direct	DC1131	2-030	ZDM18 - AU CCF P3	Arret Urgence Clappet Coupe Feu P3				1			
Direct	DO1131	2-031	ZD18 - Labo. P3	DA1 Lobby BS1	1						
Direct	DO1131	2-032	ZD18 - Labo. P3	DA2 Laboratoire BS2	1						
Direct	DO1131	2-033	ZD 54 Laboratoire P3 R+1	DA 1 Faux plafond	1						
Manuel	DM113x	2-034	ZDM16 - Biomoleculaire	DM2 Biomoleculaire S13		1					
Manuel	DM113x	2-035	ZDM16 - Biomoleculaire	DM1 Biomoleculaire S16		1					
Direct	DO1131	2-036	ZD16 - Communs Etage	DA1 Couloir S16	1						
Direct	DO1131	2-037	ZD13 - ARVAM	DA10 Salle Mesures V08	1						
Direct	DO1131	2-038	ZD5 - R&D	DA18b Detecteur Gaine Ext. Sorbone R14	1						
Direct	DO1131	2-039	ZD14 - Circulation ARVAM	DA1 Circulation ARVAM	1						
Direct	DO1131	2-040	ZD13 - ARVAM	DA7 Salle Culture V06	1						
Direct	DO1131	2-041	ZD13 - ARVAM	DA9 Archive V07	1						
Direct	DO1131	2-042	ZD13 - ARVAM	DA8 Reserve V05	1						
Direct	DO1131	2-043	ZD13 - ARVAM	DA6 Bio Essais V04	1						
Direct	DO1131	2-044	ZD5 - R&D	DA18 Detection Gaine R14	1						
Direct	DO1131	2-045	ZD5 - R&D	DA7 Detection Gaine R08	1						
Direct	DO1131	2-046	ZD5 - R&D	DA15 Detection Gaine R11	1						
Direct	DO1131	2-047	ZD11 - Local Gaine 3	DA3 Local Gaine 3	1						
Manuel	DM113x	2-048	ZDM14 - Circulation ARVAM	DM1 Circulation ARVAM		1					
Direct	DO1131	2-049	ZD10 - Local Gaine 1	DA11 Local Gaine 1	1						
Direct	DO1131	2-050	ZD11 - Local Gaine 2	DA2 Local Gaine 2	1						
Multi	DO1131	2-051	ZD3Bis - Detec. Gaine Cyclotron	DA4 Gaine de Reprise P01	1						

TYPE	APPAREIL	ADRESSE	TEXTE LIGNE 1	TEXTE LIGNE 2	DO	DM	DT	FDC	TRE	IA	ID
Multi	DO1131	2-052	ZD3Bis - Detec. Gaine Cyclotron	DA5 Detection Gaine P01	1						
Direct	DO1131	2-053	ZD2 - Production	DA19b Detection Gaine Sorbone Ext. P05	1						
Direct	DO1131	2-054	ZD2 - Production	DA19 Detection Gaine P05	1						
Direct	DO1131	2-055	ZD2 - Production	DA6b Detection Gaine Enceinte Ext. P12	1						
Direct	DO1131	2-056	ZD12 - Circul. Locaux Techn.	DA7 Detection Gaine P12	1						
Direct	DO1131	2-057	ZD12 - Circul. Locaux Techn.	DA1 Circulation Locaux Techniques	1						
Direct	DO1131	2-058	ZD10 - Local Gaine 1	DA10 Local Gaine 1	1						
Direct	DO1131	2-059	ZD10 - Local Gaine 1	DA9 Local Gaine 1	1						
Direct	DO1131	2-060	ZD11 - Local Gaine 2	DA1 Local Gaine 2	1						
Direct	DO1131	2-061	ZD10 - Local Gaine 1	DA8 Local Gaine 1	1						
Direct	DO1131	2-062	ZD12 - Circul. Locaux Techn.	DA2 Circulation Locaux Techniques	1						
Direct	DO1131	2-063	ZD10T - Detec. Gaine Cyclotron	DA8 Detection Gaine Soufflage CTA1	1						
Direct	DC1131	2-064	ZDM5Bis - AU CCF Cyclotron R&D	Fermeture Clapet Coupe Feu Cyclo. R&D				1			
Manuel	DM113x	2-065	ZDM12 - Cicul. Locaux Techn	DM1 Locaux Techniques LT02		1					
Direct	DO1131	2-066	ZD10 - Locaux Techn. Cyclotron	DA4 Local Technique Cyclotron	1						
Direct	DO1131	2-067	ZD10 - Locaux Techn. Cyclotron	DA1 Local Technique Cyclotron	1						
Direct	DO1131	2-068	ZD10 - Locaux Techn. Cyclotron	DA5 Local Technique Cyclotron	1						
Direct	DO1131	2-069	ZD10 - Locaux Techn. Cyclotron	DA6 Local Technique Cyclotron	1						
Direct	DO1131	2-070	ZD10 - Locaux Techn. Cyclotron	DA2 Local Technique Cyclotron	1						
Direct	DO1131	2-071	ZD10Bis - Detec. Gaine Filtre	Detection Gaine Avant Filtre	1						
Direct	DO1131	2-072	ZD10Bis - Detec. Gaine Filtre	DA9 Detection Gaine Apres Filtre	1						
Direct	DO1131	2-073	ZD10 - Locaux Techn. Cyclotron	DA3 Local Technique Cyclotron	1						
Direct	DC1131	2-074	ZD10Bis - Detec. Gaine Filtre	Sonde 180C Apres Filtre				1			
Direct	DC1131	2-075	ZD3Bis - Detec. Alarme 70 degre	Sonde 70 C Avant Filtre				1			
Direct	DO1131	2-076	ZD10 - Locaux Techn. Cyclotron	DA7 Local Technique Cyclotron	1						
Direct	DO1131	2-077	ZD13 - ARVAM	DA5 Detection Placard	1						
Direct	DO1131	2-078	ZD5 - R&D	DA14 Detection Gaine Enceinte ext. R11	1						
Direct	DO1131	2-079	ZD5 - R&D	DA6 Detection Gaine R08	1						
Direct	DO1131	2-080	ZD13 - ARVAM	DA1 Congelateurs S17	1						
Direct	DO1131	2-081	ZD13 - ARVAM	DA2 Laboratoire V01	1						

TYPE	APPAREIL	ADRESSE	TEXTE LIGNE 1	TEXTE LIGNE 2	DO	DM	DT	FDC	TRE	IA	ID
Direct	DO1131	2-082	ZD13 - ARVAM	DA3 Laboratoire Chimie V02	1						
Direct	DO1131	2-083	ZD13 - ARVAM	DA4 Laboratoire Biologie VO3	1						
Direct	DO1131	2-084	ZD15 - Biomoléculaire	DA1 Laboratoire Biomoléculaire B02	1						
Direct	DO1131	2-085	ZD15 - Biomoléculaire	DA2 Laboratoire Biomoléculaire B02	1						
Direct	DO1131	2-086	ZD17 - Biologie	DA1 Microscope B05	1						
Direct	DO1131	2-087	ZD17 - Biologie	DA2 Micro-Bio B06	1						
Direct	DO1131	2-088	ZD17 - Biologie	DA3 Chambre Noir B01	1						
Direct	DO1131	2-089	ZD17 - Biologie	DA4 Marquage Bio. Mol. H03	1						
Direct	DO1131	2-090	ZD17 - Biologie	DA5 Culture Cellulaire Marsquée H04	1						
Direct	DO1131	2-091	ZD17 - Biologie	DA6 Culture Cellulaire Marsquée H04	1						
Direct	DO1131	2-092	ZD17 - Biologie	DA7 Lobby Chaud H01	1						
Direct	DO1131	2-093	ZD17 - Biologie	DA8 Biologie Moléculaire H05	1						
Direct	DO1131	2-094	ZD17 - Biologie	DA9 Magasin Verrerie S20	1						
Direct	DO1131	2-095	ZD17 - Biologie	DA10 Biochimie C04	1						
Direct	DO1131	2-096	ZD17 - Biologie	DA11 Biolchimie C04	1						
TOTAL POINTS					87	5	0	4			
BUS3											
Direct	FDO221	3-001	ZD22 - Bureaux RDC	DA1 Magasin S07	1					OK	57337B9
Direct	FDO221	3-002	ZD22 - Bureaux RDC	DA4 Insectarium I04	1					OK	5734326
Direct	FDO221	3-003	ZD22 - Bureaux RDC	DA3 Magasin Bureau O18	1						5734354
Direct	FDO221	3-004	ZD22 - Bureaux RDC	DA6 Insectarium Preparation I02	1					OK	573355F
Direct	FDO221	3-005	ZD22 - Bureaux RDC	DA5 Local Technique LT03	1						57335C0
Direct	FDO221	3-006	ZD24 - Hall	DA1 SAS S06	1					OK	572A077
Direct	FDO221	3-007	ZD22 - Bureaux RDC	DA7 Insectarium I03	1					OK	4E7290F
Direct	FDO221	3-008	ZD22 - Bureaux RDC	DA8 Vestiaire Femmes S05	1					OK	573341B
Manuel	FDM225	3-009	ZDM22 - Bureaux RDC	DM1 SAS S04		1					0D42F94
Direct	FDO221	3-010	ZD22 - Bureaux RDC	DA9 Vestiaire Hommes S03	1					OK	5734331
Direct	FDO221	3-011	ZD22 - Bureaux RDC	DA10 Cafeteria S02	1						5733581
Direct	FDO221	3-012	ZD22 - Bureaux RDC	DA11 Reserve O19	1					OK	5729E5C

TYPE	APPAREIL	ADRESSE	TEXTE LIGNE 1	TEXTE LIGNE 2	DO	DM	DT	FDC	TRE	IA	ID
Direct	FDO221	3-013	ZD22 - Bureaux RDC	DA12 Bureau Production 016	1					OK	57342C1
Manuel	FDM225	3-014	ZDM23 - Bureau R+1	DM2 SAS S11		1					0C95E44
Direct	FDO221	3-015	ZD23 - Bureau R+1	DA8 ARVAM O15	1					OK	5733C8A
Direct	FDO221	3-016	ZD23 - Bureau R+1	DA6 Bureau 4 O04	1					OK	57342AD
Direct	FDO221	3-017	ZD23 - Bureau R+1	DA4 Bureau 3 O03	1					OK	5733071
Direct	FDO221	3-018	ZD23 - Bureau R+1	DA3 Bureau 2 O02	1					OK	57337B8
Direct	FDO221	3-019	ZD23 - Bureau R+1	DA1 Bureau 1 O01	1					OK	5733446
Manuel	FDM225	3-020	ZDM23 - Bureau R+1	DM1 Box O15		1					0BA9348
Direct	FDO221	3-021	ZD23 - Bureau R+1	DA2 Box O05	1						5733CF3
Direct	FDO221	3-022	ZD23 - Bureau R+1	DA5 Box O15	1						57337E9
		3-023		TRE Bureau R+1							5680E07
Direct	FDO221	3-024	ZD23 - Bureau R+1	DA7 Direction O14	1					OK	5729E79
Direct	FDO221	3-025	ZD23 - Bureau R+1	DA9 Couloir O06	1						57337AE
Direct	FDO221	3-026	ZD23 - Bureau R+1	DA10 Administration O13	1					OK	5729E0B
Manuel	FDM225	3-027	ZDM23 - Bureau R+1	DM3 Administration O13		1					0C81914
Direct	FDO221	3-028	ZD23 - Bureau R+1	DA13 Box Bio-Informatique O12	1						573433E
Direct	FDO221	3-029	ZD23 - Bureau R+1	DA12 Box Bio-Informatique O12	1						57337E7
Direct	FDO221	3-030	ZD56 BUNKER	DA2 Local autres	1						573386D
	FDCL221	3-031	FDCL221	Local technique				1			5584FF0
Direct	FDOOT241	3-032	ZD56 BUNKER	DA3 Local Solvants (Seuil 50°C) JP(6)	1						55EB777
Direct	FDO221	3-033	ZD56 BUNKER	DA1 Local technique	1						5733FC4
Direct	FDO221	3-034	ZD55 PLATIN OI	DA1 Local technique 5	1						51A2BEC
Direct	FDO221	3-035	ZD55 PLATIN OI	DA2 Laboratoire I2-B	1						51A23C0
Direct	FDO221	3-036	ZD55 PLATIN OI	DA3 Laboratoire I2-A	1						51A2A9B
Manuel	FDM225	3-037	ZDM55 PLATIN OI	DM1 Laboratoire I2-A		1					0AB5955
Manuel	FDM225	3-038	ZDM55 PLATIN OI	DM2 Local technique 5		1					0A8DCBA
Manuel	FDM225	3-039	ZDM55 PLATIN OI	DM3 Local technique 4		1					0A8D877
Manuel	FDM225	3-040	ZDM55 PLATIN OI	DM4 Laboratoire I3		1					0A5D9DB
Direct	FDO221	3-041	ZD55 PLATIN OI	DA4 Laboratoire I3	1						5199D12
Direct	FDO221	3-042	ZD55 PLATIN OI	DA5 Local technique 4	1						51A2DD6

TYPE	APPAREIL	ADRESSE	TEXTE LIGNE 1	TEXTE LIGNE 2	DO	DM	DT	FDC	TRE	IA	ID
Direct	FDO221	3-043	ZD55 PLATIN OI	DA6 Local technique 3	1						51A2346
Direct	FDO221	3-044	ZD55 PLATIN OI	DA7 Laboratoire P3	1						51A2246
Manuel	FDM225	3-045	ZDM55 PLATIN OI	DM5 Laboratoire P3		1					0A9D86D
Manuel	FDM225	3-046	ZDM55 PLATIN OI	DM6 Local technique 3		1					0A6AD58
Manuel	FDM225	3-047	ZDM55 PLATIN OI	DM7 Local technique 2		1					0AB5916
Manuel	FDM225	3-048	ZDM55 PLATIN OI	DM8 Laboratoire A3-1		1					0A8DDC6
Direct	FDO221	3-049	ZD55 PLATIN OI	DA8 Laboratoire A3-1	1						51A2CC8
Direct	FDO221	3-050	ZD55 PLATIN OI	DA9 Laboratoire A3-2	1						51A1D8D
Direct	FDO221	3-051	ZD55 PLATIN OI	DA10 Local technique 2	1						51A2281
	FT2011	3-052	TRE SAS Commun						1		5383DCF
Direct	FDO221	3-053	ZD55 PLATIN OI	DA11 Local technique 1	1						51A27AB
Manuel	FDM225	3-054	ZDM55 PLATIN OI	DM9 Local technique 1		1					0A9DF95
Direct	FDO221	3-055	ZD55 PLATIN OI	DA12 Local de transition	1						51A2C3A
Manuel	FDM225	3-056	ZDM55 PLATIN OI	DM10 SAS personnel 2		1					0AB595A
Manuel	FDM225	3-057	ZDM55 PLATIN OI	DM11 SAS Materiel		1					0A9D77D
Direct	FDO221	3-058	ZD55 PLATIN OI	DA13 SAS Materiel	1						51A24CD
Direct	FDO221	3-059	ZD55 PLATIN OI	DA14 SAS Commun	1						51A2DFB
Manuel	FDM225	3-060	ZDM23 - Bureau R+1	DM4 Box Bio-Informatique		1					0C8505B
Direct	FDO221	3-061	ZD23 - Bureau R+1	DA16 Bureau 8 O11	1					OK	573408B
Direct	FDO221	3-062	ZD23 - Bureau R+1	DA15 Bureau 7 O10	1					OK	5733960
Direct	FDO221	3-063	ZD23 - Bureau R+1	DA14 Bureau 6 O09	1					OK	57342AE
Direct	FDO221	3-064	ZD23 - Bureau R+1	DA12 Bureau 5 O07	1					OK	5733DC2
Direct	FDO221	3-065	ZD23 - Bureau R+1	DA11 Salle de Reunion O18	1					OK	572A139
	FT2011	3-066	TRE P3						1		564A81A
	FT2011	3-067	TRE Bureau Chimie						1		56A6F1F
					TOTAL POINTS	46	16		3	21	
BUS4											
Manuel	DM113x	4-001	ZDM 48:Circulation Labo ext.	DM 1: Couloir Start-up RDC		1					
Direct	DO1131	4-002	ZD 47: Extention laboratoire	DA 1: Laverie RDC	1						

TYPE	APPAREIL	ADRESSE	TEXTE LIGNE 1	TEXTE LIGNE 2	DO	DM	DT	FDC	TRE	IA	ID
Direct	DO1131	4-003	ZD 47: Extention Laboratoires	DA 2: Microscopie RDC	1						
Direct	DO1131	4-004	ZD 47: Extention Laboratoires	DA 3 : Bacterio RDC	1						
Direct	DO1131	4-005	ZD 47: Extention Laboratoires	DA 4: Salle des congelateurs RDC	1						
Direct	DO1131	4-006	ZD 47: Extention Laboratoires	DA 5: Reserve RDC	1						
Direct	DO1131	4-007	ZD 47: Extention Laboratoires	DA 6: Entretien RDC	1						
Direct	DO1131	4-008	ZD 49: Extention Labo R+1	DA 1: S-s reparation R+1	1						
Direct	DO1131	4-009	ZD 49: Extention Labo R+1	DA 2 : Labo polyvalent R+1	1						
Direct	DO1131	4-010	ZD 49: Extention Labo R+1	DA 3 : Placard Tech Labo polyv R+1	1						
Direct	DO1131	4-011	ZD 49: Extention Labo R+1	DA 4 : Spectrometrie R+1	1						
Direct	DO1131	4-012	ZD 49: Extention Labo R+1	DA 5 : Rayon X R+1	1						
Direct	DO1131	4-013	ZD 49: Extention Labo R+1	DA 6 : Placard Tech Rayon X R+1	1						
Direct	DO1131	4-014	ZD 49: Extention Labo R+1	DA 8 : Pesee R+1	1						
Direct	DO1131	4-015	ZD 49: Extention Labo R+1	DA 10: Placard Tech Biosciences R+1	1						
Direct	DO1131	4-016	ZD 49: Extention Labo R+1	DA 11: TGBT R+1	1						
Direct	DO1131	4-017	ZD 49: Extention Labo R+1	DA 12: Biosciences R+1	1						
Manuel	DM113x	4-018	ZDM 51: Circ Labo R+1 ext	DM 1: Couloir Labo R+1		1					
Direct	DO1131	4-019	ZD 47: Extention Laboratoires	DA 7: Start-up 3 Labo RDC	1						
Direct	DO1131	4-020	ZD 47: Extention Laboratoires	DA 8: Start-up 3 Culture RDC	1						
Direct	DO1131	4-021	ZD 47: Extention Laboratoires	DA 9: Start-up 3 Vestibule RDC	1						
Direct	DO1131	4-022	ZD 47: Extention Laboratoires	DA 10: Start-up 2 Vestibule RDC	1						
Direct	DO1131	4-023	ZD 47: Extention Laboratoires	DA 11: Start-up 2 Culture RDC	1						
Direct	DO1131	4-024	ZD 47: Extention Laboratoires	DA 12: Start-up 2 Labo RDC	1						
Direct	DO1131	4-025	ZD 47: Extention Laboratoires	DA 13: Start-up 1 Labos RDC	1						
Direct	DO1131	4-026	ZD 47: Extention Laboratoires	DA 14: Start-up 1 Culture RDC	1						
Direct	DO1131	4-027	ZD 47: Extention Laboratoires	DA 15: Start-up 1 Vestibule RDC	1						
Manuel	DM113x	4-028	ZDM 50: Extention hall accueil	DM 1: Hall Accueil RDC		1					
Manuel	DM113x	4-029	ZDM23 - Bureau R+1	DM 5: Mezzanine R+1		1					
Direct	DO1131	4-030	ZD23 - Bureau R+1	DA 18: Box Info R+1	1						
Direct	DO1131	4-031	ZD23 - Bureau R+1	DA 19: Box Info R+1	1						
Direct	DO1131	4-032	ZD23 - Bureau R+1	DA 20: Chef equipe R+1	1						

TYPE	APPAREIL	ADRESSE	TEXTE LIGNE 1	TEXTE LIGNE 2	DO	DM	DT	FDC	TRE	IA	ID
Direct	DO1131	4-033	ZD23 - Bureau R+1	DA 21: Bureau R+1	1						
Direct	DO1131	4-034	ZD 46: Locaux tech	DA 1: Dechets chimiques RDC	1						
Direct	DO1131	4-035	ZD 46: Locaux tech	DA 2: Produits chimiques RDC	1						
Direct	DO1131	4-036	ZD 46: Locaux tech	DA 3: Produits menagers RDC	1						
Direct	DO1131	4-037	ZD 46: Locaux tech	DA 4: Produits menagers RDC	1						
Direct	DO1131	4-038	ZD 46: Locaux tech	DA 5: Magasin RDC	1						
Direct	DO1131	4-039	ZD 46: Locaux tech	DA 6: Local technique	1						
Direct	DO1131	4-040	ZD22 - Bureaux RDC	DA 13: Maladies emergentes archives RDC	1						
Manuel	DM113x	4-041	ZDM22 - Bureaux RDC	DM 2: Couloir Maladies emergentes RDC		1					
Direct	DO1131	4-042	ZD 52: Circulation Bureau	DA 1: Couloir Maladies emergentes RDC	1						
Direct	DO1131	4-043	ZD22 - Bureaux RDC	DA 14: Maladies emergentes RDC	1						
Direct	DO1131	4-044	ZD22 - Bureaux RDC	DA 15: Maladies emergentes RDC	1						
Direct	DO1131	4-045	ZD22 - Bureaux RDC	DA 16: Maladies emergentes RDC	1						
Direct	DO1131	4-046	ZD 52: Circulation Bureau	DA 2: Couloir Maladies emergentes RDC	1						
Direct	DO1131	4-047	ZD22 - Bureaux RDC	DA 17: Couloir Maladies emergentes RDC	1						
Direct	DO1131	4-048	ZD 52: Circulation Bureau	DA 3: Couloir Espace reunion RDC	1						
Direct	DO1131	4-049	ZD22 - Bureaux RDC	DA 18: Maladies emergentes RDC	1						
Direct	DO1131	4-050	ZD22 - Bureaux RDC	DA 19: Salle reunion RDC	1						
Direct	DO1131	4-051	ZD 52: Circulation Bureau	DA 4: Couloir Espace reunion RDC	1						
Direct	DO1131	4-052	ZD22 - Bureaux RDC	DA 20: Salle cours RDC	1						
Direct	DO1131	4-053	ZD22 - Bureaux RDC	DA 21: Stockage Cours RDC	1						
Direct	DO1131	4-054	ZD22 - Bureaux RDC	DA 22: Entretien RDC	1						
TOTAL POINTS					49	5	0	0			