

Projet n°13RN25

MLO - Base Navale - Darse Foucque - Rénovation des installations de climatisation des ateliers

Lot n°2 : Panneaux photovoltaïques

MEMOIRE TECHNIQUE

L'entreprise fournira un projet de mémoire succinct, taille de police 11 minimum, reprenant la trame des sous-critères ci-dessous. Le mémoire sera spécifiquement adapté au chantier.

SC n°1

Méthodologie d'intervention et prise en compte des contraintes du chantier prévu en site occupé.

SC n°2

Fiches techniques :

Descriptif détaillé des panneaux photovoltaïques, des onduleurs et des coffrets de protection électrique.

SC n°3

Description des mesures mise en œuvre par le candidat pour réduire l'empreinte carbone de son activité liée au présent marché et le bilan carbone du cycle de vie des panneaux photovoltaïques.

Pour cela, le candidat fournira une attestation, délivrée par un organisme de certification ayant passé une convention avec l'État conformément aux dispositions de l'arrêté du 6 octobre 2021, justifie que le bilan carbone des modules proposés par le candidat n'excède pas le plafond de 680 kg eq CO2/kWc, évalué selon la méthode définie en annexe 1 du présent document.

De plus, le candidat précisera la désignation, l'adresse, le pays de chacun des sites de stockage des pièces détachées, des centres de services, notamment de maintenance, auxquels le candidat aura recours dans le cadre de l'exécution du présent marché, afin de permettre la vérification par l'acheteur du respect de l'exigence de localisation figurant à l'article 2.4 du CCTP