

NR01E 108 NR01D 107 NR01C 106 105 NR01B NR01A 104 NG01R N192W N192W N192Y NG00S NG00C NR00F 103 NG00B NR00E NR00D NG00A 102 NR00C 101 NR00B NR00A NV00B NV00A


Direction
Régionale et
Interdépartementale de
l'Équipement et de
l'Aménagement

051

Fascicule de Maintenance

Complexe de la DEFENSE


TUNNEL A14 Défense



Thème :

- Réseau Incendie et canalisation
- vannes et poteaux

Septembre 2010



Code	Accès
VA-01	Petite trappe eau -2m avant poteau incendie 0276
VA-02	Canalisation sous les dalles - 10m avant le poteau incendie 0279
VA-03	Trappe d'accès gaine de ventilation à droite de l'issue 102
VA04/05	Trappe d'accès gaine de ventilation à gauche de l'issue 102
VA-06	Gaine d'air frais dans la niche d'exploitation NG008
VA-07	Gaine d'air frais - fin de la partie à deux voies (ancienne partie)
V-1	Niveau de la sortie N192Y - dans le virage - route adjacente à droite
V-2	Usine A3 - (Galerie vers usine A4)
V-3	Le long des arrêts de BUS - Vers Usine A2
V-4	Galerie de L'EPAD
V-5	Gare Autobus vers Usine A11

Code	Accès
VE-1	Usine A7
VE-2	Galerie de L'EPAD
VA-08	A gauche après vanne motorisée VE-2 - Gaine AF - Début 2 Voies
VA-09	Trappe gaine AF à gauche en entrant dans l'issue 152 - coté tunnel
VA-10	Trappe gaine AF à gauche en entrant dans l'issue 152 - coté tunnel
VA-11	Trappe gaine AF à gauche en entrant dans l'issue 152 - coté tunnel
VA-12	50m après PI 0224 - N192 - dans la gaine d'Air Frais (AF)
VA-13	Première trappe après l'issue 155
VA-14	Première trappe après l'issue 155
VA-15	Première trappe après l'issue 155
VA-16	Gaine d'Air Frais - isole le PI 0228 - PAU NR00T
VA-17/18	Trappe gaine d'Air Frais - 25m Après l'issue 158

	Poteau Incendie
	Codification Poteau
	Station disjoncteur
	Vannes
	Suppresseurs
	Canalisations

NR01S 148

NR01T 149

150 NR01U

151 NR01V

NM01A NM01R NM00B NR00R NM00R

N1013V N1013W N1013Y N1013W

152 155 156 NM00S NR00S 153

NR00T 157

NV00R

NV00S 158

NR00U

NR00V

NV00T

Document réalisé à partir des données
de la DRI EA - PCTT Ouest Nanterre par
ROCHA DEVELOPPEMENT - 01 43 77 57 00
rd1@wanadoo.fr