



Systeme de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00359363_AD__

Dépêche : WO-00359363

Nom contrat :

N° contrat: SC015619_10000_H DI 85390-008

Type de garantie:WT0600

Compte rendu de maintenance préventive

N° WO-00359363

Le présent rapport représente la synthèse de la visite de maintenance réalisée conformément à nos engagements contractuels.

Contrat n°

CHAPEAU DI - H DI 85390-008

326 AVENUE DE SAVOIE - LA TERRASSE

Le présent compte-rendu fait suite à la visite de maintenance réalisée par le technicien, Alexandre DE ANDRADE débutée le 06/01/2025 et terminée le 06/01/2025.

Ce compte-rendu porte le numéro WO-00359363_AD_ et comporte tous les documents résumant les actions menées sur le site.

Lors de la visite, il a été procédé à des vérifications conformes au déroulé de mission décrit dans notre logiciel de suivi de maintenance. Les procédures appliquées sont référencées et décrites dans notre système qualité.



Système de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00359363_AD__

Dépêche : WO-00359363

Nom contrat :

N° contrat: SC015619_10000_H DI 85390-008

Type de garantie: WT0600

| AGENCE | SITE |
|--|--|
| Nom Agence: SSI Service - Agence Alpes Adresse: ZA des Blanchisseries, Rue de la Taille, Voiron, 38500 Téléphone: 0476054447 Email: adm_r_alpes@ssiservice.fr | Nom Site: ITEP SESSAD LA CHANTOURNE CHARTREUSE Installation: CHAPEAU DI - H DI 85390-008 Adresse : 326 AVENUE DE SAVOIE, 38660, LA TERRASSE |

Pour vos demandes de dépannage, contacter le **0972379111**

| SYNTHESE DE L'INTERVENTION | |
|--|--|
| Intervention du : 06/01/2025 au 06/01/2025 | Bon état de fonctionnement (limité à l'objet du contrat): ⁽¹⁾ OUI |
| Régistre de sécurité mis à jour: | ⁽¹⁾ : Voir "Liste des constats relevés lors de l'intervention" |
| <hr/> | |
| Nom: mr viallet | Interlocuteur sur site: |
| Prénom: Christophe | Téléphone: 476924920 |
| Fonction: maintenance | Email: christophe.viallet@ugecam.assurance-maladie.fr |

| Etat de l'installation à l'arrivée | |
|--|-----------|
| Etat de l'installation à notre arrivée | En veille |

| Prise de contact | |
|--|-----|
| Vous avez rencontré le client à votre arrivée ? | OUI |
| Modifications de site déclarées par le client ? | NON |
| Modifications d'exploitation du site ou affectation des locaux ? | NON |
| Événements anormaux signalés par le client ? | NON |
| Événements anormaux signalés sur la Main courante ? | NON |

| Prise en compte | |
|--|----------------------------|
| Présence Plans d'implantation et Scénario : ("Non", s'il manque un plan) | OUI |
| Avez-vous constaté des défauts récurrents depuis la dernière visite ? | Historique Non Consultable |

| Système après intervention | |
|---|-------------------|
| Type d'intervention | Fin de la mission |
| Régistre de sécurité mis à jour | OUI |
| A notre départ, le système est-il fonctionnel ? | OUI |
| Le type et le nombre de détecteurs sont en adéquation avec le risque incendie | OUI |

| MP - DFCI | |
|---|-----|
| L'installation possède-t-elle des détecteurs ioniques | NON |

| Récapitulatif des essais non réalisables | | | |
|--|--|------------------------|-------------|
| Famille | Équipement / Fonction | Cause | Commentaire |
| Indicateur d'action | IA - indicateur d'action Vega/Orion 3 bornes/1ER ETAGE | Non testé : Autres cas | |

Compte rendu d'intervention préventive



Système de Sécurité Incendie Service
 Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès
 Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN
 S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.
 SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00359363_AD__ **Dépêche :** WO-00359363
Nom contrat :
N° contrat: SC015619_10000_H DI 85390-008 **Type de garantie:**WT0600

| Famille | Équipement / Fonction | Cause | Commentaire |
|---------------------|--|------------------------|-------------|
| Indicateur d'action | IA - indicateur d'action Vega/Orion 3 bornes/1ER ETAGE | Non testé : Autres cas | |

| Récapitulatif des essais non fonctionnels | | | |
|---|---------------------------------------|---|-------------|
| Famille | Équipement / Fonction | Cause | Commentaire |
| ECS - Conventionnel | POLARIS C 2/6/10/BUREAU EDUCATEUR RDC | Présence d'un relais dans la centrale: -Tout élément rajouté doit être déporté. | |

| Essais de détection | | | | | | |
|--|-----------|--------|--------------|------------------|--------------|-----------|
| Type | Installés | Testés | Fonctionnels | Non Fonctionnels | Non vérifiés | Remplacés |
| DMOCL - Décl. manuel conventionnel à led Orion | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| IA - indicateur d'action Vega/Orion 3 bornes | 27 | 25 | 25 | 0 | 2 | 0 |
| OC-O - Dét. optique fumée Orion | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| OCT-75 - Dét. thermique conventionnel Orion | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |

| Essais des DAS / Asservissements | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|--------|--------------|------------------|--------------|-----------|
| Type | Installés | Testés | Fonctionnels | Non Fonctionnels | Non vérifiés | Remplacés |
| AVS2000 SIP - Avertisseur sonore | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| DFD2000-R1 (ROUGE) | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |

| Essais des scénarios de mise en sécurité |
|--|
|--|

| Essais équipements centraux | | | | | |
|----------------------------------|----------|--------|--------------|------------------|--------------|
| Type | Quantité | Testés | Fonctionnels | Non Fonctionnels | Non vérifiés |
| POLARIS C 2/6/10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| STAR DI - Coffret répéteur à LED | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

| POLARIS C 2/6/10/BUREAU EDUCATEUR RDC | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| DéTECTEURS ponctuels | | |
| Equipement | Statut Test | Commentaire |
| OC-O-Z1/RDC | Fonctionnel | |
| OC-O-Z6/COMBLES | Fonctionnel | |
| OC-O-Z6/COMBLES | Fonctionnel | |
| OC-O-Z6/COMBLES | Fonctionnel | |
| OC-O-Z6/COMBLES | Fonctionnel | |
| OC-O-Z6/COMBLES | Fonctionnel | |
| OC-O-Z6/COMBLES | Fonctionnel | |
| OC-O-Z6/COMBLES | Fonctionnel | |
| OC-O-Z1/RDC | Fonctionnel | |
| OC-O-Z1/RDC | Fonctionnel | |
| OC-O-Z1/RDC | Fonctionnel | |
| OC-O-Z1/RDC | Fonctionnel | |

Dépêche : WO-00359363

Type de garantie:WT0600

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

| DAS évacuation | | |
|--|-------------|-------------|
| Equipement | Statut Test | Commentaire |
| DFD2000-R1 (ROUGE)//WC/DOUCHES/CH SURVEILLANT RDC ET ETAGE | Fonctionnel | |
| AVS2000 SIP - Avertisseur sonore//ETAGE | Fonctionnel | |



Système de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00359363_AD__

Dépêche : WO-00359363

Nom contrat :

N° contrat: SC015619_10000_H DI 85390-008

Type de garantie:WT0600

| Equipement | Statut Test | Commentaire |
|--|-------------|-------------|
| AVS2000 SIP - Avertisseur sonore//RDC | Fonctionnel | |
| DFD2000-R1 (ROUGE)//WC/DOUCHES/CH SURVEILLANT RDC ET ETAGE | Fonctionnel | |
| DFD2000-R1 (ROUGE)//WC/DOUCHES/CH SURVEILLANT RDC ET ETAGE | Fonctionnel | |
| DFD2000-R1 (ROUGE)//WC/DOUCHES/CH SURVEILLANT RDC ET ETAGE | Fonctionnel | |
| DFD2000-R1 (ROUGE)//WC/DOUCHES/CH SURVEILLANT RDC ET ETAGE | Fonctionnel | |
| DFD2000-R1 (ROUGE)//WC/DOUCHES/CH SURVEILLANT RDC ET ETAGE | Fonctionnel | |
| DFD2000-R1 (ROUGE)//WC/DOUCHES/CH SURVEILLANT RDC ET ETAGE | Fonctionnel | |
| DFD2000-R1 (ROUGE)//WC/DOUCHES/CH SURVEILLANT RDC ET ETAGE | Fonctionnel | |
| DFD2000-R1 (ROUGE)//WC/DOUCHES/CH SURVEILLANT RDC ET ETAGE | Fonctionnel | |
| DFD2000-R1 (ROUGE)//WC/DOUCHES/CH SURVEILLANT RDC ET ETAGE | Fonctionnel | |
| DFD2000-R1 (ROUGE)//WC/DOUCHES/CH SURVEILLANT RDC ET ETAGE | Fonctionnel | |
| AVS2000 SIP - Avertisseur sonore//S/SOL | Fonctionnel | |

| Déclencheurs manuels | | |
|--|-------------|-------------|
| Equipement | Statut Test | Commentaire |
| DMOCL - Décl. manuel conventionnel à led Orion-Z5/RDC CIRCULATION | Fonctionnel | |
| DMOCL - Décl. manuel conventionnel à led Orion-Z5/RDC BUREAU EDUC | Fonctionnel | |
| DMOCL - Décl. manuel conventionnel à led Orion-Z5/RDC CIRCULATION | Fonctionnel | |
| DMOCL - Décl. manuel conventionnel à led Orion-Z4/ETAGE CIRCULATION | Fonctionnel | |
| DMOCL - Décl. manuel conventionnel à led Orion-Z4/ETAGE CIRCULATION | Fonctionnel | |
| DMOCL - Décl. manuel conventionnel à led Orion-Z4/ETAGE CIRCULATION | Fonctionnel | |
| DMOCL - Décl. manuel conventionnel à led Orion-Z4/ETAGE BUREAUX EDUC | Fonctionnel | |
| DMOCL - Décl. manuel conventionnel à led Orion-Z4/ETAGE CUISINE | Fonctionnel | |

| Indicateur d'action | | |
|--|-------------|-------------|
| Equipement | Statut Test | Commentaire |
| IA - indicateur d'action Vega/Orion 3 bornes/RDC | Fonctionnel | |
| IA - indicateur d'action Vega/Orion 3 bornes/1ER ETAGE | Fonctionnel | |
| IA - indicateur d'action Vega/Orion 3 bornes/RDC | Fonctionnel | |
| IA - indicateur d'action Vega/Orion 3 bornes/RDC | Fonctionnel | |
| IA - indicateur d'action Vega/Orion 3 bornes/1ER ETAGE | Fonctionnel | |
| IA - indicateur d'action Vega/Orion 3 bornes/RDC | Fonctionnel | |
| IA - indicateur d'action Vega/Orion 3 bornes/RDC | Fonctionnel | |



Système de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00359363_AD__

Dépêche : WO-00359363

Nom contrat :

N° contrat: SC015619_10000_H DI 85390-008

Type de garantie:WT0600

| Equipement | Statut Test | Commentaire |
|--|-------------|-------------|
| IA - indicateur d'action Vega/Orion 3 bornes/1ER ETAGE | Fonctionnel | |
| IA - indicateur d'action Vega/Orion 3 bornes/1ER ETAGE | Fonctionnel | |
| IA - indicateur d'action Vega/Orion 3 bornes/RDC | Fonctionnel | |
| IA - indicateur d'action Vega/Orion 3 bornes/RDC | Fonctionnel | |
| IA - indicateur d'action Vega/Orion 3 bornes/1ER ETAGE | Fonctionnel | |
| IA - indicateur d'action Vega/Orion 3 bornes/1ER ETAGE | Fonctionnel | |
| IA - indicateur d'action Vega/Orion 3 bornes/RDC | Fonctionnel | |
| IA - indicateur d'action Vega/Orion 3 bornes/1ER ETAGE | Fonctionnel | |
| IA - indicateur d'action Vega/Orion 3 bornes/RDC | Fonctionnel | |
| IA - indicateur d'action Vega/Orion 3 bornes/1ER ETAGE | Fonctionnel | |
| IA - indicateur d'action Vega/Orion 3 bornes/RDC | Fonctionnel | |
| IA - indicateur d'action Vega/Orion 3 bornes/1ER ETAGE | Fonctionnel | |
| IA - indicateur d'action Vega/Orion 3 bornes/1ER ETAGE | Fonctionnel | |
| IA - indicateur d'action Vega/Orion 3 bornes/RDC | Fonctionnel | |
| IA - indicateur d'action Vega/Orion 3 bornes/1ER ETAGE | Fonctionnel | |
| IA - indicateur d'action Vega/Orion 3 bornes/RDC | Fonctionnel | |
| IA - indicateur d'action Vega/Orion 3 bornes/RDC | Fonctionnel | |
| IA - indicateur d'action Vega/Orion 3 bornes/RDC | Non testé | |
| IA - indicateur d'action Vega/Orion 3 bornes/RDC | Fonctionnel | |
| IA - indicateur d'action Vega/Orion 3 bornes/RDC | Fonctionnel | |

| Tableau répéteur | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| Equipement | Statut Test | Commentaire |
| STAR DI - Coffret répéteur à LED | Fonctionnel | |

| Source de secours | | |
|-----------------------|-------------|-------------|
| Equipement | Statut Test | Commentaire |
| Batterie 12V/7Ah/ | Fonctionnel | |
| Batterie 12V/7Ah/ | Fonctionnel | |
| Batterie 12V/12Ah/AES | Fonctionnel | |
| Batterie 12V/12Ah/AES | Fonctionnel | |

| Alimentation | | |
|--------------|-------------|-------------|
| Equipement | Statut Test | Commentaire |
| AES/24/2/ | Fonctionnel | |

| Test des batteries | |
|---------------------------------------|-------|
| POLARIS C 2/6/10/BUREAU EDUCATEUR RDC | |
| Gamme Batterie (Tension) - Centrale | |
| Quantité batterie | 2 |
| Tension nominale | 12 |
| Capacité nominale | 7 |
| Un0 | 22.74 |
| Un1 | 22.69 |



Système de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00359363_AD__

Dépêche : WO-00359363

Nom contrat :

N° contrat: SC015619_10000_H DI 85390-008

Type de garantie: WT0600

| | |
|--|--------------|
| Un2 | 1 |
| Satisfaisant | |
| Gamme Batterie (capacité) - Centrale | |
| Capacité nominale | 7 |
| Isec1 | 0.23 |
| Isec2 | 0.54 |
| Satisfaisant | |
| REVOIS : Débranchement alimentation | |
| Renvoi du débranchement secteur vers la centrale ? | OUI |
| Renvoi du débranchement batterie vers la centrale ? | OUI |
| Renvois du débranchement utilisation vers la centrale? | OUI |
| Satisfaisant | |
| Alimentation : Examen Electrique | |
| Bon calibrage des fusibles et des disjoncteurs | Satisfaisant |
| Contrôle des isolements par rapport à la terre | Satisfaisant |
| Satisfaisant | |
| Gamme Batterie (Tension) - Alimentation | |
| Un0 | 2 |
| Un1 | 12 |
| Un2 | 12 |
| Isec1 | 25.87 |
| Isec2 | 25.76 |
| Durée entre deux mesures (en heure décimale) | 1 |
| Satisfaisant | |
| AES/24/2/ | |
| Gamme Batterie (Capacité) - Alimentation | |
| Capacité nominale | 12 |
| Courant de consommation (En veille) | 0.10 |
| Courant de charge (après décharge) | 0.32 |
| Satisfaisant | |

| | | |
|---|------------------------------------|---------------|
| Résumé du reconditionnement | | |
| POLARIS C 2/6/10/BUREAU EDUCATEUR RDC | | |
| Synthèse - Reconditionnement | | |
| Date de dernier reconditionnement: 2024 | | |
| Equipement type | Quantité | Next ref date |
| OC-O - Dét. optique fumée Orion | 16 | 2030 |
| Détail - Reconditionnement | | |
| Date de dernier reconditionnement: 2024 | | |
| Equipement | Prochaine date d'échange théorique | |
| OC-O-Z1/RDC | 2030 | |



Système de Sécurité Incendie Service
 Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès
 Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN
 S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.
 SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

| | |
|--|---------------------------------|
| N° De rapport : WO-00359363_AD__ | Dépêche : WO-00359363 |
| Nom contrat : | |
| N° contrat: SC015619_10000_H DI 85390-008 | Type de garantie: WT0600 |

| Equipement | Prochaine date d'échange théorique |
|---------------|------------------------------------|
| OC-O-Z1/RDC | 2030 |
| OC-O-Z1/RDC | 2030 |
| OC-O-Z1/RDC | 2030 |
| OC-O-Z1/RDC | 2030 |
| OC-O-Z1/RDC | 2030 |
| OC-O-Z1/RDC | 2030 |
| OC-O-Z1/RDC | 2030 |
| OC-O-Z1/RDC | 2030 |
| OC-O-Z1/RDC | 2030 |
| OC-O-Z1/RDC | 2030 |
| OC-O-Z2/ETAGE | 2030 |
| OC-O-Z2/ETAGE | 2030 |
| OC-O-Z2/ETAGE | 2030 |
| OC-O-Z2/ETAGE | 2030 |
| OC-O-Z2/ETAGE | 2030 |
| OC-O-Z2/ETAGE | 2030 |

Titulaire de la certification

Nous, soussignés, entreprise titulaire de la certification APSAD de service* de maintenance de systèmes de détection automatique d'incendie et de centralisateurs de mise en sécurité incendie sous le n°

Nom (ou raison sociale) : **SSI Service - Agence Alpes,**

ZA des Blanchisseries, Rue de la Taille,

Voiron, 38500

Représentée par :

Etablissement objet de l'installation

Nom (ou raison sociale) : **ITEP SESSAD LA CHANTOURNE CHARTREUSE, CHAPEAU DI - H DI 85390-008** CHAPEAU DI - H DI 85390-008

326 AVENUE DE SAVOIE,

38660, LA TERRASSE

Nature de l'activité principale :

☐ Cette installation a fait l'objet d'une déclaration n°

Référentiel

APSAD R7

☐ Déclaration de conformité N7 au référentiel APSAD R7 avec surveillance totale
☐ Déclaration de conformité DC7 au référentiel APSAD R7
☐ Déclaration d'installation présentant des écarts au référentiel APSAD R7

Norme

NF S 61-970

☐ Déclaration de conformité à la norme NF S 61-970
☐ Déclaration d'installation présentant des écarts à la norme NF S 61-970

☐ Cette installation n'a fait l'objet d'aucune déclaration

Modifications survenues depuis la visite précédente du

Description des événements, modifications (installation, locaux, exploitation, contenu, etc.), incidents survenus :

Aucun

Volumes non couverts, depuis la visite précédente, déclarés par l'exploitant :

Aucun

Dossier technique existant : ☒ oui (réf :) ☐ non

Etat du système

☐ dysfonctionnement SDI et CMSI
☐ inadéquation de la détection par rapport aux risques à surveiller

Commentaires éventuels

☒ un rapport spécifique est transmis au client en complément de ce document (réf : **WO-00359363_AD_**)

Améliorations proposées

☐ suivant le référentiel APSAD R7
☐ suivant la norme NF S 61-970

☒ La description des observations et améliorations est formalisée en annexe de ce document (référence **WO-00359363_AD_**
nombre de pages :)

Les améliorations doivent préciser les préconisations apportées aux évolutions du risque et leurs adéquations.

| | |
|---|---|
| <div> La (les) visite(s) de vérification a (ont) été effectuée(s) par : Alexandre DE ANDRADE, Antoine MORIN en présence de : Christophe mr viallet le : 6/1/2025 </div> | <div> <div>À Voiron</div> <div>le : 6/1/2025</div> <div>Signature et cachet de l'entreprise</div> <div> SSI Service - Agence Alpes Tel. : 0476054447, 0972379111 ZA des Blanchisseries , Rue de la Taille </div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> |
|---|---|