



Systeme de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00359364_AD__

Dépêche : WO-00359364

Nom contrat :

N° contrat: SC015619_20000_H DI 85390-009

Type de garantie:WT0600

Compte rendu de maintenance préventive

N° WO-00359364

Le présent rapport représente la synthèse de la visite de maintenance réalisée conformément à nos engagements contractuels.

Contrat n°

CHAPEAU DI - H DI 85390-009

326 AVENUE DE SAVOIE - LA TERRASSE

Le présent compte-rendu fait suite à la visite de maintenance réalisée par le technicien, Alexandre DE ANDRADE débutée le 06/01/2025 et terminée le 06/01/2025.

Ce compte-rendu porte le numéro WO-00359364_AD_ et comporte tous les documents résumant les actions menées sur le site.

Lors de la visite, il a été procédé à des vérifications conformes au déroulé de mission décrit dans notre logiciel de suivi de maintenance. Les procédures appliquées sont référencées et décrites dans notre système qualité.



Système de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00359364_AD__

Dépêche : WO-00359364

Nom contrat :

N° contrat: SC015619_20000_H DI 85390-009

Type de garantie: WT0600

AGENCE	SITE
Nom Agence: SSI Service - Agence Alpes Adresse: ZA des Blanchisseries, Rue de la Taille, Voiron, 38500 Téléphone: 0476054447 Email: adm_r_alpes@ssiservice.fr	Nom Site: ITEP SESSAD LA CHANTOURNE DRUS Installation: CHAPEAU DI - H DI 85390-009 Adresse : 326 AVENUE DE SAVOIE, 38660, LA TERRASSE

Pour vos demandes de dépannage, contacter le **0972379111**

SYNTHESE DE L'INTERVENTION	
Intervention du : 06/01/2025 au 06/01/2025	Bon état de fonctionnement (limité à l'objet du contrat): ⁽¹⁾ OUI
Régistre de sécurité mis à jour:	⁽¹⁾ : Voir "Liste des constats relevés lors de l'intervention"
<hr/>	
Nom: Mr VIALLET	Interlocuteur sur site:
Prénom: Christophe	Téléphone: 615593240
Fonction: Agent de maintenance	Email: christophe.viallet@ugecam.assurance-maladie.fr

Etat de l'installation à l'arrivée	
Etat de l'installation à notre arrivée	En veille

Prise de contact	
Vous avez rencontré le client à votre arrivée ?	OUI
Modifications de site déclarées par le client ?	NON
Modifications d'exploitation du site ou affectation des locaux ?	NON
Événements anormaux signalés par le client ?	NON
Événements anormaux signalés sur la Main courante ?	NON

Prise en compte	
Présence Plans d'implantation et Scénario : ("Non", s'il manque un plan)	NON
Document(s) manquant(s) ou non à jour :	Pas de plan d'implantation et de scénario au niveau de la centrale
Avez-vous constaté des défauts récurrents depuis la dernière visite ?	NON

Système après intervention	
Type d'intervention	Fin de la mission
Régistre de sécurité mis à jour	OUI
A notre départ, le système est-il fonctionnel ?	OUI
Le type et le nombre de détecteurs sont en adéquation avec le risque incendie	OUI

MP - DFCI	
L'installation possède-t-elle des détecteurs ioniques	NON

Récapitulatif des essais non fonctionnels



Systeme de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00359364_AD__

Dépêche : WO-00359364

Nom contrat :

N° contrat: SC015619_20000_H DI 85390-009

Type de garantie:WT0600

Famille	Équipement / Fonction	Cause	Commentaire
ECS - Conventionnel	UTC.COM/BUREAU RDC	Pas de plan de zone à proximité.	

Essais de détection						
Type	Installés	Testés	Fonctionnels	Non Fonctionnels	Non vérifiés	Remplacés
C.SCAN+ O	34	34	34	0	0	0
C.SCAN+ TV	1	1	1	0	0	0
I.SCAN DM	4	4	4	0	0	0
IA 2000	24	24	24	0	0	0

Essais des DAS / Asservissements						
Type	Installés	Testés	Fonctionnels	Non Fonctionnels	Non vérifiés	Remplacés
AVS2000 SIP - Avertisseur sonore	1	1	1	0	0	0
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture	2	2	2	0	0	0
SONOS socle court	4	4	4	0	0	0

Essais des scénarios de mise en sécurité						
--	--	--	--	--	--	--

Essais des fonctions en UCMC					
Type de fonction	Total	Testés	Fonctionnels	Non Fonctionnels	
ZA	1	1	1	0	
ZC	1	1	1	0	

Essais équipements centraux					
Type	Quantité	Testés	Fonctionnels	Non Fonctionnels	Non vérifiés
RS.REP Evac	1	1	1	0	0
UTC.COM 8 CAB-S/M/L AVEC UGA	1	1	0	1	0

UTC.COM/BUREAU RDC		
DAS évacuation		
Équipement	Statut Test	Commentaire
SONOS socle court//RDC	Fonctionnel	
SONOS socle court//RDC	Fonctionnel	
SONOS socle court//ETAGE	Fonctionnel	
SONOS socle court//ETAGE	Fonctionnel	
AVS2000 SIP - Avertisseur sonore//S/SOL CHAUFFERIE	Fonctionnel	

DéTECTEURS ponctuels		
Équipement	Statut Test	Commentaire
C.SCAN+ O-Z3/RDC/bureau ssi	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z3/RDC	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z3/RDC	Fonctionnel	



Système de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00359364_AD__

Dépêche : WO-00359364

Nom contrat :

N° contrat: SC015619_20000_H DI 85390-009

Type de garantie:WT0600

Equipement	Statut Test	Commentaire
C.SCAN+ O-Z3/RDC	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z3/RDC	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z3/RDC	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z3/RDC/local chaussure	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z3/RDC/local linge	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z3/RDC/chambre	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z3/RDC/chambre	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z3/RDC/chambre	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z3/RDC/chambre	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z3/RDC/chambre	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z3/RDC/chambre	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z3/RDC/chambre	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z3/RDC/salle loisir	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z4/ETAGE	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z4/ETAGE	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z4/ETAGE	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z4/ETAGE	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z4/ETAGE	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z4/ETAGE	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z4/ETAGE	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z4/ETAGE	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z4/ETAGE	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z4/ETAGE	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z4/ETAGE	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z4/ETAGE	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z4/ETAGE	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z4/ETAGE	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z4/ETAGE	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z4/ETAGE	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z4/ETAGE	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z5/S/SOL	Fonctionnel	
C.SCAN+ TV-Z5/S/SOL	Fonctionnel	

Déclencheurs manuels		
Equipement	Statut Test	Commentaire
I.SCAN DM-Z1//RDC	Fonctionnel	
I.SCAN DM-Z1//RDC	Fonctionnel	
I.SCAN DM-Z2//ETAGE	Fonctionnel	
I.SCAN DM-Z2//ETAGE	Fonctionnel	

Indicateur d'action		
Equipement	Statut Test	Commentaire
IA 2000/RDC	Fonctionnel	



Système de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00359364_AD__

Dépêche : WO-00359364

Nom contrat :

N° contrat: SC015619_20000_H DI 85390-009

Type de garantie:WT0600

Equipement	Statut Test	Commentaire
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/1ER ETAGE	Fonctionnel	
IA 2000/1ER ETAGE	Fonctionnel	
IA 2000/1ER ETAGE	Fonctionnel	
IA 2000/1ER ETAGE	Fonctionnel	
IA 2000/1ER ETAGE	Fonctionnel	
IA 2000/1ER ETAGE	Fonctionnel	
IA 2000/1ER ETAGE	Fonctionnel	
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/1ER ETAGE	Fonctionnel	
IA 2000/1ER ETAGE	Fonctionnel	
IA 2000/1ER ETAGE	Fonctionnel	
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/1ER ETAGE	Fonctionnel	
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/1ER ETAGE	Fonctionnel	
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/1ER ETAGE	Fonctionnel	
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/RDC	Fonctionnel	

Source de secours		
Equipement	Statut Test	Commentaire
Batterie 12V/2Ah/	Fonctionnel	
Batterie 12V/2Ah/	Fonctionnel	
Batterie 12V/4Ah/	Fonctionnel	
Batterie 12V/4Ah/	Fonctionnel	

DAS compartimentage		
Equipement	Statut Test	Commentaire
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture//	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture//	Fonctionnel	

Tableau répéteur		
Equipement	Statut Test	Commentaire
RS.REP Evac//BUREAU ETAGE	Fonctionnel	

Test des batteries
UTC.COM/BUREAU RDC
Gamme Batterie (Tension) - Centrale



Système de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00359364_AD__

Dépêche : WO-00359364

Nom contrat :

N° contrat: SC015619_20000_H DI 85390-009

Type de garantie:WT0600

Quantité batterie	2
Tension nominale	12
Capacité nominale	4
Un0	24.57
Un1	24.50
Un2	1
Satisfaisant	
Gamme Batterie (capacité) - Centrale	
Capacité nominale	4
Isec1	0.19
Isec2	1.20
Satisfaisant	

Résumé du reconditionnement		
UTC.COM/BUREAU RDC		
Synthèse - Reconditionnement		
Date de dernier reconditionnement: 2024		
Equipement type	Quantité	Next ref date
C.SCAN+ O	12	2030

Détail - Reconditionnement	
Date de dernier reconditionnement: 2024	
Equipement	Prochaine date d'échange théorique
C.SCAN+ O-Z3/RDC/bureau ssi	2030
C.SCAN+ O-Z3/RDC	2030
C.SCAN+ O-Z3/RDC	2030
C.SCAN+ O-Z3/RDC/local chaussure	2030
C.SCAN+ O-Z3/RDC/local linge	2030
C.SCAN+ O-Z3/RDC/chambre	2030
C.SCAN+ O-Z3/RDC/chambre	2030
C.SCAN+ O-Z3/RDC/chambre	2030
C.SCAN+ O-Z3/RDC/chambre	2030
C.SCAN+ O-Z3/RDC/chambre	2030
C.SCAN+ O-Z3/RDC/chambre	2030
C.SCAN+ O-Z3/RDC/chambre	2030
C.SCAN+ O-Z3/RDC/salle loisir	2030

Domaine 7	Détection automatique d'incendie SDI et CMSI	Q7
COMPTE RENDU DE VERIFICATION PERIODIQUE		

Titulaire de la certification
Nous, soussignés, entreprise titulaire de la certification APSAD de service* de maintenance de systèmes de détection automatique d'incendie et de centralisateurs de mise en sécurité incendie sous le n°

Nom (ou raison sociale) : SSI Service - Agence Alpes,
ZA des Blanchisseries, Rue de la Taille,
Voiron, 38500

Représentée par :

Etablissement objet de l'installation

Nom (ou raison sociale) : ITEP SESSAD LA CHANTOURNE DRUS, CHAPEAU DI - H DI 85390-009 CHAPEAU DI - H DI 85390-009

326 AVENUE DE SAVOIE,
38660, LA TERRASSE

Nature de l'activité principale :

☐ Cette installation a fait l'objet d'une déclaration n°

Référentiel	<input type="checkbox"/> Déclaration de conformité N7 au référentiel APSAD R7 avec surveillance totale
APSAD R7	<input type="checkbox"/> Déclaration de conformité DC7 au référentiel APSAD R7
	<input type="checkbox"/> Déclaration d'installation présentant des écarts au référentiel APSAD R7

Norme	<input type="checkbox"/> Déclaration de conformité à la norme NF S 61-970
NF S 61-970	<input type="checkbox"/> Déclaration d'installation présentant des écarts à la norme NF S 61-970

☐ Cette installation n'a fait l'objet d'aucune déclaration

Modifications survenues depuis la visite précédente du

Description des événements, modifications (installation, locaux, exploitation, contenu, etc.), incidents survenus :

Aucun

Volumes non couverts, depuis la visite précédente, déclarés par l'exploitant :

Aucun

Dossier technique existant : ☐ oui (réf :) ☐ non

Etat du système

☐ dysfonctionnement SDI et CMSI

☐ inadéquation de la détection par rapport aux risques à surveiller

Commentaires éventuels


☒ un rapport spécifique est transmis au client en complément de ce document (réf : WO-00359364_AD_)

Améliorations proposées

☐ suivant le référentiel APSAD R7 ☐ suivant la norme NF S 61-970

☒ La description des observations et améliorations est formalisée en annexe de ce document (référence WO-00359364_AD_ nombre de pages :)

Les améliorations doivent préciser les préconisations apportées aux évolutions du risque et leurs adéquations.

<p>La (les) visite(s) de vérification a (ont) été effectuée(s)</p> <p>par : Alexandre DE ANDRADE, Antoine MORIN</p> <p>en présence de :</p> <p>Christophe Mr VIALLET</p> <p>le : 6/1/2025</p>	<p>À Voiron</p> <p>le : 6/1/2025</p> <p>Signature et cachet de l'entreprise</p> <p>SSI Service - Agence Alpes Tel. : 0476054447, 0972379111 ZA des Blanchisseries , Rue de la Taille</p> 
--	---

Ce compte-rendu de vérification doit être dûment signé par l'entreprise titulaire de la certification APSAD de service en 2 exemplaires :
1 conservé par l'entreprise, 1 transmis à l'utilisateur qui le met à disposition de son assureur.

Cette vérification périodique, réalisée par une entreprise titulaire de la certification APSAD de service de maintenance de SDI et CMSI, ne saurait en aucun cas se substituer à la vérification réglementaire prévue pour certains types d'établissements.

* Certification délivrée par CNPP Cert., organisme certificateur reconnu par les professionnels de la sécurité et de l'assurance. Route de la Chapelle-Réanville, CS 22265, F 27950 Saint-Marcel. www.cnpp.com