

6 GRANDE VISITE
2025
IHC

Compte rendu d'intervention préventive



Système de Sécurité Incendie Service
Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès
Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN
S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros
SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00418626_QC_	Dépêche : WO-00418626
Nom contrat :	
N° contrat: SC015618_10000_H DI 85390-005	Type de garantie: WT0600

Compte rendu de maintenance préventive N° WO-00418626

Le présent rapport représente la synthèse de la visite de maintenance réalisée conformément à nos engagements contractuels.

Contrat n°

CHAPEAU DI - H DI 85390-005

IMPASSE DE LA DETOURBE - MEYLAN

Le présent compte-rendu fait suite à la visite de maintenance réalisée par le technicien, Quentin CHARLOT débutée le 01/04/2025 et terminée le 02/04/2025.

Ce compte-rendu porte le numéro WO-00418626_QC_ et comporte tous les documents résumant les actions menées sur le site.

Lors de la visite, il a été procédé à des vérifications conformes au déroulé de mission décrit dans notre logiciel de suivi de maintenance. Les procédures appliquées sont référencées et décrites dans notre système qualité.

Compte rendu d'intervention préventive



Système de Sécurité Incendie Service
Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès
Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN
S.A.S au capital de 5,000,000 d'Euros,
SAS au capital de 2,00,500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00418626_QC__ Dépêche : WO-00418626
Nom contrat :
N° contrat: SC015618_10000_H DI 85390-005 Type de garantie:WT0600

AGENCE	SITE
Nom Agence: SSI Service - Agence Alpes Adresse: ZA des Blanchisseries, Rue de la Taille, Voiron, 38500 Téléphone: 0476054447 Email: adm_r_alpes@ssiservice.fr	Nom Site: IME LES SOURCES Installation: CHAPEAU DI - H DI 85390-005 Adresse : IMPASSE DE LA DETOURBE, 38240, MEYLAN

Pour vos demandes de dépannage, contacter le **0972379111**

SYNTHESE DE L'INTERVENTION	
Intervention du : 01/04/2025 au 02/04/2025	Bon état de fonctionnement (limité à l'objet du contrat): ⁽¹⁾ OUI
Régistre de sécurité mis à jour:	(1) : Voir "Liste des constats relevés lors de l'intervention"
Interlocuteur sur site:	
Nom: Minieri	Téléphone: 06
Prénom: Richard	Email: richard.minieri@ugecam.assurance-maladie.fr
Fonction: 0	

Etat de l'installation à l'arrivée	
Etat de l'installation à notre arrivée	En veille

Prise de contact	
Vous avez rencontré le client à votre arrivée ?	OUI
Modifications de site déclarées par le client ?	NON
Modifications d'exploitation du site ou affectation des locaux ?	NON
Evénements anormaux signalés par le client ?	NON
Evénements anormaux signalés sur la Main courante ?	NON

Prise en compte	
Présence Plans d'implantation et Scénario : ("Non", s'il manque un plan)	OUI
Avez-vous constaté des défauts récurrents depuis la dernière visite ?	NON

Système après intervention	
Type d'intervention	Fin de la mission
Régistre de sécurité mis à jour	OUI
A notre départ, le système est-il fonctionnel ?	OUI
Le type et le nombre de détecteurs sont en adéquation avec le risque incendie	OUI

MP - DFCI	
L'installation possède-t-elle des détecteurs ioniques	NON

Essais de détection

Compte rendu d'intervention préventive



Système de Sécurité Incendie Service
 Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès
 Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN
 S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros,
 SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00418626_QC__ Dépêche : WO-00418626
 Nom contrat :
 N° contrat: SC015618_10000_H DI 85390-005 Type de garantie:WT0600

Type	Installés	Testés	Fonctionnels	Non Fonctionnels	Non vérifiés	Remplacés
ASSERVISSEMENT ISSUE DE SECOURS	6	0	0	0	0	0
DM MCP5A-RP01SF-A207-01 (I.SCAN)	15	15	15	0	0	0
I.SCAN O	140	140	140	0	0	22
I.SCAN TV	16	16	16	0	0	0
I.SCAN+ O ICC	27	27	27	0	0	4
I.SCAN+ TV ICC	3	3	3	0	0	1
IA 2000	95	95	95	0	0	0
NON STOP ASCENSEUR	3	0	0	0	0	0

Essais des DAS / Asservissements						
Type	Installés	Testés	Fonctionnels	Non Fonctionnels	Non vérifiés	Remplacés
BZ1L Plastique (AGS)	21	21	21	0	0	0
CCF - Clapet Coupe Feu télécommandé à Emission	1	1	1	0	0	0
CCF - Clapet Coupe Feu télécommandé à Rupture	1	1	1	0	0	0
DAC Coffret de relayage moteur	9	9	9	0	0	0
DAS OUVERTURE PORTE DESENFUMAGE RUPTURE	1	1	1	0	0	0
DAS OUVRANT DE FACADE A LAMELLES	3	3	3	0	0	0
DAS OUVRANT DE FACADE CHASSIS	1	1	1	0	0	0
DAS VOLET DE DESENFUMAGE 1 BATTANT	7	7	7	0	0	0
DAS VOLET DE DESENFUMAGE 2 BATTANTS	7	7	7	0	0	0
DAS VOLET TUNNEL DE PLAFOND	3	3	3	0	0	0
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture	30	30	30	0	0	0
SOLISTA LX MUR AVISS	4	4	4	0	0	0
TRAPPE AMENEE D'AIR	8	8	8	0	0	0

Essais des scénarios de mise en sécurité
--

Essais équipements centraux					
Type	Quantité	Testés	Fonctionnels	Non Fonctionnels	Non vérifiés
CMSI.COM	1	1	1	0	0
LON.REP Evac	3	3	3	0	0
UTI.COM CAB-S/M/L SANS UGA	1	1	1	0	0

UTI.COM/		
Indicateur d'action		
Equipement	Statut Test	Commentaire
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/N+1	Fonctionnel	
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/N+1	Fonctionnel	

Compte rendu d'intervention préventive



Système de Sécurité Incendie Service
Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY 8073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00418626_QC__

Dépêche : WO-00418626

Nom contrat :

N° contrat: SC015618_10000_H DI 85390-005

Type de garantie:WT0600

Equipement	Statut Test	Commentaire
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/N+1	Fonctionnel	
IA 2000/N+1	Fonctionnel	
IA 2000/N+1	Fonctionnel	
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/N+1	Fonctionnel	
IA 2000/N+1	Fonctionnel	
IA 2000/N+1	Fonctionnel	
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/N+1	Fonctionnel	
IA 2000/N+1	Fonctionnel	
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/N+1	Fonctionnel	
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/N+1	Fonctionnel	
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/N+1	Fonctionnel	
IA 2000/N+1	Fonctionnel	
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/N+2	Fonctionnel	
IA 2000/N+1	Fonctionnel	
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/N+1	Fonctionnel	
IA 2000/N+1	Fonctionnel	
IA 2000/N+2	Fonctionnel	
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/N+1	Fonctionnel	
IA 2000/N+1	Fonctionnel	
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/N+1	Fonctionnel	
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/RDC	Fonctionnel	

Compte rendu d'intervention préventive



Système de Sécurité Incendie Service
Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2,00,500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00418626_QC__

Dépêche : WO-00418626

Nom contrat :

N° contrat: SC015618_10000_H DI 85390-005

Type de garantie:WT0600

Equipement	Statut Test	Commentaire
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/N+1	Fonctionnel	
IA 2000/N+1	Fonctionnel	
IA 2000/N+1	Fonctionnel	
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/N+1	Fonctionnel	
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/N+1	Fonctionnel	
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/N+1	Fonctionnel	
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/N+1	Fonctionnel	
IA 2000/N+1	Fonctionnel	
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/N+1	Fonctionnel	
IA 2000/N+1	Fonctionnel	
IA 2000/N+1	Fonctionnel	
IA 2000/N+1	Fonctionnel	
IA 2000/N+1	Fonctionnel	
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/N+1	Fonctionnel	
IA 2000/N+1	Fonctionnel	
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/N+1	Fonctionnel	
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/N+1	Fonctionnel	
IA 2000/N+1	Fonctionnel	
IA 2000/N+1	Fonctionnel	
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/N+1	Fonctionnel	
IA 2000/N+1	Fonctionnel	
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/N+1	Fonctionnel	
IA 2000/N+1	Fonctionnel	

Compte rendu d'intervention préventive



Système de Sécurité Incendie Service
 Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès
 Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN
 S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.
 SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00418626_QC__	Dépêche : WO-00418626
Nom contrat :	
N° contrat: SC015618_10000_H DI 85390-005	Type de garantie: WT0600

Equipement	Statut Test	Commentaire
IA 2000/N+2	Fonctionnel	
IA 2000/N+2	Fonctionnel	
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/RDC	Fonctionnel	
IA 2000/N+1	Fonctionnel	
IA 2000/RDC	Fonctionnel	

Alimentation		
Equipement	Statut Test	Commentaire
AES/24/2.6/AES SDI	Fonctionnel	

Source de secours		
Equipement	Statut Test	Commentaire
Batterie 12V/4Ah/SDI	Fonctionnel	
Batterie 12V/17Ah/AES SDI	Fonctionnel	
Batterie 12V/17Ah/AES SDI	Fonctionnel	
Batterie 12V/4Ah/SDI	Fonctionnel	
Batterie 12V/17Ah/SDI	Fonctionnel	
Batterie 12V/17Ah/SDI	Fonctionnel	

DéTECTEURS ponctuels		
Equipement	Statut Test	Commentaire
I.SCAN O-Z18/31/LOCAL ELECTRIQUE/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z18/12/ORTHOPHONIE/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z18/14/VESTIAIRE BALNEO/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z18/13/ORTHOPHONIE/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z18/11/PSYCHOMOTRICITE/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z18/16/COULOIR BALNEO/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z18/10/PSYCHOMOTRICITE/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z18/9/LOCAL ENTRETIEN/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z18/8/RGT HALL MONTE MALADE/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z18/15/VESTIAIRE BALNEO/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z18/17/RANGEMENT SALLE BASSIN/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z19/6/CIRCUL. BALNEO/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z18/18/SALLE BASSIN/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z18/26/RANGEMENT KINE/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z18/25/KINE/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z18/24/SALLE DE PLATRE/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z18/23/KINE/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z18/22/COULOIR BALNEO/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z18/21/VESTIAIRE BALNEO/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z18/20/SALLE BASSIN/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z18/19/SALLE BASSIN/RDC	Fonctionnel	

Compte rendu d'intervention préventive



Système de Sécurité Incendie Service
 Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès
 Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN
 S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.
 SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00418626_QC__

Dépêche : WO-00418626

Nom contrat :

N° contrat: SC015618_10000_H DI 85390-005

Type de garantie:WT0600

Equipement	Statut Test	Commentaire
I.SCAN O-Z6/63/CIRCU SAM/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z6/62/SALLE A MANGER 1/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z6/61/CIRCU CHAMBRE 12/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z6/60/CIRCU CHAMBRE 13/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z20/46/STOCKAGE SEC CUISINE/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z20/45/LINGERIE/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z24/1/CIRCULATION/N+2	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z24/6/CIRCULATION/N+2	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z1/36/CIRCU STOCKAGE FROID/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z1/37/ENTREE OUEST/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z16/57/SALLE REPOS/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z1/38/CIRCU STOCKAGE CUISINE/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z16/55/ASSISTANTE SOCIALE/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z16/56/JEUX MATIERES/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z1/41/CIRCULATION TGBT/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z1/40/CIRCU BUANDERIE SALE/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z1/39/CIRCU BUANDERIE PROPRE/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z20/55/STOCK MATERIEL/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN+ O ICC-Z20/58/STOCKAGE COUCHES/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN+ O ICC-Z2/46/CIRCUL RDC CENTRE/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z18/30/RGT ATELIER SONS ET LUMIE/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z6/66/CIRCU CHAMBRE 03/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z7/69/SALON FAMILLE/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z21/82/CHAMBRE 04/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z21/78/CHAMBRE 08/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z21/81/CHAMBRE 05/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z21/80/CHAMBRE 06/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z21/79/CHAMBRE 07/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z21/77/CHAMBRE 11/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z5/72/REPOS ENFANT 1/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z5/76/LAVE BASSIN 1/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z5/75/VIDOIR/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z5/74/CUISINE/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z5/73/BUREAU AUX 1/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z16/61/ACTIVITES/REPAS/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z16/59/LANGES/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z15/33/CHAMBRE 25/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z9/39/RANGEMENT MATERIEL/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z9/41/BUREAU MEDICAL/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z9/42/DECONTAMINATION/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z10/14/SALLE A MANGER/ACTIVITE2/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z4/45/HALL ENTREE PRINCIPALE/RDC	Fonctionnel	

Compte rendu d'intervention préventive



Système de Sécurité Incendie Service
 Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès
 Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN
 S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros,
 SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00418626_QC__

Dépêche : WO-00418626

Nom contrat :

N° contrat: SC015618_10000_H DI 85390-005

Type de garantie: WT0600

Equipement	Statut Test	Commentaire
I.SCAN O-Z10/21/CIRCU BUREAU MEDICAL/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z9/40/BUREAU INFIRMIERE/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z9/38/REPOS 2/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z16/58/SALLE DETENTE/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z11/7/SALLE A MANGER/N+2	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z11/71/ANCIEN MACHINERIE ASC/N+2	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z10/20/CIRCU BUREAU INFIRMIERE/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z10/19/CIRCU CHAMBRE 16/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z9/32/CHAMBRE 26/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z25/25/CIRCULATION/N+2	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z10/18/CIRCU CHAMBRE 19/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z25/27/CIRCULATION/N+2	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z3/1/HALL MONTE MALADE/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z3/2/HALL MONTE MALADE/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z10/17/CIRCU CHAMBRE 21/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z10/16/CIRCU CHAMBRE 23/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z10/15/CIRCU CHAMBRE 28/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z26/23/CIRCULATION/N+2	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z26/22/SALLE ACTIVITES/N+2	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z27/20/CIRCULATION/N+2	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z27/18/CIRCULATION/N+2	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z11/11/INFIRMERIE PHARMACIE/N+2	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z15/25/CHAMBRE 20/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z20/34/DEBARRAS/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z16/52/BUREAU PSYCHOLOGUE/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z16/51/LOCAL ARCHIVES/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z16/50/SALLE EDUCATEUR/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z16/66/LOCAL MENAGE/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z20/56/LOCAL OXYGENE/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z20/33/DEBARRAS/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z20/32/DEBARRAS/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z20/51/REPOS PERSONNEL/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z20/52/VESTIAIRE PERSO HOMME/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z20/53/VESTIAIRE PERSO FEMME/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z20/54/ATELIER ENTRETIEN/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z16/53/BUREAU PEDOPSYCHIATRE/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z16/54/CHEF DE SERVICE/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN+ O ICC-Z11/2/LOCAL PERSONNEL/N+2	Fonctionnel	
I.SCAN+ O ICC-Z11/3/RANGEMENT LINGE SALE/N+2	Fonctionnel	
I.SCAN+ O ICC-Z11/5/LOCAL ASH/N+2	Fonctionnel	
I.SCAN+ O ICC-Z11/9/CHAMBRE 39/N+2	Fonctionnel	
I.SCAN+ O ICC-Z11/10/BUREAU BAIE BRASSAGE/N+2	Fonctionnel	

Compte rendu d'intervention préventive



Système de Sécurité Incendie Service
 Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès
 Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN
 S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.
 SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00418626_QC__ Dépêche : WO-00418626
 Nom contrat :
 N° contrat: SC015618_10000_H DI 85390-005 Type de garantie:WT0600

Equipement	Statut Test	Commentaire
I.SCAN O-Z19/5/CIRCUL. BALNEO/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z16/60/ACTIVITES/REPAS/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z19/4/HALL VERS BALNEO/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z9/28/CHAMBRE 17/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z9/29/CHAMBRE 16/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z9/30/CHAMBRE 15/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z9/31/CHAMBRE 14/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z16/65/ACTIVITES/REPAS/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z16/64/SALLE TV/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z16/63/LAVAGE MAINS/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z16/62/ACTIVITES/REPAS/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z9/27/CHAMBRE 18/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z1/35/CIRCULATION CUISINE/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z2/47/CIRCUL RDC CENTRE/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z19/3/HALL VERS BALNEO/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z2/49/CIRCUL RDC CENTRE/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z2/48/CIRCUL RDC CENTRE/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z9/26/CHAMBRE 19/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z15/34/CHAMBRE 24/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z15/35/SALLE A MANGER/OFFICE 2/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z15/36/RANGEMENT/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z15/37/MENAGE 5/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z18/27/ERGOTHERAPIE/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z18/28/RANGEMENT PSYCHOMOTRICITE/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z18/29/ATELIER SONS ET LUMIERES/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z13/3/COMPTABILITE MODIF PROG ET TEXTE UNE CIRCULATION/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z13/2/CIRCUL ADMINISTRATION MODIF ZONE PROG/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z13/1/DGT BUREAU DIRECTEUR/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z21/89/CHAMBRE 13/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z21/88/CHAMBRE 12/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z21/87/CHAMBRE 10/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z21/86/CHAMBRE 09/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z21/85/CHAMBRE 01/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z15/24/CHAMBRE 21/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z15/23/CHAMBRE 22/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z15/22/CHAMBRE 23/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z14/11/CHAMBRE 27/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z21/84/CHAMBRE 02/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z21/83/CHAMBRE 03/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z8/68/DEGAGEMENT/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z6/65/CIRCU BUREAU AUX 1/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN O-Z6/64/CIRCU CHAMBRE 09/N+1	Fonctionnel	

Compte rendu d'intervention préventive



Système de Sécurité Incendie Service
 Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès
 Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN
 S.A.S au capital de 5,000,000 d'Euros.
 SAS au capital de 2,00,500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00418626_QC__

Dépêche : WO-00418626

Nom contrat :

N° contrat: SC015618_10000_H DI 85390-005

Type de garantie:WT0600

Equipement	Statut Test	Commentaire
I.SCAN+ O ICC-Z11/24/CHAMBRE 32/N+2	Fonctionnel	
I.SCAN+ O ICC-Z11/26/CHAMBRE 31/N+2	Fonctionnel	
I.SCAN+ O ICC-Z11/28/CHAMBRE 30/N+2	Fonctionnel	
I.SCAN+ O ICC-Z12/12/CHAMBRE 38/N+2	Fonctionnel	
I.SCAN+ O ICC-Z12/13/CHAMBRE 37/N+2	Fonctionnel	
I.SCAN+ O ICC-Z12/14/LOCAL RANGEMENT/N+2	Fonctionnel	
I.SCAN+ O ICC-Z12/16/CHAMBRE 36/N+2	Fonctionnel	
I.SCAN+ O ICC-Z12/17/CHAMBRE 35/N+2	Fonctionnel	
I.SCAN+ O ICC-Z12/19/CHAMBRE 34/N+2	Fonctionnel	
I.SCAN+ O ICC-Z12/21/CHAMBRE 33/N+2	Fonctionnel	
I.SCAN+ O ICC-Z14/10/CHAMBRE 28/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN+ O ICC-Z14/12/BUREAU/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN+ O ICC-Z14/13/RANGEMENT/N+1	Fonctionnel	
I.SCAN+ O ICC-Z27/15/CIRCULATION/N+2	Fonctionnel	
I.SCAN TV-Z17/70/LOCAL TECH BALNEO/SSOL	Fonctionnel	
I.SCAN TV-Z17/71/LOCAL TECH BALNEO/SSOL	Fonctionnel	
I.SCAN TV-Z17/72/LOCAL TECH BALNEO/SSOL	Fonctionnel	
I.SCAN TV-Z17/73/LOCAL TECH BALNEO/SSOL	Fonctionnel	
I.SCAN TV-Z17/74/COMPARTIMENT TECHNIQUE/SSOL	Fonctionnel	
I.SCAN TV-Z17/75/COMPARTIMENT TECHNIQUE/SSOL	Fonctionnel	
I.SCAN TV-Z17/76/COMPARTIMENT TECHNIQUE/SSOL	Fonctionnel	
I.SCAN TV-Z17/77/CHAUFFERIE/SSOL	Fonctionnel	
I.SCAN TV-Z20/42/TGBT/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN TV-Z20/43/BUANDERIE LINGE SALE/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN TV-Z20/44/BUANDERIE LINGE PROPRE/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN TV-Z20/47/STOCKAGE FROID/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN TV-Z20/48/PREPARATION FROIDE/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN TV-Z20/49/CUISINE/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN TV-Z20/50/PLONGE/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN TV-Z20/57/GROUPE ELECTROGENE/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN+ TV ICC-Z11/4/LOCAL LAVE BASSIN/N+2	Fonctionnel	
I.SCAN+ TV ICC-Z11/8/OFFICE ALIMENTAIRE/N+2	Fonctionnel	
I.SCAN+ O ICC-Z19/7/CIRCUL. BALNEO/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN+ TV ICC-Z17/78/CHAUFFERIE/SSOL	Fonctionnel	
I.SCAN+ O ICC-Z13/7/BUREAU DIRECTEUR/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN+ O ICC-Z13/8/SECRETERIAT/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN+ O ICC-Z13/6/SANITAIRES ADMINISTRATION/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN+ O ICC-Z13/5/SALLE DE REUNION/RDC	Fonctionnel	
I.SCAN+ O ICC-Z13/4/GDP/RDC	Fonctionnel	

Déclencheurs manuels

Compte rendu d'intervention préventive



Système de Sécurité Incendie Service
 Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès
 Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN
 S.A.S au capital de 5,000,000 d'Euros.
 SAS au capital de 2,00,500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00418626_QC__	Dépêche : WO-00418626
Nom contrat :	
N° contrat: SC015618_10000_H DI 85390-005	Type de garantie: WT0600

Equipement	Statut Test	Commentaire
DM MCP5A-RP01SF-A207-01 (I.SCAN)-Z22/180/DM SORTIE B. DIRECTEUR/RDC	Fonctionnel	
DM MCP5A-RP01SF-A207-01 (I.SCAN)-Z22/181/DM SALLE DE REUNION/RDC	Fonctionnel	
DM MCP5A-RP01SF-A207-01 (I.SCAN)-Z22/182/DM SAS ENTREE PRINCIPALE/RDC	Fonctionnel	
DM MCP5A-RP01SF-A207-01 (I.SCAN)-Z22/183/DM HALL BALNEO/RDC	Fonctionnel	
DM MCP5A-RP01SF-A207-01 (I.SCAN)-Z22/184/DM SORTIE BALNEO/RDC	Fonctionnel	
DM MCP5A-RP01SF-A207-01 (I.SCAN)-Z22/185/DM SORTIE LOC. ENTRETIEN/RDC	Fonctionnel	
DM MCP5A-RP01SF-A207-01 (I.SCAN)-Z22/189/REPOS PERSONNEL OUEST/RDC	Fonctionnel	
DM MCP5A-RP01SF-A207-01 (I.SCAN)-Z22/190/SORTIE PERSONNEL OUEST/RDC	Fonctionnel	
DM MCP5A-RP01SF-A207-01 (I.SCAN)-Z22/191/DM TGBT/RDC	Fonctionnel	
DM MCP5A-RP01SF-A207-01 (I.SCAN)-Z22/192/DM SORTIE GROUPE ELECTRO/RDC	Fonctionnel	
DM MCP5A-RP01SF-A207-01 (I.SCAN)-Z23/186/DM ESCALIER NORD/N+1	Fonctionnel	
DM MCP5A-RP01SF-A207-01 (I.SCAN)-Z23/187/DM DEGAGEMENT/N+1	Fonctionnel	
DM MCP5A-RP01SF-A207-01 (I.SCAN)-Z23/193/DM CIRCU CHAMBRE 02/N+1	Fonctionnel	
DM MCP5A-RP01SF-A207-01 (I.SCAN)-Z28/196/DM ESCALIER/N+2	Fonctionnel	
DM MCP5A-RP01SF-A207-01 (I.SCAN)-Z28/194/DM MONTE MALADE/N+2	Fonctionnel	

Tableau répéteur		
Equipement	Statut Test	Commentaire
LON.REP Evac/2/R+2 CIRCULATION SALON	Fonctionnel	
LON.REP Evac/3/RDC CIRCULATION VERS LOCAL MAINTENANCE	Fonctionnel	
LON.REP Evac/1/RDC SECRETARIAT	Fonctionnel	

Test des batteries	
UTI.COM/	
Gamme Batterie (Tension) - Centrale	
Quantité batterie	2
Tension nominale	12
Capacité nominale	17
Tension à T0 (coupure secteur +15 min)	25.39
Tension à T+	25.34
Durée entre deux mesures (en heure décimale)	1
Satisfaisant	
Gamme Batterie (capacité) - Centrale	
Capacité nominale	17

Compte rendu d'intervention préventive



Système de Sécurité Incendie Service
 Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès
 Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN
 S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros,
 SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00418626_QC__

Dépêche : WO-00418626

Nom contrat :

N° contrat: SC015618_10000_H DI 85390-005

Type de garantie: WT0600

Courant de consommation (En veille)	0.62
Courant de charge (après décharge)	0.77
Satisfaisant	
RENOIS : Déangement alimentation	
Renvoi du déangement secteur vers la centrale ?	SANS OBJET
Renvoi du déangement batterie vers la centrale ?	SANS OBJET
Renvois du déangement utilisation vers la centrale?	Sans Objet
Satisfaisant	
Alimentation : Examen Electrique	
Bon calibrage des fusibles et des disjoncteurs	Satisfaisant
Contrôle des isollements par rapport à la terre	Satisfaisant
Satisfaisant	
Gamme Batterie (Tension) - Alimentation	
Quantité batterie	2
Tension nominale	12
Capacité nominale	17
Tension à T0 (coupure secteur +15 min)	25.52
Tension à T+	25.50
Durée entre deux mesures (en heure décimale)	1
Satisfaisant	
AES/24/2.6/AES SDI	
Gamme Batterie (Capacité) - Alimentation	
Capacité nominale	17
Courant de consommation (En veille)	0.55
Courant de charge (après décharge)	1.73
Satisfaisant	

CMSI.COM/INFIRMERIE N+1		
DAS compartimentage		
Equipement	Statut Test	Commentaire
CCF - Clapet Coupe Feu télécommandé à Rupture//2 ETAGE CIRCUL DERNIER CANTON NON FONCTIONNEL	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture//	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture//	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture//	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture//	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture//	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture//	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture//	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture//	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture//	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture//	Fonctionnel	

Compte rendu d'intervention préventive



Système de Sécurité Incendie Service
 Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès
 Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN
 S.A.S au capital de 5,000,000 d'Euros,
 SAS au capital de 2,00,500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00418626_QC__	Dépêche : WO-00418626
Nom contrat :	
N° contrat: SC015618_10000_H DI 85390-005	Type de garantie: WT0600

Equipement	Statut Test	Commentaire
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture//	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture//	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture//	Fonctionnel	
CCF - Clapet Coupe Feu télécommandé à Emission//	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture//	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture//	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture//	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture//	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture//	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture//	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture//	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture//	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture//	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture//	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture//	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture//	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture//	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture//	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture//	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture//	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture//	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture//	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture//	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture//	Fonctionnel	

DAS désenfumage		
Equipement	Statut Test	Commentaire
DAC Coffret de relaying moteur//TOITURE MOTEUR VH2	Fonctionnel	
DAC Coffret de relaying moteur//TOITURE MOTEUR VH7B	Fonctionnel	
DAC Coffret de relaying moteur//TOITURE MOTEUR VH4B	Fonctionnel	
DAC Coffret de relaying moteur//TOITURE MOTEUR NORD	Fonctionnel	
DAC Coffret de relaying moteur//TOITURE MOTEUR SUD	Fonctionnel	
DAC Coffret de relaying moteur//TOITURE MOTEUR OUEST	Fonctionnel	
DAC Coffret de relaying moteur//TOITURE MOTEUR VH	Fonctionnel	
DAC Coffret de relaying moteur//TOITURE MOTEUR CENTRE	Fonctionnel	
DAS VOLET DE DESENFUMAGE 2 BATTANTS///N+1 OUEST FOND COULOIR/VB	Fonctionnel	
DAS VOLET DE DESENFUMAGE 2 BATTANTS///ZF5 /N+1 COULOIR NORD/VH	En cours	
DAS OUVRANT DE FACADE A LAMELLES///N+1 OUEST SALON/VB	Fonctionnel	
DAS OUVRANT DE FACADE A LAMELLES///N+1 NORD SALON/VB	Fonctionnel	
DAS OUVRANT DE FACADE A LAMELLES///N+1 SUD COULOIR/VB	Fonctionnel	
DAS VOLET TUNNEL DE PLAFOND///RDC ACCUEIL/ZF2	En cours	
DAS VOLET TUNNEL DE PLAFOND///RDC HALL ASCENSEUR/ZF1	En cours	
DAS VOLET TUNNEL DE PLAFOND///N+1 NORD SALON/ZF5	En cours	
TRAPPE AMENEE D'AIR///N+1 OUEST DEBUT COULOIR/ZF3	En cours	
TRAPPE AMENEE D'AIR///N+1 OUEST FOND COULOIR/ZF3	En cours	

Compte rendu d'intervention préventive



Système de Sécurité Incendie Service
 Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès
 Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN
 S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.
 SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00418626_QC__	Dépêche : WO-00418626
Nom contrat :	
N° contrat: SC015618_10000_H DI 85390-005	Type de garantie: WT0600

Equipement	Statut Test	Commentaire
TRAPPE AMENEE D'AIR///N+1 OUEST SALON/ZF3	En cours	
TRAPPE AMENEE D'AIR///ZF6 /N+2 COULOIR ASCENSEUR/VHB7	En cours	
TRAPPE AMENEE D'AIR///ZF6 /N+2 COULOIR CENTRE/VH4B	En cours	
TRAPPE AMENEE D'AIR///ZF6 /N+2 EST COULOIR SALON/VH10	En cours	
TRAPPE AMENEE D'AIR///ZF6 /N+2 EST SALON/VH	En cours	
TRAPPE AMENEE D'AIR///ZF7 /N+2 OUEST COULOIR/VH2	En cours	
DAS OUVERTURE PORTE DESENFUMAGE RUPTURE///RDC ACCUEIL/VB	Fonctionnel	
DAS VOLET DE DESENFUMAGE 1 BATTANT///N+2 EST COULOIR SALON/VB	Fonctionnel	
DAS VOLET DE DESENFUMAGE 1 BATTANT///N+2 OUEST COULOIR/VB	Fonctionnel	
DAS VOLET DE DESENFUMAGE 2 BATTANTS///N+2 EST COULOIR CENTRE/VB	Fonctionnel	
DAS VOLET DE DESENFUMAGE 2 BATTANTS///N+2 EST COULOIR ASCENSEUR/VB	Fonctionnel	
DAS OUVRANT DE FACADE CHASSIS///N+2 EST SALON/VB	Fonctionnel	
DAS VOLET DE DESENFUMAGE 1 BATTANT///N+1 NORD COULOIR WC/VB	Fonctionnel	
DAS VOLET DE DESENFUMAGE 1 BATTANT///N+1 NORD COULOIR FOND/VB	Fonctionnel	
DAS VOLET DE DESENFUMAGE 1 BATTANT///N+1 SUD COULOIR/VB	Fonctionnel	
DAS VOLET DE DESENFUMAGE 1 BATTANT///ZF4 /N+1 CENTRE ASCENSEUR/VH	En cours	
DAS VOLET DE DESENFUMAGE 1 BATTANT///ZF5 /N+1 COULOIR SUD/VH	En cours	
DAS VOLET DE DESENFUMAGE 2 BATTANTS///RDC HALL ASCENSEUR/VB	Fonctionnel	
DAS VOLET DE DESENFUMAGE 2 BATTANTS///N+1 CENTRE ASCENSEUR/VB	Fonctionnel	
DAS VOLET DE DESENFUMAGE 2 BATTANTS///N+1 OUEST DEBUT COULOIR/VB	Fonctionnel	
DAC Coffret de relaying moteur//TOITURE MOTEUR VH10	Fonctionnel	

Alimentation		
Equipement	Statut Test	Commentaire
AES/24/13/AES CMSI	Fonctionnel	

DAS évacuation		
Equipement	Statut Test	Commentaire
BZ1L Plastique (AGS)//N+2	Fonctionnel	
BZ1L Plastique (AGS)//N+2	Fonctionnel	
BZ1L Plastique (AGS)//N+1	Fonctionnel	
BZ1L Plastique (AGS)//N+1	Fonctionnel	
BZ1L Plastique (AGS)//N+1	Fonctionnel	
BZ1L Plastique (AGS)//N+1	Fonctionnel	
BZ1L Plastique (AGS)//N+1	Fonctionnel	
BZ1L Plastique (AGS)//N+1	Fonctionnel	
SOLISTA LX MUR AVISS//2EME ETAGE	Fonctionnel	

Compte rendu d'intervention préventive



Système de Sécurité Incendie Service
 Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès
 Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN
 S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.
 SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00418626_QC__	Dépêche : WO-00418626
Nom contrat :	
N° contrat: SC015618_10000_H DI 85390-005	Type de garantie: WT0600

Equipement	Statut Test	Commentaire
SOLISTA LX MUR AVISS//2EME ETAGE	Fonctionnel	
SOLISTA LX MUR AVISS//2EME ETAGE	Fonctionnel	
SOLISTA LX MUR AVISS//2EME ETAGE	Fonctionnel	
BZ1L Plastique (AGS)//N+2	Fonctionnel	
BZ1L Plastique (AGS)//N+2	Fonctionnel	
BZ1L Plastique (AGS)//N+1	Fonctionnel	
BZ1L Plastique (AGS)//N+1	Fonctionnel	
BZ1L Plastique (AGS)//RDC	Fonctionnel	
BZ1L Plastique (AGS)//RDC	Fonctionnel	
BZ1L Plastique (AGS)//RDC	Fonctionnel	
BZ1L Plastique (AGS)//RDC	Fonctionnel	
BZ1L Plastique (AGS)//RDC	Fonctionnel	
BZ1L Plastique (AGS)//RDC	Fonctionnel	
BZ1L Plastique (AGS)//RDC	Fonctionnel	
BZ1L Plastique (AGS)//RDC	Fonctionnel	
BZ1L Plastique (AGS)//RDC	Fonctionnel	
BZ1L Plastique (AGS)//RDC	Fonctionnel	

Source de secours		
Equipement	Statut Test	Commentaire
Batterie 12V/24Ah/CMSI	Fonctionnel	
Batterie 12V/65Ah/AES CMSI	Fonctionnel	
Batterie 12V/65Ah/AES CMSI	Fonctionnel	
Batterie 12V/24Ah/CMSI	Fonctionnel	

Test des batteries	
CMSI.COM/INFIRMERIE N+1	
Gamme Batterie (Tension) - Centrale	
Quantité batterie	2
Tension nominale	12
Capacité nominale	24
Tension à T0 (coupure secteur +15 min)	25.51
Tension à T+	25.51
Durée entre deux mesures (en heure décimale)	1
Satisfaisant	
Gamme Batterie (capacité) - Centrale	
Capacité nominale	24
Courant de consommation (En veille)	0.64
Courant de charge (après décharge)	0.69
Satisfaisant	
RENOIS : Débranchement alimentation	
Renvoi du débranchement secteur vers la centrale ?	SANS OBJET

Compte rendu d'intervention préventive



Système de Sécurité Incendie Service
 Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès
 Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN
 S.A.S au capital de 5,000,000 d'Euros,
 SAS au capital de 2,00,500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00418626_QC__	Dépêche : WO-00418626
Nom contrat :	
N° contrat: SC015618_10000_H DI 85390-005	Type de garantie: WT0600

Renvoi du dérangement batterie vers la centrale ?	SANS OBJET
Renvois du dérangement utilisation vers la centrale?	Sans Objet
Satisfaisant	
Alimentation : Examen Electrique	
Bon calibrage des fusibles et des disjoncteurs	Satisfaisant
Contrôle des isolements par rapport à la terre	Satisfaisant
Satisfaisant	
Gamme Batterie (Tension) - Alimentation	
Quantité batterie	2
Tension nominale	12
Capacité nominale	65
Tension à T0 (coupure secteur +15 min)	24.92
Tension à T+	24.72
Durée entre deux mesures (en heure décimale)	1
Satisfaisant	
AES/24/13/AES CMSI	
Gamme Batterie (Capacité) - Alimentation	
Capacité nominale	65
Courant de consommation (En veille)	4.45
Courant de charge (après décharge)	8.18
Satisfaisant	
Débit d'air	

Résumé du reconditionnement		
UTI.COM/		
Synthèse - Reconditionnement		
Date de dernier reconditionnement: 2022		
Equipement type	Quantité	Next ref date
Batterie 12V/4Ah	1	2026
Date de dernier reconditionnement: 2023		
Equipement type	Quantité	Next ref date
I.SCAN O	18	2029
I.SCAN+ O ICC	4	2029
I.SCAN TV	6	2029
I.SCAN+ TV ICC	1	2029
Date de dernier reconditionnement: 2025		
Equipement type	Quantité	Next ref date
I.SCAN O	22	2031
I.SCAN+ O ICC	4	2031
I.SCAN+ TV ICC	1	2031
Détail - Reconditionnement		

Compte rendu d'intervention préventive



Système de Sécurité Incendie Service
 Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès
 Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN
 S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.
 SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00418626_QC__

Dépêche : WO-00418626

Nom contrat :

N° contrat: SC015618_10000_H DI 85390-005

Type de garantie: WT0600

Date de dernier reconditionnement: 2022	
Equipement	Prochaine date d'échange théorique
Batterie 12V/4Ah/SDI	2026

Date de dernier reconditionnement: 2023	
Equipement	Prochaine date d'échange théorique
I.SCAN O-Z2/47/CIRCUL RDC CENTRE/RDC	2029
I.SCAN O-Z2/49/CIRCUL RDC CENTRE/RDC	2029
I.SCAN O-Z2/48/CIRCUL RDC CENTRE/RDC	2029
I.SCAN O-Z13/3/COMPTABILITE MODIF PROG ET TEXTE UNE CIRCULATION/RDC	2029
I.SCAN O-Z13/2/CIRCUL ADMINISTRATION MODIF ZONE PROG/RDC	2029
I.SCAN O-Z13/1/DGT BUREAU DIRECTEUR/RDC	2029
I.SCAN O-Z16/57/SALLE REPOS/RDC	2029
I.SCAN O-Z1/38/CIRCU STOCKAGE CUISINE/RDC	2029
I.SCAN O-Z16/55/ASSISTANTE SOCIALE/RDC	2029
I.SCAN O-Z16/56/JEUX MATIERES/RDC	2029
I.SCAN+ O ICC-Z2/46/CIRCUL RDC CENTRE/RDC	2029
I.SCAN O-Z16/59/LANGES/RDC	2029
I.SCAN O-Z4/45/HALL ENTREE PRINCIPALE/RDC	2029
I.SCAN O-Z16/58/SALLE DETENTE/RDC	2029
I.SCAN O-Z16/52/BUREAU PSYCHOLOGUE/RDC	2029
I.SCAN O-Z16/51/LOCAL ARCHIVES/RDC	2029
I.SCAN O-Z16/50/SALLE EDUCATEUR/RDC	2029
I.SCAN O-Z16/53/BUREAU PEDOPSYCHIATRE/RDC	2029
I.SCAN O-Z16/54/CHEF DE SERVICE/RDC	2029
I.SCAN TV-Z17/77/CHAUFFERIE/SSOL	2029
I.SCAN TV-Z20/43/BUANDERIE LINGE SALE/RDC	2029
I.SCAN TV-Z20/47/STOCKAGE FROID/RDC	2029
I.SCAN TV-Z20/48/PREPARATION FROIDE/RDC	2029
I.SCAN TV-Z20/49/CUISINE/RDC	2029
I.SCAN TV-Z20/50/PLONGE/RDC	2029
I.SCAN+ TV ICC-Z17/78/CHAUFFERIE/SSOL	2029
I.SCAN+ O ICC-Z13/7/BUREAU DIRECTEUR/RDC	2029
I.SCAN+ O ICC-Z13/8/SECRETERIAT/RDC	2029
I.SCAN+ O ICC-Z13/5/SALLE DE REUNION/RDC	2029

Date de dernier reconditionnement: 2025	
Equipement	Prochaine date d'échange théorique
I.SCAN O-Z9/28/CHAMBRE 17/N+1	2031
I.SCAN O-Z9/29/CHAMBRE 16/N+1	2031
I.SCAN O-Z9/30/CHAMBRE 15/N+1	2031
I.SCAN O-Z9/31/CHAMBRE 14/N+1	2031
I.SCAN O-Z9/27/CHAMBRE 18/N+1	2031
I.SCAN O-Z9/26/CHAMBRE 19/N+1	2031

Compte rendu d'intervention préventive



Système de Sécurité Incendie Service
 Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès
 Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN
 S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.
 SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00418626_QC__ Dépêche : WO-00418626
 Nom contrat :
 N° contrat: SC015618_10000_H DI 85390-005 Type de garantie:WT0600

Equipement	Prochaine date d'échange théorique
I.SCAN O-Z8/68/DEGAGEMENT/N+1	2031
I.SCAN O-Z24/1/CIRCULATION/N+2	2031
I.SCAN O-Z24/6/CIRCULATION/N+2	2031
I.SCAN O-Z9/39/RANGEMENT MATERIEL/N+1	2031
I.SCAN O-Z9/40/BUREAU INFIRMIERE/N+1	2031
I.SCAN O-Z9/38/REPOS 2/N+1	2031
I.SCAN O-Z11/7/SALLE A MANGER/N+2	2031
I.SCAN O-Z11/71/ANCIEN MACHINERIE ASC/N+2	2031
I.SCAN O-Z9/32/CHAMBRE 26/N+1	2031
I.SCAN O-Z25/25/CIRCULATION/N+2	2031
I.SCAN O-Z25/27/CIRCULATION/N+2	2031
I.SCAN O-Z26/23/CIRCULATION/N+2	2031
I.SCAN O-Z26/22/SALLE ACTIVITES/N+2	2031
I.SCAN O-Z27/20/CIRCULATION/N+2	2031
I.SCAN O-Z27/18/CIRCULATION/N+2	2031
I.SCAN O-Z11/11/INFIRMERIE PHARMACIE/N+2	2031
I.SCAN+ O ICC-Z11/2/LOCAL PERSONNEL/N+2	2031
I.SCAN+ O ICC-Z11/3/RANGEMENT LINGE SALE/N+2	2031
I.SCAN+ O ICC-Z11/5/LOCAL ASH/N+2	2031
I.SCAN+ O ICC-Z27/15/CIRCULATION/N+2	2031
I.SCAN+ TV ICC-Z11/4/LOCAL LAVE BASSIN/N+2	2031

Résumé du reconditionnement		
CMSI.COM/INFIRMERIE N+1		
Synthèse - Reconditionnement		
Date de dernier reconditionnement: 2022		
Equipement type	Quantité	Next ref date
Batterie 12V/24Ah	1	2026

Détail - Reconditionnement	
Date de dernier reconditionnement: 2022	
Equipement	Prochaine date d'échange théorique
Batterie 12V/24Ah/CMSI	2026

Essais des asservissements en Manuel			
Fonctions	Résultat commande	Résultat gamme	Commentaires
0 - ISSUE SECOURS	undefined	Satisfaisant	
20001 - ALARME GENERALE SELECTIVE	undefined	Satisfaisant	
20009 - DEVERROUILLAGE I.S.	undefined	Satisfaisant	
20003 - COMPART RDC	undefined	Satisfaisant	
20004 - COMPART 1ER ZC2 OUEST	undefined	Satisfaisant	

Compte rendu d'intervention préventive



Système de Sécurité Incendie Service
 Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès
 Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN
 S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros,
 SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00418626_QC__ Dépêche : WO-00418626
 Nom contrat :
 N° contrat: SC015618_10000_H DI 85390-005 Type de garantie:WT0600

Fonctions	Résultat commande	Résultat gamme	Commentaires
20005 - COMPART 1ER ZC3 CENTRALE	undefined	Satisfaisant	
20006 - ZC4 SUD 1ER SAVANNAH	undefined	Satisfaisant	
20007 - ZC5 COMPART. N2 EST	undefined	Satisfaisant	
20008 - ZC6 COMPART.N2 OUEST	undefined	Satisfaisant	
20017 - ZF1 HALL SUD NIV0	undefined	Satisfaisant	
20018 - ZF2 HALL ENTREE NIV0	undefined	Satisfaisant	
20019 - ZF3 CIRC./SAM OUEST NIV1	undefined	Satisfaisant	
20020 - ZF5 CIRC.SAVANNAH NIV1	undefined	Satisfaisant	
20022 - ZF4 CIRC .CENTRALE NIV1	undefined	Satisfaisant	
20023 - ZF6 NIV2 EST	undefined	Satisfaisant	
20024 - ZF7 NIV2 OUEST	undefined	Satisfaisant	

Domaine 7	Détection automatique d'incendie SDI et CMSI	Q7
	COMPTE RENDU DE VERIFICATION PERIODIQUE	

Titulaire de la certification

Nous, soussignés, entreprise titulaire de la certification APSAD de service* de maintenance de systèmes de détection automatique d'incendie et de centralisateurs de mise en sécurité incendie sous le n°

Nom (ou raison sociale) : SSI Service - Agence Alpes,
 ZA des Blanchisseries, Rue de la Taille,
 Voiron, 38500

Représentée par :

Etablissement objet de l'installation

Nom (ou raison sociale) : IME LES SOURCES, CHAPEAU DI - H DI 85390-005
 IMPASSE DE LA DETOURBE,
 38240, MEYLAN

CHAPEAU DI - H DI 85390-005

Nature de l'activité principale : ERP : Établissement médical

☐ Cette installation a fait l'objet d'une déclaration n°

Référentiel
 APSAD R7

- ☐ Déclaration de conformité N7 au référentiel APSAD R7 avec surveillance totale
☐ Déclaration de conformité DC7 au référentiel APSAD R7
☐ Déclaration d'installation présentant des écarts au référentiel APSAD R7

APSAD

Norme
 NF S 61-970

- ☐ Déclaration de conformité à la norme NF S 61-970
☐ Déclaration d'installation présentant des écarts à la norme NF S 61-970

☐ Cette installation n'a fait l'objet d'aucune déclaration

Modifications survenues depuis la visite précédente du

Description des événements, modifications (installation, locaux, exploitation, contenu, etc.), incidents survenus :

Aucun

Volumes non couverts, depuis la visite précédente, déclarés par l'exploitant :

Aucun

Dossier technique existant : ☒ oui (réf :) ☐ non

Etat du système

- ☐ dysfonctionnement SDI et CMSI
☐ inadéquation de la détection par rapport aux risques à surveiller

Commentaires éventuels

☒ un rapport spécifique est transmis au client en complément de ce document (réf : WO-00418626_QC_)

Améliorations proposées

☐ suivant le référentiel APSAD R7

☒ suivant la norme NF S 61-970

☒ La description des observations et améliorations est formalisée en annexe de ce document (référence WO-00418626_QC_ nombre de pages :)

Les améliorations doivent préciser les préconisations apportées aux évolutions du risque et leurs adéquations.

La (les) visite(s) de vérification a (ont) été effectuée(s)

par : Quentin CHARLOT, Lilian COURT

en présence de :

Richard Minieri

le : 2/4/2025

A Voiron

le : 2/4/2025

Signature et cachet de l'entreprise

SSI Service - Agence Alpes
 Tel. : 0476054447, 0972379111
 ZA des Blanchisseries, Rue de la Taille

Ce compte-rendu de vérification doit être dûment signé par l'entreprise titulaire de la certification APSAD de service en 2 exemplaires :

1 conservé par l'entreprise, 1 transmis à l'utilisateur qui le met à disposition de son assureur.

Cette vérification périodique, réalisée par une entreprise titulaire de la certification APSAD de service de maintenance de SDI et CMSI, ne saurait en aucun cas se substituer à la vérification réglementaire prévue pour certains types d'établissements.



* Certification délivrée par CNPP Cert., organisme certificateur reconnu par les professionnels de la sécurité et de l'assurance, Route de la Chapelle-Réanville, CS 22265, F 27950 Saint-Marcel. www.cnpp.com