



**Nota :** dans le refectoire aménagé, une VMC devra être installé avec un renouvellement minimum de 30m³/h chacun d'air neuf par occupant




bouche VMC aspiration




bouche VMC soufflage



le reseaux VMC est indicatif et reste à confirmer sur place



le reseaux est indicatif et reste à confirmer sur place



bac evier en resine

- Alimentation EF eau potable
- Alimentation EC eau potable
- évacuation EU

**PATRIMOINE IMMOBILIER**  
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE  
DE SEINE ET MARNE

Indice H : 27/01/25

## PLAN DE L'ENTRESOL PROJET

### schema VMC / PLOMBERIE

DCE	Date :	2, Rue Raoul Follereau	Ech :	Ind :	N° :
	03/25	77600 BUSSY SAINT GEORGES	1/100	-	006

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES ETABLI SUR LA BASE DE RELEVES DE COTES REALISEES SUR SITE. UNE VISITE SUR SITE SERA INDISPENSABLE POUR CONTROLER LES OUVRAGES EXECUTES AVEC CEUX FIGURANT SUR LES PLANS ET VALIDER LEURS MODIFICATIONS POUR RENDRE LES TRAVAUX DE REHABILITATION COMPATIBLES AVEC LE PROJET PAR LES ENTREPRISES ADJUDICATAIRES.