



Nota : dans le refectoire aménagé, une VMC devra être installé avec un renouvellement minimum de 30m3/h chacun d'air neuf par occupant

bouches VMC aspiration
le reseaux VMC est indicatif et reste à confirmer sur place et mettre à jour par le titulaire

bouches VMC soufflage
le reseaux est indicatif et reste à confirmer sur place

bacs evier en resine

ballon eau chaude instantané

CTA type CX 3030 de chez ALDES. Le reseaux est indicatif, le titulaire doit une installation conforme au DTU et prescription du fabricant

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES ETABLI SUR LA BASE DE RELEVES DE COTES REALISES SUR SITE. UNE VISITE SUR SITE SERA INDISPENSABLE POUR CONTROLER LES OUVRAGES EXECUTES AVEC CEUX FIGURANT SUR LES PLANS ET VALIDER LEURS MODIFICATIONS POUR RENDRE LES TRAVAUX DE REHABILITATION COMPATIBLES AVEC LE PROJET PAR LES ENTREPRISES ADJUDICATAIRES.

PATRIMOINE IMMOBILIER

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

DE SEINE ET MARNE

PLAN DE L'ENTRESOL PROJET

schema VMC / PLOMBERIE

DCE

Date : 03/25

2, Rue Raoul Follereau

77600 BUSSY SAINT GEORGES

Ech : 1/100

Ind : -

N° : 006

Indice H : 27/01/25

77600 Bussy Saint Georges