



PRÉFET DE LA HAUTE-SAÔNE

Commission de sécurité de l'arrondissement de LURE

PROCES VERBAL

Commission de sécurité de l'arrondissement de LURE
Secrétariat
Tél : 03.84.96.76.15
4 rue Lucie et Raymond Aubrac - BP 40005
70001 Vesoul Cedex

Code	: E-310-00019-002
Dossier	: VIS-22-001
Établissement	: GH70 EHPAD MARIE RICHARD
Activité principale	: J - Hébergement personnes âgées
Adresse	: 33 AVENUE CARNOT
Commune	: 70200 LURE
Classement	: Type J - U de 4^{ème} catégorie
Exploitant	: GH 70
Propriétaire	: Etat
Objet	: Visite Périodique du 19/09/2022
Affaire suivie par	: Lieutenant 1^o classe Pascal MASCARO
Commission	: Commission de sécurité de l'arrondissement de LURE
Date	: 29/09/2022

I. Description :

L'établissement R+2 comprend :

- Au sous-sol : des locaux techniques;
- Au rez-de-chaussée : une salle à manger, l'administration et des chambres de résidents;
- Au premier étage : des chambres de résidents et une chapelle;
- Au deuxième étage : des chambres de garde et une salle de réunion (20 personnes).

II. Effectifs :

Personnel	:	13 personnes
Public	:	74 personnes
Total	:	87 personnes

III. Classement – Textes de référence :

Il se classe en **type J - U de 4^{ème} catégorie**.

L'établissement est soumis au Code de la Construction et de l'Habitation art. R143-1 à R143-47, R184-4 et R184-5 relatifs à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les Établissements Recevant du Public (ERP), ainsi qu'aux arrêtés du :

- 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

- 19 novembre 2001 modifié portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public de type J.
- 10 décembre 2004 modifié portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public de type U.

IV. Vérifications annuelles des installations techniques :

Installations	Vérificateur	Date	Essais lors de la visite	Observations
Présentation du registre de sécurité - (R143-44) Oui <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>				
Électricité - (EL 19)	VERITAS	15/03/22		Visite annuelle + quadriennale
Eclairage de sécurité - (EC15)	FC CONTROL	02/11/21	<input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non	
Groupe électrogène - (EL18)	FAUCHE	28/12/21		
Chauffage - (CH58) Fuel - gaz – Bois - Electrique	VERITAS ENGIE	11/03/22 15/09/22		
Centrale Traitement d'Air - (CH58)	/			
VMC – (CH58)	INTERNE	01/09/22		
Ramonage des conduits de cheminée - (CH58)	RF CHAUFFAGE	12/10/21		
Conduites de gaz et organes de coupure - (GZ30)	VERITAS	11/03/22		Lever l'observation
Appareils cuisson - (GC22)	/			
Hottes d'aspiration - (GC21)	/			
Désenfumage - circulations (DF10)	DEKRA CHUBB/SICLI	09/11/20 09/11/21	<input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non	
Désenfumage – escaliers (DF10)	FC CONTROL	26/10/21	<input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non	
Désenfumage - locaux (DF10)	/		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Ascenseurs - (AS9) Contrat : Oui <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> + organisme agréé (5 ans)	SCHINDLER VERITAS	10/08/22 01/04/22		
Portes automatiques - (CO48) Contrat : Oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	/			
Extincteurs - (MS73)	SICLI	20/04/22		
R.I.A. - (MS73)	/			
Extinction automatique - (MS73)	/			
Visite triennale Extinction Auto par un organisme agréé (MS 73)	/			
S.S.I. : <input checked="" type="checkbox"/> A - <input type="checkbox"/> B - (MS73) Contrat : Oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> - (MS68)	CHUBB	25/04/22	<input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non	

Visite triennale S.S.I. A – B - (MS73) par un organisme agréé	DEKRA	09/11/20		
S.S.I. : <input type="checkbox"/> C - <input type="checkbox"/> D - <input type="checkbox"/> E Alarme : <input checked="" type="checkbox"/> 1 - <input type="checkbox"/> 2a - <input type="checkbox"/> 2b – <input type="checkbox"/> 3 - <input type="checkbox"/> 4 (MS73)	CHUBB	25/04/22	<input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non	
Temporisation de l'alarme <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non				
Veille de l'alarme <input type="checkbox"/> oui Restreinte <input type="checkbox"/> non	/			
D.A.D. Porte coupe-feu - (IT247)	/		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Fluides médicaux - (U64)	/			
Autres installations	/			
Formation du personnel - (MS48)	GROUPE FORCES	10/03/22		12 agents
Exercices d'évacuation (R33) – (J39) – (U47)	GROUPE FORCES	10/03/22		
Défibrillateur Automatisé Externe DAE (R. 157-1)	Présence <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non			

V. Prescriptions anciennes non exécutées :

Code	Texte
R123-13	Installer une détection automatique d'incendie dans le local détente/salon de coiffure du rez-de-chaussée.

VI. Prescriptions nouvelles :

Code	Texte
GE8	Lever l'observation figurant sur le rapport du bureau de contrôle concernant les canalisations de gaz.

VII. Avis de la commission de sécurité :

Vu le rapport du groupe de visite, après avoir entendu le rapporteur et fait lecture de l'avis écrit motivé de monsieur le Maire, la Commission de sécurité de l'arrondissement de LURE rend l'avis suivant : **avis Favorable** à la poursuite de l'exploitation de l'établissement.

Cependant, les prescriptions mentionnées ci-dessus devront être respectées.

Le président,



Frédéric LALYMAN

