

PRÉFET DE LA HAUTE-SAÔNE

Commission de sécurité de l'arrondissement de LURE

PROCES VERBAL

Commission de sécurité de l'arrondissement de LURE
Secrétariat
Tél : 03.84.96.76.15
4 rue Lucie et Raymond Aubrac - BP 40005
70001 Vesoul Cedex

Code	: E-285-00029
Dossier	: VIS-24-002
Etablissement	: EHPAD LA LIZAINÉ
Activité principale	: J - Hébergement personnes âgées
Adresse	: 1 RUE EDGAR FAURE
Commune	: 70400 HERICOURT
Classement	: Type J - U de 4^{ème} catégorie
Exploitant	: GH70
Propriétaire	: GH70
Objet	: Visite Périodique du 23/05/2024
Affaire suivie par	: Lieutenant 2^o classe Denis JACOUTOT
Commission	: Commission de sécurité de l'arrondissement de LURE
Date	: 27/06/2024

I. Description :

L'établissement R+2 comprend :

- RDC : 18 chambres pour 21 résidents

L'établissement dispose d'un pôle d'accueil pour soins adaptés ouvert de 9h00 à 17h00 et indépendant de la MASPA.

- 1^{er} étage : 35 chambres pour 41 résidents

- 2^{ème} étage : 16 chambres pour 21 résidents

Le permis de construire ayant été déposé avant le 23 mai 1989, l'établissement ne dispose pas de désenfumage des circulations. Il existe néanmoins un système de détection généralisé et un compartimentage à chaque niveau.

II. Effectifs :

Personnel	:	26 personnes dont 3 personnels de nuit
Public	:	111 personnes
Total	:	137 personnes

III. Classement – Textes de référence :

Il se classe en **type J - U de 4^{ème} catégorie**.

L'établissement est soumis au Code de la Construction et de l'Habitation art. R143-1 à R143-47, R184-4 et R184-5 relatifs à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les Établissements Recevant du Public (ERP), ainsi qu'aux arrêtés du :

-25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

-19 novembre 2001 modifié portant approbation de dispositions modifiant et complétant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP type J).

-10 décembre 2004 modifié portant approbation de dispositions modifiant et complétant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP type U).

IV. Membres du groupe de visite :

Service	Nom
Service départemental d'incendie et de secours	Ltn JACOUTOT
Maire ou son représentant	M. GODARD

V. Autres membres convoqués :

Service	Nom
---------	-----

VI. Personnes assistant également à la visite :

Nom	Fonction
JAFEY Marie-Agnès	Cadre de santé de l'établissement
CRETIN Johann	Responsable sécurité sureté GH70
FLOCH Cédric	Responsable adjoint sécurité GH70
Adc AUBRY Julien	CIP Héricourt – PRV1

VII. Vérifications annuelles des installations techniques :

Installations	Vérificateur	Date	Essais lors de la visite	Observations
Présentation du registre de sécurité - (R143-44) Oui <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>				
Électricité - (EL 19)	VERITAS	07/06/2023		
Eclairage de sécurité - (EC15)	VERITAS Fc control	07/06/2023 29/02/2024	<input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non	N°10462797/4-3-1RVRE
Groupe électrogène - (EL18)	FAUCHE	22/03/2024		Installé en 2024-non opérationnel
Chauffage - (CH58) Fuel - gaz – Bois - Electrique	VERITAS	07/06/2023		10462797/42-3-4R
Centrale Traitement d'Air - (CH58)	/			
VMC – (CH58)	ST GH70	22/05/2024		

Installations	Vérificateur	Date	Essais lors de la visite	Observations
Conduites de gaz et organes de coupure - (GZ30)	VERITAS	07/06/2023		10462797/45-3-1-R
Appareils cuisson - (GC22)	/			
Hottes d'aspiration - (GC21)	/			
Désenfumage - circulations (DF10)	/		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Désenfumage – escaliers (DF10)	FC control	29/02/2024	<input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non	24092902
Désenfumage - locaux (DF10)	/		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Ascenseurs - (AS9) Contrat : Oui <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> + organisme agréé (5 ans)	SCHINDLER VERITAS (5ans)	24/04/2024 21/11/2023		Veritas 10462797/97-1-1R
Portes automatiques - (CO48) Contrat : Oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	/			
Extincteurs - (MS73)	SICLI	09/06/2023		18755061
R.I.A. - (MS73)	/			
Extinction automatique - (MS73)	/			
Visite triennale Extinction Auto par un organisme agréé (MS 73)	/			
S.S.I. : <input checked="" type="checkbox"/> A - <input type="checkbox"/> B - (MS73) Contrat : Oui <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> - (MS68)	SIEMENS	25/03/2024	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	6LB-0630015184- 202403-PM- 20240326161145
Visite triennale S.S.I. A – B - (MS73) par un organisme agréé	VERITAS	24/03/2023		10462797/96-1- 1REV1-R
S.S.I. : <input type="checkbox"/> C - <input type="checkbox"/> D - <input type="checkbox"/> E Alarme : <input checked="" type="checkbox"/> 1 - <input type="checkbox"/> 2a - <input type="checkbox"/> 2b – <input type="checkbox"/> 3 - <input type="checkbox"/> 4 (MS73)	SIEMENS	25/03/2024	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	6LB-0630015184- 202403-PM- 20240326161145
Temporisation <input type="checkbox"/> oui de l'alarme <input type="checkbox"/> non	/			
Veille de l'alarme <input type="checkbox"/> oui Restreinte <input type="checkbox"/> non	/			
D.A.D. Porte coupe-feu - (IT247)	/		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Fluides médicaux - (U64)	/			
Autres installations	/			
Formation du personnel - (MS48)	Groupe Gforce interne	12/03/2024 25/03/2024	8 agents 13 agents	
Exercices d'évacuation (R33) – (J39) – (U47)		10/03/2023		
Défibrillateur Automatisé Externe DAE (R. 157-1)	Présence <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non			

VIII. Prescription nouvelle :

Code	Texte
R157-1	Installer un défibrillateur automatisé externe (DAE).

IX. Avis de la commission de sécurité :

Vu le rapport du groupe de visite, après avoir entendu le rapporteur et fait lecture de l'avis écrit motivé de monsieur le Maire, la Commission de sécurité de l'arrondissement de LURE rend l'avis suivant : **avis Favorable** à la poursuite de l'exploitation de l'établissement.

Cependant, la prescription mentionnée ci-dessus devra être respectée.

Le président,



Frédéric LALYMAN